

附录 1:

国网安徽省电力公司配电第一种工作票

单位 安徽豪峰电力工程有限公司

编号 201501290001

1. 工作负责人 董振标 班组 豪峰安装公司配电一队
 2. 工作班人员（不包括工作负责人）闫丰收、杨传祥 辅助工：梦红、顾成贵、顾成周、顾元松、沈精站、吴延兵、刘五军、汤红祥、高尚 共 11 人。
 3. 工作任务

工作地点或设备（注明变（配） 电站设备、线路双重名称及起 止杆号）	工作内容
朝阳路西侧 10kV	1、10kV、工长 05 线，十一中分支线拆除
工长 05 线 十一中分支线	18 分 01#-09#导线 杆塔及 10687#变压器拆除
H3-18 分 01#-18 分 09#	2、十一中专变用户接入新建高分箱 02 间隔

4. 计划工作时间 自 2015 年 2 月 5 日 7 时 00 分
 至 2015 年 2 月 5 日 19 时 00 分

5. 安全措施（应改为检修状态的变电站线路间隔，配合停电线路或设备，配网应拉开的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、熔断器，应合上的接地刀闸，应装设的接地线、绝缘隔板、遮拦（围栏）和标示牌等）

5.1 调度管理设备范围应采取的安全措施（变电站线路间隔、配合停电线路只填名称和状态）		已执行
1、拉开 10kV 工长 05 线 十一中分线 H3-18 杆 Z01 支线开关		
2、在 10kV 工长 05 线 十一中分线开关挂“禁止合闸、路线有人工作”标牌		
3、拉开 10kV 工长 05 线新建高分箱内 02 间隔开关		
接地线装设位置、接地刀闸双重名称	接地线编号	已执行