

电气第二种工作票.

☐有限空间 ☐DA、B 类设备 ☐外包工程

NO. 编号:

- 1. 工作负责人: 潘科铭 工作监护人 (工作协调人): 黄粟平、刘裕斌 班组: 广西桂冠电力股份检修分公司广源第三工程部 附页: 0 张
- 2. 工作班成员: 卢龙文、吕仁华 共 2 人
- 3. 工作地点及主要设备名称: 桥机及桥机电源控制盘柜
- 4. 工作内容: 桥机检查
- 5. 计划工作时间: 自 2019 年 10 月 10 日 08 时 30 分 至 2019 年 10 月 11 日 17 时 30 分
- 6. 工作条件 (停电或不停电, 或邻近及保存带电设备名称): 停电
- 7. 配合工作:

配合工作工程	配合班组	配合工作 负责人	参加配合作业 人员	配合作业 许可开始时间	配合作业 实际结束时间
				月 日时分	月 日时分
				月 日时分	月 日时分

8. 平安措施及考前须知:

以下由工作负责人 (或工作票签发人) 填写:	以下由工作许可人填写:
1、断开桥机主副起升柜总电源开关。	1、 () 断开桥机主副起升柜总电源开关。
2、在桥机主副起升柜总电源开关操作把手处挂上 “禁止合闸、有人工作” 标示牌。	2、 () 在桥机主副起升柜总电源开关操作把手处挂上 “禁止合闸、有人工作” 标示牌。 (编号:)
2、断开 400V 厂用电开关柜 1D 主厂房吊车电源开关。	2、 () 断开 400V 厂用电开关柜 1D 主厂房吊车电源开关。
2、在 400V 厂用电开关柜 1D 主厂房吊车电源开关操作把手处挂上 “禁止合闸、有人工作” 标示牌。	2、 () 在 400V 厂用电开关柜 1D 主厂房吊车电源开关操作把手处挂上 “禁止合闸、有人工作” 标示牌。(编号:)
以下空白	以下空白
工作票签发人: 年月日时分 点检签发人: 年 月日时分 工作票接收人: 年月日时分	

9. 许可开工时间: 年一月一日一时一分 工作许可人: 工作负责人:

10. 检修设备试运:

检修设备试运前, 工作票交回, 所列平安措施已撤除, 可以试运。			检修设备试运后, 工作票所列平安措施已全部执行, 可以重新工作。		
允许试运时间	工作许可人	工作负责人	允许恢复工作时间	工作许可人	工作负责人
月 日时分			月 日时分		
月 日时分			月 日时分		

未试运原因:

- 11. 工作负责人变更: 原工作负责人 离去, 变更 为工作负责人, 变更时间一年一月一日一时一分。