АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

приточно-вытяжной установки П-2

Комиссия, назначенная приказом, приняла от подрядчика оборудование после комплексного опробования.

Таблица 1 - Результаты опробования

Параметр	По проекту	Фактически
Расход воздуха, м3/ч	6000	6120
Мощность двигателя, кВт	2,2	2,1

Установка принята в эксплуатацию. Подписи членов комиссии прилагаются.