АКТ ОСМОТРА КРОВЛИ № 7

здание административного корпуса

1. Общие сведения

1.1 Комиссия провела осмотр кровли, водостоков и парапетов после зимнего периода.

2. Выявленные недостатки

2.1 Выявлены локальные вздутия покрытия, засоры воронок, повреждение ограждения.

3. Заключение

3.1 Рекомендовано выполнить текущий ремонт в течение месяца.