АКТ № 3 О СПИСАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Комиссия рассмотрела состояние основных средств и установила невозможность их дальнейшего использования.

Наименование	Инв. номер	Причина
Вентилятор ВЦ-4	00417	Износ подшипников
Насос циркуляционный	00532	Выход из строя

Оборудование подлежит списанию и утилизации. Председатель комиссии и члены комиссии подписали акт.