ПРОТОКОЛ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДА № 4

Испытание выполнено пробным давлением 1,6 МПа в течение 10 минут, падения давления и течи не обнаружено.

Заключение: трубопровод выдержал испытание, годен к эксплуатации.