ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТК-014

Техническое обслуживание чиллера и фанкойлов системы кондиционирования

1. Область применения

1.1 Карта распространяется на сезонное обслуживание холодильной машины (чиллера) и внутренних блоков кондиционирования.

2. Порядок выполнения работ

2.1 Проверить давление хладагента в контуре, герметичность соединений и состояние теплоизоляции трубопроводов.

2.2 Очистить конденсатор от загрязнений, проверить работу вентиляторов конденсатора и затяжку клемм электродвигателей.

2.3 Промыть теплообменник фанкойла, заменить воздушный фильтр, проверить дренаж и поддон на отсутствие засоров.

2.4 Измерить температуру воздуха на входе и выходе, результаты занести в журнал.

Таблица 1 - Допустимые параметры работы

Параметр	Норма	Единица
Давление всасывания	0,35 - 0,55	МПа
Перепад температур воздуха	не менее 8	°C
Ток компрессора	не более 28	А

3. Требования безопасности

3.1 Перед работами снять напряжение с силового щита и вывесить плакат. Работы с хладагентом выполнять в перчатках и очках.