

Rapport de contrôle d'une installation individuelle de gaz

Dossier n° C002023125610	Type Article : CC2NQ	Origine : Contrôle acheté avec le CC
Visite n° 1 Mission n° 5494892	Certificat n° : 202300128282	Qualification : Autre réalisateur

Adresse de l'immeuble : 34 Rue haute REPERE 710 - 95170 Deuil-la-Barre		
Bât : Esc : Etage : RDC	N° de logement : G	Usager M./Mme : LPC
Type de logement : Appartement Neuf	Type d'installation : Installation neuve	
Réalisateur : GD THERMIQUE	Ref. QZ : 656474	
Nature du gaz distribué : Gaz Naturel		Distributeur : GRDF

Je soussigné VILLETTE Jérôme, contrôleur n° 968 agissant conformément aux modalités de fonctionnement de l'association QUALIGAZ EVONIA, certifie avoir examiné les constituants visibles et/ou déclarés de l'installation gaz, le 21/07/2023 en présence de M/Mme. TAMAZIRT en qualité de Représentant de l'installateur.

RÉSULTATS

Installation intérieure de gaz
Contrôle d'étanchéité apparente réalisé : oui
Pas d'anomalie relevée sur cette partie de l'installation.
Observations : - Installation non alimentée en gaz le jour du contrôle : Mise en service non faite. Les essais de fonctionnement des appareils n'ont pas été réalisés.

Chaudière à ventouse - 25 kW - Salle de bains - Partie Neuve
Essai de l'appareil réalisé : non (Installation non alimentée en gaz)
Pas d'anomalie relevée sur cette partie de l'installation.
Observations : - Faire vérifier le dispositif d'évacuation des produits de combustion par une entreprise qualifiée.

CONCLUSIONS

- Aucune anomalie relevée. - Le certificat de conformité est visé et remis à la personne présente. - Accord pour envoi du rapport au format électronique à : nboisseau@gdthermique.fr.
--

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Rien à signaler			
Signature client	Signature installateur	QUALIGAZ EVONIA 131-135, AVE. JEAN JAURES 93300 AUBERVILLIERS Tél : 0826628628	Signature Contrôleur