ГАЗКОНТУР / ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Режимная карта ГРП-2

ул. Промышленная, 14 · Ручные демонстрационные значения

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ДИАПАЗОН
Давление на входе	0.42 МПа	0.35–0.5
Давление на выходе	0.28 МПа	0.2–0.3
Перепад на фильтре	4.2 кПа	0–6
Температура в помещении	8 °C	5–35

Порядок проверки

1. Сверить выбранный объект и дату обновления.
2. Просмотреть показатели и статусы в приложении.
3. Открыть схему оборудования для демонстрации.