ГАЗКОНТУР / ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Режимная карта ШРП-5

ул. Садовая, 8 · Ручные демонстрационные значения

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ДИАПАЗОН
Давление на входе	0.38 МПа	0.35–0.5
Давление на выходе	0.32 МПа	0.2–0.3
Перепад на фильтре	5.1 кПа	0–6
Температура в помещении	12 °C	5–35

Порядок проверки

1. Сверить выбранный объект и дату обновления.
2. Просмотреть показатели и статусы в приложении.
3. Открыть схему оборудования для демонстрации.