



CENTRO OESTE
CALIBRAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.

Nº 2187

ART Nº 1020260220950

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E TESTE DE VÁLVULA DE SEGURANÇA/ALÍVIO

CLIENTE

Razão: REI DOS PALETES CONSULTORIA LTDA

Endereço: AV COLOMBO BAIOCCHI FILHO S/N QUADRA 01 LOTE 14 RESIDENCIAL MONTE SINAI ANAPOLIS GO CNPJ:50.772.645/0001-10

IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA

Fabricante:	Luber Fer	Pressão Abertura:	13,00 kgf/cm ²
Tamanho:	1/4"	Localização:	Casa de compressor
Modelo:	N/C	Equipamento:	Compressor schulz
Nº Série:	N/C	Castelo:	Aberto ☐ Fechado ☒
TAG:	PSV-03	Norma de Fabricação:	ASME I
		Código:	N/C

TESTES DE RECEBIMENTO

Pressão Abertura:	13,00 kgf/cm ²	Altura livre da mola:	- mm
Abertura Total:	14,30 kgf/cm ²	Altura do Regulador:	- mm
Pressão Vedação:	11,70 kgf/cm ²		

CALIBRAÇÃO E TESTES EM BANCADA

Início de Abertura (kgf/cm ²):	1º	13,00	2º	13,04	3º	12,95	Média:	13,00
Abertura Total (kgf/cm ²):	1º	14,30	2º	14,34	3º	14,25	Média:	14,30
Vedação (kgf/cm ²):	1º	11,70	2º	11,74	3º	11,66	Média:	11,70
Anel do Bocal:	-	dentes	Altura mola após carga:	-	mm			
Anel Sup. Disco:	-	dentes	Variação:	-	%			
			Alt. Do Reg. Após Calib.	-	mm			

CONDIÇÕES AMBIENTAIS - MOMENTO DA CALIBRAÇÃO

Temperatura: 32,0 °C Umidade Relativa: 42 %

PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO

Manômetro:	Escala: -1 a 20 kgf/cm ²	Incerteza: 0,100 kgf/cm ²
	Resolução: 0,1 kgf/cm ²	Nº Certificado: 2025-09496
	Precisão: 0,0 %	Validade Calibração: set/28

OBSERVAÇÕES:

Foi realizada inspeção e teste a mesma foi aprovada no teste de estanqueidade

Notas:

1. O presente certificado refere-se exclusivamente ao material calibrado, não sendo extensivo a qualquer outro, ainda que similar.

2. Este certificado somente pode ser produzido em sua forma integral. A reprodução parcial ou ainda a utilização para quaisquer outros fins, depende da prévia autorização formal do CENTRO OESTE.

3. A CENTRO OESTE, garante os serviços e os componentes aplicados no produto, pelo prazo de 90 (Noventa) dias contados da data do faturamento do mesmo, devido às peças serem novas e genuínas.

4. Esta calibração não isenta o material calibrado do controle metrológico estabelecido na regulamentação metrologia.

5. Não estão abrangidos pela garantia, defeitos ou falhas em virtude da má utilização, desvio de uso, queda, manuseios inadequados do produto, violação dos manuais e/ou recomendações do fabricante.

6. A garantia será prestada nas oficinas da CENTRO OESTE, não cobrindo eventuais despesas de transporte, embalagens e seguros.

7. A garantia estará cancelada se o produto sofrer qualquer intervenção de terceiros. (Ver lacres)

Data Calibração: 22/07/2026

Data Proxima Calibração: 22/07/2028

Executante

Kleiton Ferreira

Engenheiro Mecânico Responsável

Weenys Ribeiro da Cunha Junior - CREA Nº.: 25779/D-GO