Diodes Technology (Chengdu) Company Limited (CAT)
达迩科技（成都）有限公司

试用-PERMITS-20261013-AD4E2AA9 · 版本1 · 草稿 未批准 / 草稿，仅供查阅 申请人：试用申请人；部门：试用工程部；
施工单位：

危险作业许可证 — 高架作业

编号	试用-PERMITS-20261013-AD4E2AA9		
厂商名称	试用施工单位A	工程名称	打印教学-高架作业许可
厂商监工姓名	试用自营负责人	厂商监工联络电话	10002
达迩监工姓名	试用公司监工	达迩监工联络电话	10001
作业日期 / 许可时间	2026-10-13 12:35:19 至 2026-10-13 13:35:19		
详细作业地点	教学区域		
作业内容	设备维护		
作业人员	教学填写：作业人员	安全设施准备	教学填写：安全设施准备

达迩申请人签署 —（尚未正式提交）	厂商现场负责人签核 —（未签核）	部门经理签核 —（未签核）	EHS签核 —（未签核）

安全检查事项

作业前

检查项目	厂商检查状况	达迩检查状况
1. 施工现场已加设围栏或警告标示。	—	—
2. 作业地点下方安全无虞。	—	—
3. 梯子、施工架或平台稳固性良好。	—	—
4. 已准备足够数量安全带或装妥安全网。	—	—
5. 施工梯架位置不会被门所撞到。	—	—
6. 电气施工已完成安全检查。	—	—
7. 使用工具袋、工具带或其它防止工具掉落之措施。	—	—
8. 已询问施工者无下述所列不适高架作业者。	—	—
9. 已知会施工地点主管或代理人。	—	—
10. 其它注意事项 :_____	—	—
厂商监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	
达迩监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	

作业中

检查项目	厂商检查状况	达迩检查状况
巡查情况 / 不符合项目与处理措施	—	—
厂商监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	
达迩监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	

作业后

检查项目	厂商检查状况	达迩检查状况
1. 工作环境已清理、垃圾已清除。	—	—
2. 工具清点完毕并携出。	—	—
3. 梯子、施工架已移除或拆除。	—	—
4. 隔离措施已撤除。	—	—
厂商监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	
达迩监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	

检查符号：O合格，X不合格，/不适用；—为尚未记录。本表显示当前版本及第1轮检查，完整审批意见、历次检查与附件见后附记录。

线上记录附件

关联资料与安全配置快照

作业方式	自营作业

作业票专有资料

作业人员	教学填写：作业人员
安全设施准备	教学填写：安全设施准备

审批及签核记录

版本 / 轮次	岗位	办理人	结论与意见	时间

附件目录

附件名称	上传人
教学附件.pdf	试用申请人