Diodes Technology (Chengdu) Company Limited (CAT)
达迩科技（成都）有限公司

试用-PERMITS-20261013-C821231D · 版本1 · 草稿 未批准 / 草稿，仅供查阅 申请人：试用申请人；部门：试用工程部；施工单位：

危险作业许可证 — 消防系统中断作业

编号	试用-PERMITS-20261013-C821231D		
厂商名称	试用施工单位A	工程名称	打印教学-消防系统中断作业许可
厂商监工姓名	试用自营负责人	厂商监工联络电话	10002
达迩监工姓名	试用公司监工	达迩监工联络电话	10001
作业日期 / 许可时间	2026-10-13 12:35:20 至 2026-10-13 13:35:20		
详细作业地点	教学区域		
作业内容	设备维护		
开始中断时间	2026-10-13 12:35:20	系统恢复时间	2026-10-13 12:35:20
作业人员	教学填写：作业人员	恢复测试人员	教学填写：恢复测试人员

达迩申请人签署	厂商现场负责人签核	部门经理签核	EHS签核
—（尚未正式提交）	—（未签核）	—（未签核）	—（未签核）

安全检查事项

作业前

检查项目	厂商检查状况	达迩检查状况
1. 施工现场已加设围栏或警告标示。	—	—
2. 中断的消防管路阀门都已经排空并且卸压，并挂牌上锁。	—	—
3. 所有忌水物质已移除现场或有效隔离。	—	—
4. 所换备件符合法规要求，所有维修备件和工具已经准备完备。	—	—
5. 所维修的消防设备影响区域加强防火巡查。	—	—
6. 消防系统中断信息通知影响区域主管和经理，注意防措施。	—	—
8. 个人防护用品状况良好。	—	—
9. 其它注意事项：_____	—	—
厂商监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	
达迩监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	

作业中

检查项目	厂商检查状况	达迩检查状况
巡查情况 / 不符合项目与处理措施	—	—
厂商监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	
达迩监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	

作业后

检查项目	厂商检查状况	达迩检查状况
1. 检查消防系统影响区域管路和设备正常；	—	—
2. 缓慢向系统供水，压力达到1kg 内应检查管道是否正常，然后慢慢将压力升高到规定压力；	—	—
3. 工作环境已清理、垃圾已清除工具清点完毕并携出。	—	—
4. 紧急防护设施或工具已移除或拆除。	—	—
5. 挂牌上锁等隔离措施已撤除。	—	—
厂商监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	
达迩监工签核 / 日期	—（未办理本阶段检查）	

GM特殊条件签核	—（未签核）

检查符号：O合格，X不合格，/不适用；—为尚未记录。本表显示当前版本及第1轮检查，完整审批意见、历次检查与附件见后附记录。

线上记录附件

关联资料与安全配置快照

作业方式	自营作业

作业票专有资料

作业人员	教学填写：作业人员
开始中断时间	2026-10-13T04:35:20.794Z
恢复测试人员	教学填写：恢复测试人员
系统恢复时间	2026-10-13T04:35:20.794Z

审批及签核记录

版本 / 轮次	岗位	办理人	结论与意见	时间

附件目录

附件名称	上传人
教学附件.pdf	试用申请人