

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक,

एस0पी0ए0 पब्लिक स्कूल,

रामबाग, मिश्रिख

जनपद-सीतापुर।

विषय:-मो0 रामबाग कस्बा व तहसील मिश्रिख जनपद सीतापुर पर निर्मित एवं संचालित एस0पी0ए0 पब्लिक स्कूल भवन का अग्नि सुरक्षा विषयक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक: 20.06.2017 के सन्दर्भ में आपके उपरोक्त विद्यालय का एन0बी0सी0-2005 तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के प्राविधानों के अनुसार अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, सीतापुर द्वारा निरीक्षण कराया गया जिनकी आख्या दिनांक: 21.06.2017 का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

भवन की संरचना:-

1. कुल भूखण्ड एरिया- 285.21 वर्गमीटर
2. निर्मित भूतल का कवर्ड एरिया- 223.37 वर्गमीटर
3. भवन की ऊँचाई- 03.00 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हेजार्ड श्रेणी:-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 2005 के पार्ट फोर्थ के क्लाज 3.1.3 के अनुसार शैक्षिक भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1. पहुँच मार्ग:- प्रश्नगत शैक्षिक भवन के सामने 04.00 व दूसरी तरफ 09.00 मीटर चौड़ा रोड उपलब्ध है।
2. प्रवेश द्वार की चौड़ाई:- 4.50 मीटर चौड़ाई का प्रवेश द्वार मानकों के अनुरूप उपलब्ध है।
3. सेटबैक:-


- अग्रभाग- 06.00 मीटर
- पृष्ठभाग- 02.00 मीटर
- पार्श्व भाग प्रथम- 00.00 मीटर
- पार्श्व भाग द्वितीय- 00.00 मीटर

चूँकि प्रश्नगत शैक्षिक भवन का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर कम व ऊँचाई 15 मीटर से कम है जिससे अग्निशमन कार्य सुगमतापूर्वक किया जा सकता है, सेटबैक में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा इसे हमेशा अवरोध मुक्त रखा जाना अनिवार्य होगा।

4. निकास मार्ग:-प्रश्नगत शैक्षिक भवन भूतल पर निर्मित है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था:-

1. होजरील/डाउन कमर:- (आवश्यक नहीं है)
2. टेरेस टैंक एवं टेरेस पम्प:- (आवश्यक नहीं है)
3. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रश्नगत स्कूल भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 2190:2010 मानकों के अनुसार अधिष्ठापित एवं कार्यशील दशा में हैं।


मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
लखीमपुर (खीन्ही)
लोक अधिकारी सीतापुर