RF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

DOCUMENT D'EXERCICE

PRÉFECTURE DE LA SARTHE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ DES ERP ET IGH

Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles

PROCÈS-VERBAL DE VISITE

Établissement :	Circuit Bugatti - Tribunes temporaires GP de France Moto 2025
Référence dossier :	SDPC/2025/127-BUGATTI
Date de la visite :	Mercredi 8 mai 2026, 14h00
Lieu :	Circuit Bugatti, Avenue Jean-Marie Lelièvre, 72100 Le Mans

COMPOSITION DE LA COMMISSION	
Président	M. Maxime ROBELET, chef du SIDPC
SDIS 72	LCL Laurent MORDRAIS
DDPN	M. Frédéric MENARD
DREAL	Mme Catherine DUVAL
Organisateur	M. Tony CHEVALLIER, ACO - responsable sécurité
Prestataire	M. Sébastien ATGER, ALCOR
Bureau de contrôle	M. Régis CHAUVIN, APAVE

OBJET

Visite de réception des tribunes temporaires montées pour le GP Moto 2025.

VISITES EFFECTUÉES

Tribunes T1 à T15 - examen visuel de l'ensemble des structures.

Focus particulier : T11 (capacité 2 847 places, structure métallique modulaire ALCOR).

CONSTATS GÉNÉRAUX

1. Les structures sont conformes aux plans déposés en juillet 2025.
2. Documents de montage du prestataire ALCOR présentés et conformes.
3. Notes de calcul jointes au dossier.
4. Issues de secours en place et signalées.

CONSTATS SPÉCIFIQUES - TRIBUNE T11

La commission relève plusieurs points méritant une attention particulière :

1. Léger jeu observé au serrage des fixations métalliques sur les piliers de support nord-est.
2. Un joint de torsion sur le support C12 nécessite une vérification approfondie.
3. La signalétique des issues de secours côté Nord est partiellement masquée par les panneaux publicitaires.
4. La formation du personnel d'évacuation pourrait être complétée par un exercice pratique.

RÉSERVES À LEVER AVANT OUVERTURE AU PUBLIC

Réserve n°1	Vérifier le serrage de toutes les fixations métalliques sur les supports nord-est de T11. Procès-verbal de levée de réserve à transmettre.
Réserve n°2	Compléter la signalétique des issues de secours T11.
Réserve n°3	Organiser un exercice pratique d'évacuation T11 avec le personnel.

OBSERVATION COMPLÉMENTAIRE DU BUREAU DE CONTRÔLE APAVE

Le bureau de contrôle Apave, par la voix de M. Régis CHAUVIN, suggère qu'un renforcement préventif des fixations sur l'ensemble des supports nord-est de T11 serait souhaitable lors du prochain démontage-remontage, dans une logique de maintenance préventive. Cette suggestion ne constitue pas une réserve mais une recommandation à l'organisateur pour les saisons suivantes.

AVIS DE LA SOUS-COMMISSION

AVIS FAVORABLE SOUS RÉSERVES

Les réserves listées ci-dessus devront être levées par procès-verbal contradictoire signé avant l'ouverture au public.

COMPTE RENDU DE LA SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ

Membres	Avis (favorable ou défavorable motivé)	Signature
Le Président : M. Maxime ROBELET	Favorable sous réserves	
SDIS 72 : LCL Laurent MORDRAIS	Favorable	
DDPN : M. Frédéric MENARD	Favorable	
DREAL : Mme Catherine DUVAL	Favorable	
ACO : M.Tony CHEVALLIER	Pris connaissance	
ALCOR : M. Sébastien ATGER	Pris connaissance	
APAVE : M. Régis CHAUVIN	Observation formulée	

OBSERVATIONS

En conclusion, les membres proposent :

☑ **UN AVIS FAVORABLE SOUS RÉSERVES**	☐ **UN AVIS DÉFAVORABLE**	☐ NE PEUVENT SE PRONONCER

Fait au Mans, le 25 avril 2025

Le Président de la sous-commission,
Maxime ROBELET
Chef du SIDPC

PRÉFECTURE DE LA SARTHE
RF
SARTHE
ETIRUCES ED NOISSIMMOC - CPDIS

[tampons fictifs : Préfecture de la Sarthe / SIDPC]