IAS SUPPORT	**Daily Check List** **IBC Telkomsel**	Form No. : 1 Tanggal Efektif : 01-Jul-25 Revisi : Halaman :

Lokasi	**: Server Domestik**	**Petugas**	**: Juli**	**Leader**	**:**
Tanggal	**: 25/07/2025**	**Paraf**	**:**	**Paraf**	**:**
Periode Pemeriksaan	**: Harian / Daily**				

Preventive Maintenance Report

Site ID	:	
Nama Site	:	IBC Bandara International KUALANAMU
Region	:	Deli Serdang
Provinsi	:	Sumatra Utara
Kota	:	Medan
Alamat	:	Jl. Bandara Kuala Namu, Ps. Enam Kuala Namu, Kec. Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
Latitude	:	
Longitude	:	
Tinggi Site	:	-
Tipe Tower	:	☐ Pole ☐ Non Pole
Tipe Site	:	■ Indoor ☐ Outdoor

	PEMERIKSAAN	HASIL		REFERENSI	KETERANGAN
		OK	NOK		
A	**Air Conditioner**				
1	Kondisi AC Indoor	✓		Pastikan terpasang dengan benar dan tidak ada indikasi akan lepas dari bracket	
2	Kondisi AC Outdoor	✓		Pastikan terpasang dengan benar dan tidak ada indikasi akan lepas dari bracket	
3	Kondisi Pipa	✓		Pastikan kondisi pipa tidak bocor	
4	Pengaturan Suhu AC	✓		Pastikan suhu dalam keadan <24°	
5	Suhu Ruangan	✓		Masukkan nilai suhu ruangan	
B	**Ruang Server**				
1	Kondisi Atap Ruangan	✓		Pastikan atap ruangan tidak bocor dalam keadaan baik	
2	Dinding Server	✓		Pastikan dinding tidak retak	
4	APAR	✓		Pastikan isi APAR dalam keadaan baik	
5	Kondisi Pintu Ruangan	✓		Pastikan kondisi pintu ruangan dalam keadaan baik dan terkunci	
C	**Daya Listrik MCB**				
1	Main Circuit Bracker	✓		Pastikan MCB dalam keadaan naik (ON)	

D	**Optical Termination Box**				
1	Kondisi core	✓		Pastikan core dalam keadaan baik dan tidak putus	
E	**Remote Radio Unit**				
1	Connectors	✓		Pastikan Connectors dalam keadaan terpasang dan tidak terlepas	
2	Kabel Jumper	✓		Pastikan kabel jumper dalam keadaan baik	
3	Kabel Feeder	✓		Pastikan kabel feeder dalam keadaan baik	
4	Bracket	✓		Pastikan bracket dalam keadaan terpasang dengan baik	
5	Kondisi Patchcord	✓		Pastikan kondisi konektor dan pigtail tidak putus	
6	Kabel Power RRU	✓		Pastikan kabel power tersambung dengan baik	
F	**Multi Network Combiner**				
1	Kondisi Fisik	✓		Pastikan kondisi fisik MNC dalam keadaan baik tidak ada *dent*	
2	Kondisi Bracket	✓		Pastikan kondisi bracket dalam keadaan terpasang dengan baik	
3	Connectors	✓		Pastikan kondisi connectors dalam keadaan kencang dan terpasang	
4	Kondisi kabel	✓		Pastikan kondisi kabel dalam keadaan terpasang	
G	**Splitter 2 Way**				
1	Kondisi Fisik	✓		Pastikan kondisi fisik S2W dalam keadaan baik tidak ada *dent*	
2	Connectors	✓		Pastikan kondisi connectors dalam keadaan kencang dan terpasang	
3	Kondisi kabel Jumper	✓		Pastikan kondisi kabel dalam keadaan baik	
H	**Splitter 3 Way**				
1	Kondisi Fisik	✓		Pastikan kondisi fisik S3W dalam keadaan baik tidak ada *dent*	
2	Connectors	✓		Pastikan kondisi connectors dalam keadaan kencang dan terpasang	
3	Kondisi kabel Jumper	✓		Pastikan kondisi kabel dalam keadaan baik	

I	**Splitter 4 Way**				
1	Kondisi Fisik	✓		Pastikan kondisi fisik S4W dalam keadaan baik tidak ada *dent*	
2	Connectors	✓		Pastikan kondisi connectors dalam keadaan kencang dan terpasang	
3	Kondisi kabel Jumper	✓		Pastikan kondisi kabel dalam keadaan baik	
J	**Antenna Planar**				
1	Kondisi Fisik	✓		Pastikan Antenna dalam keadaan terpasang dengan baik	
2	Connectors	✓		Pastikan connector dalam keadaan terpasang dengan baik	
K	**Antenna Omnidirectional**				
1	Kondisi Fisik	✓		Pastikan Antenna dalam keadaan terpasang dengan baik	
2	Connectors	✓		Pastikan connector dalam keadaan terpasang dengan baik	

Catatan :

PT.ANGKASA PURA SARANA DIGITAL

CHECK LIST PREVENTIVE MAINTANANCE INDOOR

MECHANICAL ELECTRICAL

BASE SERVICE

IASS Site ID		Date	: 25 Juli 2025	
IASS Site Name	: Bandara Kualanamu Server Domestik	Operator	: TELKOMSEL	WIB/WITA/WIT

: 25/07/2025



Foto A-1
KWH Multi Panel



Foto A-2
KWH Meter Telkomsel



Foto A-3
ACPDB Panel Closed



Foto A-4
ACPDB Panel Open



Foto A-5
View Area Domestik



Foto A-6
View Kebersihan Area Domestik

PT.ANGKASA PURA SARANA DIGITAL

CHECK LIST PREVENTIVE MAINTANANCE INDOOR

MECHANICAL ELECTRICAL

BASE SERVICE

IASS Site ID		Date	: 25 Juli 2025	
IASS Site Name	: Bandara Kualanamu Server Domestik	Operator	: TELKOMSEL	WIB/WITA/WIT



Foto B-1
MCB ACPDB Telkomsel



Foto B-2
Pengukuran Tegangan (R-S = 402.6)



Foto B-3
Pengukuran Tegangan (R-T = 403.5)



Foto B-4
Pengukuran Tegangan (S-T = 402.6)



Foto B-5
Pengukuran Tegangan (R-N = 230.8)



Foto B-6
Pengukuran Tegangan (G-N = 0.168)

IAS SUPPORT	PT.ANGKASA PURA SARANA DIGITAL CHECK LIST PREVENTIVE MAINTANANCE INDOOR MECHANICAL ELECTRICAL BASE SERVICE	Telkomsel

IASS Site ID		Date	: 25 Juli 2025	
IASS Site Name	: Bandara Kualanamu Server Domestik	Operator	: TELKOMSEL	WIB/WITA/WIT



Foto C-1
BTS Recty



Foto C-2
RRU



Foto C-3
Grounding Busbar 1



Foto C-4
Grounding Busbar 2

N/A

Foto C-5
View AC Ruangan

N/A

Foto C-6
Pengaturan Suhu Ruangan

PT.ANGKASA PURA SARANA DIGITAL

CHECK LIST PREVENTIVE MAINTANANCE INDOOR

MECHANICAL ELECTRICAL

BASE SERVICE

IASS Site ID		Date	: 25 Juli 2025	
IASS Site Name	: Bandara Kualanamu Server Domestik	Operator	: TELKOMSEL	WIB/WITA/WIT

N/A	N/A
Foto D-1	Foto D-2
APAR Ruangan	Pengukuran Suhu Ruangan
Foto D-3	Foto D-4
Keterangan Foto	Keterangan Foto
Foto D-5	Foto D-6
Keterangan Foto	Keterangan Foto