RELATÓRIO SONDAGEM À PERCUSSÃO

NBR 6484/2020

CLIENTE: SIDINEI FIDELI DE PAULA

CPF/CNPJ: 060.644.399-12

Dados da Obra

R. Apucarana, Snº

Matinhos – PR

FAGEO SONDAGENS LTDA

Rua Helena de Oliveira Cunha, 20 – Bacacheri – Curitiba – PR- Tel: (41) 9 9993-1260

CNPJ: 36.160.176/0001-58

SUMÁRIO

1- Apresentação 3

2- Endereço..... 3

3- Serviços Executados..... 3

4- Metodologia Utilizada..... 4

5- Relatório Fotográfico..... 4

6- Conteúdo do Laudo Perfil SPT..... 4

7- Anexos..... 6

FAGEO SONDAGENS LTDA

Rua Helena de Oliveira Cunha, 20 – Bacacheri – Curitiba – PR- Tel.: (41) 9 9993-1260

CNPJ: 36.160.176/0001-58

CURITIBA, 17 DE JULHO DE 2026

À

SIDINEI FIDELI DE PAULA

Ass.: Relatório de Sondagem à percussão

1- *Apresentação*

O presente relatório faz parte das atividades de sondagem de simples reconhecimento

- SPT. Apresentando os resultados da prospecção geológico-geotécnica do subsolo em questão.

A classificação do material é feita por método táctil-visual (NBR 6484/2020). O amostrador padronizado "RAYMOND" ou S.P.T. Foi utilizado para a realização deste laudo a NBR 6484:2020 – Solo – Sondagens de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio e suas correlatas.

2- *Endereço*

R. Apucarana, Snº, Matinhos – PR

3- *Serviços Executados*

Foi realizado 03 (três) furos de sondagem à percussão por solicitação do cliente.

4- *Metodologia Utilizada*

As perfurações foram feitas por percussão simples com auxilio de circulação de água e protegidas por um revestimento de 2 ½".

FAGEO SONDAGENS LTDA

Rua Helena de Oliveira Cunha, 20 – Bacacheri – Curitiba – PR- Tel.: (41) 9 9993-1260

CNPJ: 36.160.176/0001-58

A extração das amostras foi realizada com o amostrador padrão com as seguintes características, diâmetro interno 1 3/8” diâmetro externo 2”.

Durante o ensaio de penetração “standard” indicou-se o número de golpes de um soquete de 65 kg, que cai por gravidade de uma altura de 75cm, para penetrar 30cm do amostrador caracterizado acima, nas camadas de solo atravessadas.

5- *Relatório Fotográfico*

Na execução da atividade o responsável técnico anota os dados coletados e registra com fotos o momento do serviço sendo realizado, comprovando a execução e padronização do processo.

6- *Conteúdo do Laudo Perfil SPT*

- Gráfico de resistência à penetração do amostrador. Linha cheia corresponde aos 30 cm finais e linha tracejada aos 30 cm iniciais.
- Números representativos dos índices de resistência à penetração para os 30 cm iniciais do amostrador, ou outro comprimento indicado.
- Números representativos dos índices de resistência à penetração para os 30 cm finais do amostrador, ou outro comprimento indicado.
- Cota da boca do furo e do nível d’água em relação à Referência de Nível (RN) adotada, que se encontra marcada na planta de situação.
- Representação da técnica utilizada para avanço da penetração.
- Representação gráfica das camadas existentes.
- Profundidade das diversas camadas.
- Classificação tátil-visual das camadas atravessadas.

FAGEO SONDAGENS LTDA

Rua Helena de Oliveira Cunha, 20 – Bacacheri – Curitiba – PR- Tel.: (41) 9 9993-1260

CNPJ: 36.160.176/0001-58


Anexo, enviamos planta de locação dos furos e os perfis individuais conforme a ABNT prescreve.

Prontos para quaisquer maiores esclarecimentos, subscrevemo-nos.

Responsável técnico:
Guilherme Pepes Rybzinski – CREA PR-111299/D

FAGEO SONDAGENS LTDA

36.160.176/0001-58



FAGEO SONDAGENS LTDA

Rua Helena de Oliveira Cunha, 20 – Bacacheri – Curitiba – PR- Tel.: (41) 9 9993-1260


CNPJ: 36.160.176/0001-58

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ENDEREÇO: R. Apucarana, Snº, Matinhos – PR

DATA: 09/07/2026	**REF.**: 07/2026	**TAB. N°:** 01/02	**ESC.:** Sem Escala	**MED.:** Metros





FAGEO SONDAGENS LTDA

Rua Helena de Oliveira Cunha, 20 – Bacacheri – Curitiba – PR- Tel.: (41) 9 9993-1260

CNPJ: 36.160.176/0001-58

CROQUI DO TERRENO

ENDEREÇO: R. Apucarana, Snº, Matinhos – PR

DATA: 09/07/2026	**REF.**: 07/2026	**TAB. Nº:** 02/02	**ESC.:** Sem Escala	**MED.:** Metros



FAGEO SONDAGENS LTDA

Rua Helena de Oliveira Cunha, 20 – Bacacheri – Curitiba – PR- Tel.: (41) 9 9993-1260

CNPJ: 36.160.176/0001-58

FAGEO sondagens

FAGEO Sondagens Eireli
36.160.176/0001-58
R. Helena de Oliveira Cunha, 20, Bacacheri - Curitiba/PR

PERFIL DE SPT Nº 01

CLIENTE: SIDINEI FIDELI DE PAULA

END. OBRA: R. Apucarana, Snº, Matinhos – PR

Sondagem: 01 | Cota: +0,40m (Rua) | Revestimento: Ø 63,5 mm | Amostrador - Interno Ø 34,9 mm

ENG° CIVIL
GUILHERME PEPES
CREA PR 11.12.99/D

Eng° Civil Guilherme Pepes Rybzinski
CREA PR-111299/D

DATA

INICIO: 09/07/2026

TÉRMINO: 09/07/2026

-------- 1º e 2º penetração

_____ 2º e 3º penetração

Nivel de Água	Profund. (m)	Golpes			N/° Golpes 1°/2°	N/° Golpes 2°/3°	Penetração - SPT (golpes p/30cm) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110	Amostragem	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
	0,45	0	0	0	0	0			Aterro - Caliças 1,70m
N.A	1,45	1	1	1	2	2			
	2,45	1	1	1	2	2			Argila orgânica 2,60m
	3,45	5	8	13	13	21			
	4,45	15	18	20	33	38			
	5,45	23	25	28	48	53			Areia fina na cor cinza claro 9,33m
	6,45	30	32	34	62	66			
	7,45	36	38	41	74	79			
	8,45	43	44	45	87	89			
	9,45	47	49	50	96	99			
									9,33m IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM
									N.A INICIAL - 1,80m N.A FINAL - 1,83m

FAGEO sondagens

FAGEO Sondagens Eireli
36.160.176/0001-58
R. Helena de Oliveira Cunha, 20, Bacacheri - Curitiba/PR

PERFIL DE SPT Nº 02

CLIENTE: SIDINEI FIDELI DE PAULA

END. OBRA: R. Apucarana, Snº, Matinhos – PR

Sondagem: 02 | Cota: +0,40m (Rua) | Revestimento: Ø 63,5 mm | Amostrador - Interno Ø 34,9 mm

ENG° CIVIL
GUILHERME PEPES
CREA PR 11.12.99/D

Eng° Civil Guilherme Pepes Rybzinski
CREA PR-111299/D

DATA

INICIO: 09/07/2026


TÉRMINO: 09/07/2026

-------- 1º e 2º penetração

_____ 2º e 3º penetração

Nivel de Água	Profund. (m)	Golpes			N/° Golpes 1°/2°	N/° Golpes 2°/3°
	0,45	0	0	0	0	0
	1,45	1	1	1	2	2
N.A	2,45	1	2	2	3	4
	3,45	5	7	9	12	16
	4,45	12	15	17	27	32
	5,45	20	23	25	43	48
	6,45	27	29	32	56	61
	7,45	35	37	39	72	76
	8,45	40	41	42	81	83
	9,45	44	46	47	90	93
	10,45	49	50		99	

Penetração - SPT (golpes p/30cm)



Amostragem

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL

- Aterro - Caliças 1,50m
- Argila orgânica 2,20m
- Areia fina na cor cinza claro 10,17m
- 10,17m IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM
- N.A INICIAL - 1,95m
  N.A FINAL - 1,97m

FAGEO sondagens

FAGEO Sondagens Eireli
36.160.176/0001-58
R. Helena de Oliveira Cunha, 20, Bacacheri - Curitiba/PR

PERFIL DE SPT Nº 03

CLIENTE: SIDINEI FIDELI DE PAULA

END. OBRA: R. Apucarana, Snº, Matinhos – PR

Sondagem: 03 | Cota: +0,40m (Rua) | Revestimento: Ø 63,5 mm | Amostrador - Interno Ø 34,9 mm

DATA

INICIO: 09/07/2026

TÉRMINO: 09/07/2026

-------- 1º e 2º penetração


_____ 2º e 3º penetração

ENG° CIVIL
GUILHERME PEPES
CREA PR 11.12.99/D

Eng° Civil Guilherme Pepes Rybzinski
CREA PR-111299/D

Nivel de Água	Profund. (m)	Golpes			N/° Golpes 1°/2°	N/° Golpes 2°/3°
	0,45	0	0	0	0	0
	1,45	1	1	1	2	2
N.A	2,45	1	2	2	3	4
	3,45	2	5	8	7	13
	4,45	10	12	14	22	26
	5,45	17	19	21	36	40
	6,45	23	25	28	48	53
	7,45	30	33	35	63	68
	8,45	37	39	40	76	79
	9,45	42	44	46	86	90
	10,45	47	48	49	95	97
	11,45	50				

Penetração - SPT (golpes p/30cm)



Amostragem	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
	Aterro - Caliças 1,40m
	Argila orgânica 2,30m
	Areia fina na cor cinza claro 11,05m
	11,05m IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM
	N.A INICIAL - 1,70m N.A FINAL - 1,77m