

Maxed out Control Loops

co* > 99

03 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (606)

Device	Object ID	Name	CO Value	Input Value	Setpoint Value
606	606.CO2	PID Pressao	99,8	0,1	0,5

06 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (612)

Device	Object ID	Name	CO Value	Input Value	Setpoint Value
612	612.CO2	PID Pressao	100,0	0,4	0,3

07 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (614)

Device	Object ID	Name	CO Value	Input Value	Setpoint Value
614	614.CO2	PID Pressao	100,0	0,4	0,5

09 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (618)

Device	Object ID	Name	CO Value	Input Value	Setpoint Value
618	618.CO2	PID Pressao	100,0	0,0	0,5
618	618.CO1	PID Temperatura	100,0	14,3	13,0

11 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (622)

Device	Object ID	Name	CO Value	Input Value	Setpoint Value
622	622.CO2	PID Pressao	100,0	0,0	0,1

12 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (624)

Device	Object ID	Name	CO Value	Input Value	Setpoint Value
624	624.CO1	PID Temperatura	100,0	14,0	13,0

13 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (626)

Device	Object ID	Name	CO Value	Input Value	Setpoint Value
626	626.CO1	PID Temperatura	100,0	14,8	8,0

14 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (628)

Device	Object ID	Name	CO Value	Input Value	Setpoint Value
628	628.CO1	PID Temperatura	100,0	9,5	8,0
628	628.CO2	PID Pressao	100,0	0,1	0,6

Device	Object ID	Name	CO Value	Input Value	Setpoint Value
<u>17 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (634)</u>					
Device	Object ID	Name	CO Value	Input Value	Setpoint Value
634	634.CO1	PID Temperatura	100,0	10,5	8,0
634	634.CO2	PID Pressao	100,0	0,1	0,6
<u>03 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (703)</u>					
Device	Object ID	Name	CO Value	Input Value	Setpoint Value
703	703.CO2	PID Pressao	100,0	0,0	0,5
<u>04 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (704)</u>					
Device	Object ID	Name	CO Value	Input Value	Setpoint Value
704	704.CO1	PID Temperatura	100,0	21,1	10,0
<u>06 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (713)</u>					
Device	Object ID	Name	CO Value	Input Value	Setpoint Value
713	713.CO1	PID Temperatura	100,0	10,6	10,0
713	713.CO2	PID Pressao	100,0	0,0	0,5
<u>08 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (717)</u>					
Device	Object ID	Name	CO Value	Input Value	Setpoint Value
717	717.CO2	PID Pressao	100,0	0,3	0,5
<u>14 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (729)</u>					
Device	Object ID	Name	CO Value	Input Value	Setpoint Value
729	729.CO1	PID Temperatura	100,0	9,1	8,0
Total : 18 objects					