

ai &gt; 20, ao.ManualOverride=true

### Sala POP (550)

| Name                 | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|----------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| Temperatura sala POP | 550.AI1   | 23,2  | °C    | false  |        |

### 01 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (602)

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 602.AI101 | 29,0  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 602.AI102 | 35,3  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 602.AI103 | 24,2  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 602.AI2   | 23,6  | °C    | false  |        |

### 02 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (604)

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 604.AI101 | 40,7  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 604.AI102 | 43,8  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 604.AI103 | 22,6  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 604.AI2   | 22,0  | °C    | false  |        |

### 03 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (606)

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC01 - Temperatura do Retorno | 606.AI103 | 22,1  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 606.AI2   | 21,3  | °C    | false  |        |
| FC02 - Variador de Frequencia | 606.AO10  | 75,0  | %     | true   |        |

### 04 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (608)

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 608.AI101 | 40,1  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 608.AI102 | 40,5  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 608.AI103 | 22,2  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 608.AI2   | 22,2  | °C    | false  |        |

| Name | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|------|-----------|-------|-------|--------|--------|
|------|-----------|-------|-------|--------|--------|

### **05 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (610)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 610.AI101 | 43,3  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 610.AI102 | 27,4  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 610.AI103 | 24,2  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 610.AI2   | 24,1  | °C    | false  |        |

### **06 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (612)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 612.AI101 | 41,2  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 612.AI102 | 18,2  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 612.AI103 | 23,9  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 612.AI2   | 22,9  | °C    | false  |        |

### **07 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (614)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 614.AI101 | 32,5  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 614.AI102 | 32,1  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 614.AI103 | 25,5  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 614.AI2   | 24,1  | °C    | false  |        |

### **08 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (616)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC01 - Temperatura do Retorno | 616.AI103 | 24,5  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 616.AI2   | 22,5  | °C    | false  |        |

### **09 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (618)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC01 - Humidade Retorno       | 618.AI102 | 56,9  | %RH   | false  | Fault  |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 618.AI103 | 25,8  | °C    | false  | Fault  |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 618.AI2   | 24,0  | °C    | false  |        |
| FC02 - Variador de Frequencia | 618.AO10  | 70,0  | %     | true   |        |
| FC01 - Variador de Frequencia | 618.AO8   | 70,0  | %     | true   |        |

### **10 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (620)**

| Name                    | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno | 620.AI101 | 43,8  | %RH   | false  |        |

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC01 - Temperatura do Retorno | 620.AI103 | 24,1  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 620.AI2   | 21,0  | °C    | false  |        |

### **11 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (622)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 622.AI101 | 33,8  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 622.AI102 | 42,0  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 622.AI103 | 24,2  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 622.AI2   | 22,8  | °C    | false  |        |

### **12 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (624)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 624.AI101 | 38,7  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 624.AI102 | 38,8  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 624.AI103 | 24,9  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 624.AI2   | 23,7  | °C    | false  |        |

### **13 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (626)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Temperatura do Retorno | 626.AI2   | 22,2  | °C    | false  |        |

### **14 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (628)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 628.AI101 | 99,7  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 628.AI102 | 99,8  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 628.AI103 | 22,2  | °C    | false  |        |

### **15 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (630)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 630.AI101 | 41,6  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 630.AI102 | 99,7  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 630.AI103 | 24,4  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 630.AI2   | 22,6  | °C    | false  |        |

### **16 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (632)**

| Name                    | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno | 632.AI101 | 42,1  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno | 632.AI102 | 30,3  | %RH   | false  |        |

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC01 - Temperatura do Retorno | 632.AI103 | 23,7  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 632.AI2   | 23,5  | °C    | false  |        |

### **17 Pav - Casa de Maquinas 1 - Fan Coils 1A e 1B (634)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 634.AI101 | 36,1  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 634.AI102 | 40,9  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 634.AI103 | 22,6  | °C    | false  |        |

### **01 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (701)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC01 - Temperatura do Retorno | 701.AI103 | 22,5  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 701.AI2   | 22,7  | °C    | false  |        |

### **02 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (702)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC01 - Humidade Retorno       | 702.AI102 | 36,0  | %RH   | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 702.AI2   | 22,0  | °C    | false  |        |

### **03 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (703)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 703.AI101 | 43,8  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 703.AI102 | 40,3  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 703.AI103 | 24,4  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 703.AI2   | 23,8  | °C    | false  |        |

### **04 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (704)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| Temperatura de Insuflamento   | 704.AI1   | 21,1  | °C    | false  |        |
| FC02 - Humidade Retorno       | 704.AI101 | 37,1  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 704.AI102 | 36,0  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 704.AI103 | 23,8  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 704.AI2   | 23,7  | °C    | false  |        |

### **05 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (705)**

| Name                    | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno | 705.AI101 | 43,1  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno | 705.AI102 | 44,7  | %RH   | false  |        |

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC01 - Temperatura do Retorno | 705.AI103 | 25,7  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 705.AI2   | 23,6  | °C    | false  |        |

### **06 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (713)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 713.AI101 | 42,3  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 713.AI102 | 50,9  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 713.AI103 | 36,8  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 713.AI2   | 24,0  | °C    | false  |        |

### **07 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (715)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 715.AI101 | 39,0  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 715.AI102 | 31,7  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 715.AI103 | 23,7  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 715.AI2   | 23,1  | °C    | false  |        |

### **08 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (717)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 717.AI101 | 42,7  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 717.AI102 | 57,1  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 717.AI103 | 22,9  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 717.AI2   | 22,5  | °C    | false  |        |

### **09 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (719)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC01 - Temperatura do Retorno | 719.AI103 | 22,0  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 719.AI2   | 21,6  | °C    | false  |        |

### **10 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (721)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 721.AI101 | 38,5  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 721.AI102 | 40,7  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 721.AI103 | 21,8  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 721.AI2   | 20,9  | °C    | false  |        |

| Name | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|------|-----------|-------|-------|--------|--------|
|------|-----------|-------|-------|--------|--------|

### **11 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (723)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 723.AI101 | 27,7  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 723.AI102 | 31,2  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 723.AI103 | 22,2  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 723.AI2   | 22,0  | °C    | false  |        |

### **12 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (725)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 725.AI101 | 54,8  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 725.AI102 | 42,3  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 725.AI103 | 21,5  | °C    | false  |        |

### **13 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (727)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC01 - Temperatura do Retorno | 727.AI103 | 24,6  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 727.AI2   | 23,3  | °C    | false  |        |

### **14 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (729)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 729.AI101 | 99,7  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 729.AI102 | 99,7  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 729.AI103 | 22,6  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 729.AI2   | 23,3  | °C    | false  |        |

### **15 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (731)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 731.AI101 | 99,7  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 731.AI102 | 41,6  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 731.AI103 | 22,0  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 731.AI2   | 20,9  | °C    | false  |        |

### **16 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (733)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 733.AI101 | 26,9  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 733.AI102 | 23,6  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 733.AI103 | 22,7  | °C    | false  |        |

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Temperatura do Retorno | 733.AI2   | 22,1  | °C    | false  |        |

### **17 Pav - Casa de Maquinas 2 - Fan Coils 2A e 2B (735)**

| Name                          | Object ID | Value | Units | Manual | Status |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| FC02 - Humidade Retorno       | 735.AI101 | 25,5  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Humidade Retorno       | 735.AI102 | 31,4  | %RH   | false  |        |
| FC01 - Temperatura do Retorno | 735.AI103 | 22,5  | °C    | false  |        |
| FC02 - Temperatura do Retorno | 735.AI2   | 22,0  | °C    | false  |        |

**Total :** 121 objects