




AVISO

ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER ALTERADO, COPIADO OU USADO SOB NENHUM PRETEXTO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR. DIREITOS AUTORAIS SOBRE O PROJETO DE ENGENHARIA RESERVADOS CONFORME LEI FEDERAL Nº10.176 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998



NOTAS

A - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM MILÍMETROS
B - ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO E REGISTROS DE AR VIDE CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
C - DUTO DE RETORNO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ISOLAMENTO ACÚSTICO
D - VAZÃO MÁXIMA SIMULTÂNEA DOS FCs É DE 4600 m³/h
E - VAZÃO MÁXIMA SIMULTÂNEA DOS FCs É DE 5750 m³/h
F - SENSORES DE TEMPERATURA PARA CADA REGULADOR DE VAZÃO VAV, DEVE SE INSTALAR EM CADA AMBIENTE ATENDENDO A 1,50 DO PISO DA PORTO ONDE NÃO HÁVA INCIDÊNCIA DE RADIAÇÃO SOLAR



PLANTA 5º PAVIMENTO
ESCALA 1:75

33	DIFUSOR DE INSULFAMENTO TROX, MOD. ADQ-1 471x208 PARA UMA VAZÃO 380m³/h	01
32	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA UMA VAZÃO DE 380m³/h, BERLINER MOD. MGS 160, PONTO DE RORÇA 0,35KW	01
31	CONDICIONADOR DE AR 4 VIAS CASSETTE, TRANE, MOD. CWCS 40, PONTO DE FORÇA 200W	01
30	CAPACIDADE SENSÍVEL DE 3,9 KW	01
29	CONDICIONADOR DE AR 4 VIAS CASSETTE, TRANE, MOD. CWCS 32, PONTO DE FORÇA 200W	01
28	DIFUSOR DE INSULFAMENTO, TROX, MOD. ADQ - VARISET - TAMANHO 5	01
27	DIFUSOR DE INSULFAMENTO, TROX, MOD. ADQ - VARISET - TAMANHO 2	05
26	REGISTRO DE VAZÃO DE AR, TROX, MOD. RL-700x205	01
25	CONEXÃO FLEXÍVEL	-
24	CALÇO EM MADEIRA DE LEI 150x150x100 COM NEOPRENE 150x150x25	16
23	QUADRO ELÉTRICO	02
22	REGISTRO DE VAZÃO DE AR, TROX, MOD. JN-1400x345	02
21	REGISTRO DE VAZÃO DE AR, TROX, MOD. JN-1400x345	01
20	REGISTRO DE VAZÃO DE AR, TROX, MOD. JN-1400x345	02
19	REGISTRO DE VAZÃO DE AR, TROX, MOD. TVID-EASY/200x200 ISOLADO ACÚSTICAMENTE	02
18	REGISTRO DE VAZÃO DE AR, TROX, MOD. RL-200x205	02
17	REGISTRO DE VAZÃO DE AR, TROX, MOD. RL-600x205	04
16	REGISTRO DE VAZÃO DE AR, TROX, MOD. RL-500x205	04
15	REGISTRO DE VAZÃO DE AR, TROX, MOD. RL-400x205	02
14	REGISTRO DE VAZÃO DE AR, TROX, MOD. RL-300x205	02
13	REGULADOR DE VAZÃO, TROX, MOD. TVID-EASY/700x200 ISOLADO ACÚSTICAMENTE	01
12	REGULADOR DE VAZÃO, TROX, MOD. TVID-EASY/600x200 ISOLADO ACÚSTICAMENTE	04
11	REGULADOR DE VAZÃO, TROX, MOD. TVID-EASY/500x200 ISOLADO ACÚSTICAMENTE	04
10	REGULADOR DE VAZÃO, TROX, MOD. TVID-EASY/400x200 ISOLADO ACÚSTICAMENTE	02
9	REGULADOR DE VAZÃO, TROX, MOD. TVID-EASY/300x200 ISOLADO ACÚSTICAMENTE	02
8	DIFUSOR DE INSULFAMENTO LINEAR, TROX, MOD. VS-D-50-1, L=1200mm, COM CANTONEIRA TERMINAL À ESQUERDA	05
7	DIFUSOR DE INSULFAMENTO LINEAR, TROX, MOD. VS-D-50-1, L=1200mm, COM CANTONEIRA TERMINAL À DIREITA	05
6	DIFUSOR DE INSULFAMENTO LINEAR, TROX, MOD. VS-D-50-1, L=1200mm, SEM CANTONEIRAS	28
5	DIFUSOR DE INSULFAMENTO LINEAR, TROX, MOD. VS-D-35-1, L=1200mm, COM CANTONEIRAS	12
4	DIFUSOR DE INSULFAMENTO LINEAR, TROX, MOD. VS-D-35-1, L=1200mm, SEM CANTONEIRAS	12
3	DIFUSOR DE INSULFAMENTO LINEAR, TROX, MOD. VS-D-35-1, L=1200mm, SEM CANTONEIRAS	34
2	DIFUSOR DE INSULFAMENTO, TROX, MOD. ADQ - VARISET - TAMANHO 4	10
1	CONDICIONADOR DE AR TIPO FAN COIL, TRANE, MOD. WD06	04
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. PAVIMENTO

1	REVISÃO EM QUANTITATIVO DE DIFUSORES	12/12/12	GEORGE DEYVISON	-	-
0	1ª EMISSÃO	26/11/12	GEORGE DEYVISON	-	-
REV. N.º	DISCRIMINAÇÃO	DATA	PROJ.	DES.	SOLUC. APROV.

		PROJ. 011.1322.2100 FAB. 011.1322.2101 COP. 011.1322.2102 REVISÃO 011.1322.2103			
CLIENTE:	CAIXA SEGUROS				
OBRA:	SHN QUADRA 01, ÁREA ESPECIAL A - BLOCO E				
PROJ.:	GEORGE RAULINO CREA 100000P	CAD.:	DEYVISON NOVEMBRO/2012	AR CONDICIONADO 5º PAVIMENTO PLANTA BAIXA	
DIS.:	INDICADA	PROJ. N.º:	0935	ESQUA N.º:	IAC 08XX