

Inventario de equipos y su estado.  
Las anotaciones en **rojo** o con una **X** indican anomalías que deben corregirse.

[illegible]



## OBSERVACIONES TECNICAS Y ANOMALÍAS EN SISTEMAS EXTINTORES

**Equipo 002:** Manguera difusora en mal estado

**Equipo 003:** Presión manómetro baja

**Equipo 009:** Soporte en mal estado

**Equipo 004:** Necesita realizar retimbrado

**Equipo 005:** Necesita realizar retimbrado

**Equipo 006:** Necesita realizar retimbrado