

11. CATEGORIAS DE EMPLEO:

Define la aplicación del contactor; la norma IEC 947-4 establece las siguientes categorías :

CLASE DE CORRIENTE	CATEGORIA DE UTILIZACION	APLICACIONES TIPICAS
AC	AC-1	Cargas no inductivas o poco inductivas, hornos de resistencia.
	AC-2	Motores de rotor bobinado: arranque, desconexión
	AC-3	Motores jaula de ardilla: arranque, desconexión del motor girando (motor lanzado) (1)
	AC-4	Motores jaula de ardilla: arranque, plugging (2), marcha a impulsos.
	AC-5	Maniobra de lámparas incandescentes
	AC-6a	Maniobra de transformadores
	AC-6b	Maniobra de bancos de capacitores
	AC-7a	Cargas poco inductivas en aplicaciones domésticas y aplicaciones similares.
	AC-7b	Motores para aplicaciones domésticas
	AC-8a	Moto-compresores herméticos con reseteo manual de los dispositivos de protección contra sobrecargas.
	AC-8b	Moto-compresores herméticos con reseteo automático de los dispositivos de protección contra sobrecargas.
DC	DC-1	Cargas no inductivas o poco inductivas, hornos de resistencia
	DC-3	Motores derivación: arranque, plugging (2), marcha a impulsos. Frenado dinámico
	DC-5	Motores serie: arranque, plugging (2), marcha a impulsos. frenado dinámico.
	DC-6	Maniobra de lámparas incandescentes.

(1) La categoría AC-3 puede usarse ocasionalmente, para marcha a impulsos o plugging por limitados períodos como por ejemplo posicionar una máquina, de todos modos el número de operaciones no deberá exceder 5 por minuto o más de 10 en un período de 10 min.

(2) Plugging: detención e inversión de un motor rápidamente, invirtiendo las conexiones primarias mientras el motor está girando.

Cada categoría se caracteriza por valores de corriente, tensiones, factores de potencias o constantes de tiempo (para CC).

d) SERVICIO TEMPORARIO :

Los contactos principales permanecen cerrados por tiempos insuficientes como para alcanzar el equilibrio térmico, siendo los períodos sin corriente entre los de carga suficientemente largos como para restaurar la igualdad con la temperatura ambiente. Los valores normalizados de servicio son 3 min., 10 min., 30 min., 60 min. y 90 min., con los contactos cerrados.

e) SERVICIO PERIODICO :

Servicio en el cual la operación a carga constante o variable, es repetida regularmente.