

BSB-LAN Web

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Heizungsfunktionen | Sensoren | Zeichne Logdatei | Prüfe auf neue Parameter |
| Einstellungen | URL-Befehle | Handbuch | FAQ |

Einstellungen

Hardware: Due

Version: 2.0.16-20201203130815

Freier Speicher: 77231 Bytes

Uptime: 45272

1-Wire Bus Pins: 3, Sensoren: 3

Gesperrte GPIO Pins: 0 1 3 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 50 51 52 53 62 63 64 65 66 67 68 69

Installierte Module:

WEBSERVER, MQTT, Verbose DEBUG, LOGGER, VERSION_CHECK, AVERAGES, ONE_WIRE_BUS, CONFIG_IN_EEPROM, WEBCONFIG

Free space: 0 MB

| | | |
|-------------|-------------------------|-------------------|
| General | Read config from EEPROM | Ein |
| General | Bus type | PPS |
| General | Own BSB address | 66 |
| General | Own LPB address | 66 |
| General | Dest LPB address | 0 |
| General | Enable PPS bus write | Ein |
| General | QAA Modell | QAA 70 |
| General | MAC-Adresse | 00:80:41:19:69:90 |
| IP settings | Use DHCP | Ein |
| IP settings | IP address | 192.168.178.88 |
| IP settings | Network mask | 255.255.255.0 |

| | | |
|---------------|---|------------------------------|
| IP settings | Gateway | 192.168.178.1 |
| IP settings | DNS server | 192.168.178.1 |
| IP settings | WWW port | 80 |
| IP settings | Trusted IP address | 0.0.0.0 |
| IP settings | Trusted IP address | 0.0.0.0 |
| General | Log telegrams | Alle Bus-Telegramme loggen ▼ |
| General | Berechnung von 24h-Mittelwerten für die folgenden Parameter | Ein ▼ |
| General | Programs for averages calculation | 15000,15004 |
| General | Log current values | Ein ▼ |
| General | Log interval, seconds | 3600 |
| General | Programs for logging | 15000,15002,15004,15006 |
| IP settings | URL passkey | |
| IP settings | Basic AUTH data | |
| General | Use One Wire bus on pin | 3 |
| General | Use DHT bus on pins | 2,3 |
| General | Enable IPWE | Aus ▼ |
| General | Programs for displaying with IPWE | 8700,8743,8314 |
| General | Enable MAX | Aus ▼ |
| General | CUNO/CUNX/modified MAX!Cube IP address | 192.168.178.5 |
| General | Debug | Serial ▼ |
| General | Verbositäts-Level | Ein ▼ |
| General | Monitor Modus | Ein ▼ |
| MQTT settings | Using MQTT | Plain text ▼ |
| MQTT settings | MQTT broker IP address | 192.168.178.100 |
| MQTT settings | User name | Admin |
| MQTT settings | Password | Ccu3carka1! |
| MQTT settings | Topic prefix | BSB-LAN |
| MQTT settings | Topic prefix | MyHeater |
| MQTT settings | Neuere Version gefunden | Aus ▼ |

Senden