

أنواع التصادمات ومصفوفة الأولويات

مرجع سريع للمسار الخامس - LUA BIM LABS
بطاقة إتمام المسار - اليوم الثامن والثلاثون

تعريفات أنواع التصادمات

مثال	التعريف	نوع التصادم
ممر هوائي (HVAC) يمر عبر جائر إنشائي	صلبان يتقاطعان فيزيائيا - أي يشغلان نفس المكان	تصادم صلب (Hard Clash)
مم من أنبوب رشاش حريق، مخالفا بذلك الحد الأدنى للفصل	يتلامسان لكنهما يخالفان مسافة الصيانة أو التشغيل المطلوبة	تصادم مسافة خلوص (Soft / Clearance Clash)
حامل كابلات على بعد 50	عنصران يقعان ضمن مسافة خلوص دنيا محددة - لا	
بنفس المسار والارتفاع من نموذجين مختلفين تم استيرادهما	في نفس الموقع تماما - عادة خطأ في النمذجة أو الاستيراد	تكرار (Duplicate)
قطعتا أنبوب	عنصران متطابقان متراكبان	
مجدولان معا في الطابق الخامس خلال نفس الأسبوع	نفس الموقع والوقت - تعارض زمني-مكاني وليس هندسيا	تصادم سير العمل (4D)
تركيب أنظمة التكييف (HVAC) وأعمال صب السقف الإنشائي	نشاطان مجدولان في	

مصفوفة مستويات الأولوية

الاجراء المطلوب	المعايير	الأولوية
يجب حلها قبل أي عمل في المنطقة المتأثرة - يرفع الأمر فورا	تمنع إتمام الصب، أو توقف تركيب نظام بالغ الأهمية للسلامة	**حرجة (Critical)**
الحالية؛ يسند إلى التخصص المسؤول مع تحديد موعد نهائي	رئيسي، خط أنابيب أساسي) - تؤثر على عدة عناصر متصلة	**عالية (High)**
تحل ضمن دورة التنسيق	تتطلب إعادة توجيه نظام رئيسي (مجرى هواء	
تحل قبل إصدار رسم التنسيق الخاص بالمنطقة	ارتفاع، إزاحة صغيرة) - تؤثر على عنصر واحد أو بضعة عناصر	**متوسطة (Medium)**
تراجع وتقبل مع التوثيق، أو تحل في أقرب فرصة متاحة	مع خيار قبول موثق؛ أو تؤثر فقط على عنصر غير حاسم	**منخفضة (Low)**
	مخالفة طفيفة لمسافة الخلوص	

قواعد تجميع التصادمات

قبل أي اجتماع تنسيق، قم بتجميع نتائج التصادمات الأولية لتقليل الضوضاء وتركيز الجهود:

- التجميع حسب الطابق: افصل التصادمات حسب كل طابق ليتمكن كل تخصص من معالجة منطقة واحدة في كل مرة
- التجميع حسب الباي الإنشائي (Grid Bay): جمع التصادمات داخل نفس الباي الإنشائي لمراجعة مكانية فعالة
- التجميع حسب زوج التخصصات: افصل تصادمات التكييف مع الإنشاء عن تصادمات الكهرباء مع السباكة - تخصصات مختلفة، بنود جدول أعمال مختلفة
- الفترة حسب الحالة: اعرض فقط العناصر الجديدة والنشطة - استبعد العناصر التي تمت مراجعتها أو الموافقة عليها أو حلها من قائمة النقاش المباشر
- إزالة التكرارات: العديد من التصادمات الأولية هي نفس التعارض الفيزيائي المبلغ عنه من اتجاهي العنصرين - راجعها وادمجها قبل العرض

نموذج جدول أعمال اجتماع التنسيق

اجتماع تنسيق أنظمة (MEP) - [المنطقة / الطابق] - [التاريخ]

1. الحضور (5 دقائق)
- تسجيل جميع الحاضرين والتخصصات الممثلة
2. مراجعة الإجراءات السابقة (10 دقائق)
- التأكد من حل بنود الاجتماع السابق
- تحديث حالة العناصر التي تم حلها في أداة التبع
3. مراجعة التصادمات - العناصر الحرجة (15 دقيقة)
- مشاركة شاشة برنامج نافيسووركس / تقرير التصادمات
- القرار: إصلاح / تعليق / قبول لكل عنصر

- تحديد المسؤول والموعد النهائي
- 4. مراجعة التصادمات - العناصر عالية الأولوية (15 دقيقة)
- نفس إجراءات العناصر الحرجة
- 5. المشكلات الجديدة التي أبلغت عنها التخصصات (10 دقائق)
- أي مشكلات في الموقع أو النموذج لم تدرج بعد في أداة التبع
- 6. ملخص الإجراءات (5 دقائق)
- إعادة قراءة جميع الإجراءات المسندة والمسؤولين والمواعيد النهائية
- 7. تأكيد موعد الاجتماع القادم
- ...
- مرجع تعليمي فقط - ليس مواصفات مشروع أو إرشادات للامتثال للكودات.