


Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание
	Отопление							
	Оборудование							
1	Конвектор электрический брызгозащищенный, степень защиты не менее IP44; класс защиты не менее 0 мощность N=1 кВт	KVCH-E10E-19		KALASHNIKOV	шт/кВт	4/4		или эквивалент
2	Конвектор электрический брызгозащищенный, степень защиты не менее IP44; класс защиты не менее 0 мощность N=1,5 кВт	KVCH-E15E-19		KALASHNIKOV	шт/кВт	13/19,5		или эквивалент
3	Конвектор электрический брызгозащищенный, степень защиты не менее IP44; класс защиты не менее 0 мощность N=2 кВт	KVCH-E20E-19		KALASHNIKOV	шт/кВт	22/44		или эквивалент
4	Конвектор электрический брызгозащищенный, степень защиты не менее IP44; класс защиты не менее 0 мощность N=0,5 кВт	KVCH-E05E-19		KALASHNIKOV	шт/кВт	1/0,5		или эквивалент
5	Конвектор электрический взрывозащищенный IP54, 1ExdIICT4, с TP 1,5 кВт	ОВЗ-4-БТр-1,5-220		ООО "Делсом"	шт/кВт	4/6		или эквивалент
6	Обогреватель инфракрасный брызгозащищенный закрытого типа степень защиты не менее IP44; класс защиты не менее 0; мощность N=1,0Вт	KIRH-E10P-54		KALASHNIKOV	шт/кВт	4/4		или эквивалент
7	Тепловая завеса без обогрева, степень защиты не менее IP21; класс защиты не менее 0, номинальная высота установки 3,5 м; ширина 1,95 м	KALASHNIKOV KVC-C20V-11		KALASHNIKOV	шт	2		или эквивалент

						889-4.5/482-2.3-1.1-ОВ.СО		
						«Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство III главного пути на участке Солнечная-Апрелевка».		
						5 этап. Реконструкция тяговой подстанции Апрелевка		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тяговая подстанция Апрелевка. Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист
Разраб.		Титерина			01.11.23		Р	1
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		2
Нач. отд.		Фомин			01.11.23			
Н.контр		Федосеева			01.11.23			
ГИП		Иванов			01.11.23			

