Doorsnede kelder, zuidwand Warm sanitair Zonnecollectoren Warmtepomp Koud water Vloerverwarming boven Aan- en afvoer bufferwater van/naar buiten. Evt. te koppelen aan regenput 4 Buffer2 ≠ buffer3 als in buffer2 >40 graden. Buffer2 ≠ buffer1 als in buffer1 de temperatuur te laag is. Buffer4 ≠ buffer1 als in buffer1 de temperatuur te hoog is.

julianapark-k31-installatie 15-05-2017 Arend Freije afreije@inn.nl 06-87434979

