



UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA

Ciberconciencia Situacional

2024/2025

Francesco Lorenzoni  
PCA25403GU

## **Trabajo 3**

*Caracterización de sistemas ciberfísicos*



# Contents

<b>1</b>	<b>Tarea 1</b>	<b>5</b>
1.1	Componentes del sistema de distribución de agua . . . . .	5
1.2	Tipos de ataque . . . . .	5
1.3	Defensa frente a ataques . . . . .	6
<b>2</b>	<b>Tarea 2</b>	<b>7</b>
2.1	Componentes de la red industrial . . . . .	7
2.2	Ataque sobre la infraestructura industrial y defensa . . . . .	7
2.2.1	Conclusiones sobre KICS . . . . .	8



# Chapter 1

## Tarea 1

### 1.1 Componentes del sistema de distribución de agua

- ◇ **Componentes físicos:**
  - Reservoirs
  - Tanks
  - Valves
  - Pipes
  - Pumps
  - Taps in houses
- ◇ **Componentes ciberfísicos:**
  - Sensors
    - Water temperature
    - Water pressure
  - Logic Controllers (PLCs) que, por ejemplo, pueden activar una valvula si una cisterna está casi vacía
- ◇ **Componentes ciber:**
  - Networks
  - Computadoras
- ◇ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

### 1.2 Tipos de ataque

Components of cyberphysical systems often do not enforce strong security measures, making them a target for attackers, who can gain initial access to a system by exploiting their vulnerabilities.

- ◇ **Robo de datos (Stealing data):** Podrían implementarse mediante la infiltración en los sistemas SCADA para extraer información confidencial sobre la infraestructura, patrones de uso, o datos de clientes. Esto podría realizarse mediante malware especializado o aprovechando vulnerabilidades en el software de control. Es posible también a través de *packet sniffing*.
- ◇ **Daño al equipamiento (Damaging equipment):** Manipulación de PLCs para operar bombas fuera de sus límites operativos. Similar al ataque Stuxnet que dañó centrifugadoras en Irán modificando frecuencias de operación.
- ◇ **Corte del suministro de agua (Cutting off water supply):** Cierre de válvulas o apagado de bombas mediante acceso no autorizado a HMIs (Human-Machine Interfaces).
- ◇ **Liberación de sustancias tóxicas (Releasing toxic chemicals):** Alteración de sistemas de dosificación química explotando PLCs con vulnerabilidades conocidas.
- ◇ **Ataques de interceptación (Eavesdropping attacks):** Captura de tráfico no cifrado entre sensores y controladores mediante herramientas como Wireshark. Muchos protocolos SCADA (Modbus, DNP3) carecen de encriptación, y, en cualquier caso, existen técnicas de Deep Packet Inspection (DPI) que permiten deducir información incluso de paquetes cifrados.
- ◇ **Denegación de servicio (DoS):** Saturación de interfaces de red de controladores RTU/PLC, o explotación de vulnerabilidades para inhabilitar dispositivos.
- ◇ **Ataques de engaño (Deception attacks):** Falsificación de lecturas de sensores mediante ataques man-in-the-middle en protocolos vulnerables como OPC UA. El ataque a Ukrainian Power Grid (2015) utilizó técnicas similares para ocultar cambios en el sistema.

Parte de estos ataques van a mostrar efectos evidentes en el sistema de distribución, pero los atacantes también

pueden cubrir sus huellas manipulando los datos que se envían al sistema de control, engañando potencialmente tanto a humanos como a algoritmos.

## 1.3 Defensa frente a ataques

La mejor defensa para Water Distributio Networks es la simulación de ataques, sin embargo, actualmente no existe un método estándar para hacerlo. “Attack models” son modelos matemáticos que simulan los posibles comportamientos de un atacante. El video muestra **epanetCPA** es una herramienta que funciona en MATLAB que permite, dado un modelo de ataque, de ejecutar el modelo en una red PA, que es un modelo industrial estandar de red de agua, y ver cómo se comporta el sistema.

**epanetCPA** controla tanto el estado físico del sistema como el estado cibernético emulado del sistema, así que puede comparar el comportamiento del sistema real con el comportamiento del sistema simulado.

Tras un estudio, se observó que ataques a distintos componentes conducen a resultados similares, entonces encontrar un comportamiento anómalo en el sistema puede ser insuficiente para determinar cual componente ha sido atacado, lo que hace necesaria una evaluación humana más completa.

# Chapter 2

## Tarea 2

### 2.1 Componentes de la red industrial

- ◇ **Componentes físicos:**
  - 100kv high-voltage incoming line
  - Power transformer
  - 10kV bus feeder
  - Primary switching equipment
- ◇ **Componentes ciberfísicos:**
  - transformer protection
  - 2 bay controllers
  - Industrial Ethernet switch
  - Router
- ◇ **Componentes ciber:**
  - Kaspersky Industrial CyberSecurity
    - KICS for Nodes - Endpoint Protection
    - KICS for Network - Anomaly and Breach Protection
    - Centralized security management
    - Kasperky Security Center - Manager installed on nodes
  - Firewall
  - Remote Control Center tools
  - SCADA server

Las —“claimed”— features de KICS son las siguientes:

- ◇ Passive traffic analysis
- ◇ No influence on network stability
- ◇ Detection of:
  - Unauthorized network access
  - Cyberattacks and intrusions
  - Unauthorized commands to industrial equipment
  - Technological parameters anomalies:
    - Rules based
    - Machine learning
  - Assets and its parameters
  - Abnormal dataflow on network map

### 2.2 Ataque sobre la infraestructura industrial y defensa

El ataque que se muestra en el video comprende tres fases, también se analizan las posibles implementaciones de cada una de ellas:

1. **Breach** - Obtener acceso a un componente
  - ◇ Instalar un malware a través de un documento .pdf en un USB, que cuando se abre, se conecta al atacante, que obtiene acceso la computadora infectada, que puede utilizar como fuente para futuros ataques en la red.
  - ◇ *Defensa* - KICS for Networks detecta una comunicación no autorizada entre la computadora infectada y una dirección IP externa, y detecta también un payload potencialmente peligroso, y envía una alerta Kaspersky Security Center.

Si puede bloquear el ataque aquí, pero en el video se supone que no lo haces para mostrar el comportamiento defensivo en las fases siguientes

2. **Discovery** - Obtener información y datos sobre el sistema

- ◊ A través del componente infectado, el atacante puede escanear la red y obtener información sobre los dispositivos ciber y ciberfísicos conectados, lo que le permite establecer las vulnerabilidades actuales y planificar futuros ataques explotándolas.
- ◊ *Defensa* - KICS for Networks detecta un escaneo de red no autorizado y envía una alerta a Kaspersky Security Center. Imagino que KICS también puede detectar cualquier movimiento lateral del atacante.

3. **Technological Attack** - Ataque a la infraestructura

- ◊ Si no se bloquea el ataque en la fase anterior, el atacante puede enviar comandos no autorizados a los dispositivos ciberfísicos.

El ejemplo que se hace en el video es de utilizar una vulnerabilidad —conocida— del firmware del componente de protección del transformador para enviar un comando inapropiado para updatear el firmware de modo que el dispositivo deje de cumplir su función de protección.

- ◊ En este punto, el atacante puede causar daños físicos como cortocircuitos y similares
- ◊ *Defensa* - KICS for Networks detecta un comando no autorizado y envía una alerta a Kaspersky Security Center.

Aunque no se detenga el ataque, podemos utilizar la información recopilada para mitigar futuros ataques.

**GOOSE spoofing**

GOOSE spoofing es un ataque que consiste en enviar mensajes GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) falsos a los dispositivos de la subestación, lo que puede provocar fallos en el sistema.

### 2.2.1 Conclusiones sobre KICS

El vídeo no discute en profundidad la defensa de KICS, pero me parece que el punto de fuerza de KICS sea que puede operar a diversos niveles, y que instancias de KICS pueden comunicarse entre sí para compartir información sobre ataques y vulnerabilidades. Esto permite de hacer un análisis de lo que está ocurriendo más completa y amplia, que es el punto fundamental de la Ciberconciencia Situacional.