BE-A2, Les débits du projet

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** les débits de base et de pointe de la VMC de la maison, la variante double flux, le tableau des bouches et la première page de la note de calcul.

Données : débits extraits et système de ventilation au CCTP, page 4 ; volumes des pièces : vos résultats de la station T1. **Données de l'exercice :** débits de base de la cuisine 45, de la salle d'eau 30 et du WC 15 m³/h.

Exercice 1. Les débits de base et de pointe

inerweb.fr/b/?a2-4

Citez la ligne du texte. Vérifiez les débits de base avec l'article 4.

Bouche	Local	Niveau	Pointe	Base	Texte
BE1	Cuisine (dans le séjour-cuisine)				
BE2	Salle d'eau (étage)				
BE3	WC (rez-de-chaussée)				
	Total (m³/h)				

Exercice 2. Simple flux et double flux

inerweb.fr/b/?a2-5

Le maître d'ouvrage étudie une variante en double flux. Donnez le débit soufflé dans la chambre 1 en base, justifiez le partage, et dites ce qui change.

Exercice 3. Le tableau des bouches

inerweb.fr/b/?a2-6

Une ligne par bouche ou par entrée d'air. Puis l'équilibre de l'étage, en base : l'air qui entre et n'y est pas extrait descend l'escalier.

Repère	Local	Niveau	Type (simple flux)	Base (m³/h)	Pointe (m³/h)
EA1	Séjour-cuisine				
EA2	Chambre 1				
EA3	Chambre 2				
EA4	Chambre 3				
BE1	Cuisine				
BE2	Salle d'eau				
BE3	WC				

Exercice 4. La note de calcul

inerweb.fr/b/?a2-7

La première page de la note : une phrase courte par ligne, avec ses sources.

Rubrique	Contenu
Objet	
Hypothèses et sources	
Débits retenus	
Contrôles	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Double flux : soufflage de la chambre 1, base		m³/h
Taux de renouvellement, pointe		vol/h
Air qui descend l'escalier, base		m³/h