Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** choisir le système qui rafraîchit la salle de réunion et le bureau du bâtiment d'exemple
Données : puissances de la station T8 (exemple) : salle de réunion 3449 W à 16 h, bureau 1127 W à 12 h, sanitaires 301 W à 8 h ; machine 4441 W à 16 h. Plan, hauteurs et tracé : écran « Mesurer une liaison sur le plan ». Limites : écran « Les limites de l'appareil ». Le bâtiment n'a ni réseau d'eau ni machine d'eau glacée.

Exercice 1. Les locaux et les unités

inerweb.fr/b/?f1-1

Ligne en gris italique : exemple. Part = puissance du local ÷ puissance de la machine × 100.

Local	Puissance (W)	Pointe (h)	Unité (oui, non)	Part (%)
Salle de réunion (ex.)	*3449*	*16*	*oui*	*78*
Bureau				
Sanitaires				

Nombre d'unités intérieures :

Exercice 2. La liaison du bureau

inerweb.fr/b/?f1-2

Plan : depuis l'unité extérieure, le trait plein commun puis les tirets ; écarts en x et en y entre les angles. Au dixième de mètre.

Liaison	Plan (m)	Montée (m)	Descente (m)	L (m)	Dénivelé (m)
Salle (ex.)	*5,3*	*2,35*	*0,65*	*8,3*	*1,70*
Bureau					
Total : somme des L					

Calculs posés

inerWeb by inerweb.fr Bureau d'études

Exercice 3. La grille des trois solutions

inerweb.fr/b/?f1-3

Écrivez un chiffre ou un fait par case. Le verdict dit si la solution convient, est à vérifier ou ne convient pas.

Critère	Deux monosplits	Multisplit à deux unités	Eau glacée
Unités dehors et dedans			
Puissance et limite			
Liaisons et limites			
Fluide dans les pièces			
Maintenance, bruit, place			
Verdict			

Exercice 4. Le choix

inerweb.fr/b/?f1-4

Trois phrases : la solution, les chiffres qui décident, ce qui reste à vérifier.

.....

.....

.....

.....

.....

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Longueur de la liaison du bureau		m
Longueur totale des liaisons		m
Part du bureau dans la puissance de la machine		%