Fiche n° 25, ligne Frigorifique, BE-F1

Choisir entre détente directe et eau glacée, critères à l'appui

Quand l'utiliser

Après le bilan d'été (station T8) : vous avez la puissance de chaque local et celle de la machine. Vous choisissez le système qui la fournit, détente directe ou eau glacée, avant de tracer son cycle (station F2) et de choisir l'appareil.

La méthode

1. Relevez la puissance de chaque local à sa pointe et celle de la machine, avec simultanéité (station T8).
2. Donnez une unité intérieure à chaque local où l'on reste ; comptez les unités.
3. Part d'un local = sa puissance ÷ puissance de la machine × 100, au pour cent.
4. Sur le plan, mesurez chaque liaison depuis l'unité extérieure : écarts en x et en y entre les angles, plus la montée et la descente.
5. Dénivelé = hauteur des raccords de l'unité intérieure − hauteur des raccords de l'unité extérieure.
6. Comparez avec les limites de l'appareil : chaque liaison, longueur totale, dénivelé, nombre d'unités, puissance.
7. Remplissez la grille : unités, puissance, liaisons, fluide dans les pièces, maintenance, bruit et place dehors, verdict.
8. Écrivez le choix en trois phrases : la solution, les chiffres qui décident, ce qui reste à vérifier.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Classe du R32	A2L, faiblement inflammable	Station Législation « NF EN 378 » (ISO 817)
Régime d'eau glacée	autour de 7 °C au départ, 12 °C au retour	CartoClim 3.8, groupe d'eau glacée
Monosplit de l'exercice	1 unité ; liaison 3 à 20 m ; dénivelé 10 m au plus ; 5,0 kW au plus	Donnée de l'exercice (sur un vrai projet : la notice)
Multisplit de l'exercice	2 à 4 unités ; chaque liaison 3 à 25 m ; total 60 m au plus ; dénivelé 15 m au plus ; 8,0 kW au plus	Donnée de l'exercice (sur un vrai projet : la notice)

Fiche n° 25, verso : un exemple

Choisir entre détente directe et eau glacée, critères à l'appui

Exemple

Bâtiment d'exemple : salle de réunion 3449 W à 16 h, machine 4441 W ; unité extérieure contre la façade nord du local technique.

1. Part de la salle : 3449 ÷ 4441 × 100 = 78 %.
2. Liaison de la salle : plan 3,3 + 2,0 = 5,3 m ; montée 2,35 m ; descente 0,65 m ; L = 8,3 m.
3. Dénivelé : 2,20 − 0,50 = 1,70 m.
4. Monosplit de l'exercice : 8,3 m entre 3 et 20 m, 1,70 m sous 10 m, 3,5 kW sous 5,0 kW.

Résultat : salle seule : monosplit, dans ses limites ; charge de fluide à vérifier pour le volume de la salle

Pièges

- La liaison mesurée à vol d'oiseau, ou sans la montée et la descente.
- La seule longueur totale vérifiée : chaque liaison a aussi sa limite.
- Le radiateur compté pour rafraîchir : il n'a ni ventilateur ni bac à condensats.

Sources

- Familles, liaisons, notice : CartoClim 3.2, 3.4, 3.5, 3.8 et 4.2.
- Classe des fluides, système direct ou indirect, charge et volume : station Législation « NF EN 378 ».
- Limites des appareils, place des unités et tracé : données de l'exercice. Stations en correspondance : BE-T8, BE-T9, BE-F2.