Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau guidé
Objet : note de calcul d'eau chaude sanitaire de la maison : besoins, énergie, ballon, chauffe et températures
Pièces : cctp-maison.pdf, page 5 ; arrêté du 23 juin 1978 modifié, art. 36 ; données du maître d'ouvrage ci-dessous
Données du maître d'ouvrage (valeurs d'exercice) : pompe à chaleur de 1 800 W thermiques, COP 3,0.

Besoins et énergie par jour

inerweb.fr/b/?h6-1

Ligne	Ma valeur	Unité	Source ou calcul
Exemple : V40 de 3 personnes à 40 L	*120*	*L par jour*	*3 × 40*
Occupants n		personnes	
Litres par personne et par jour		L	
Besoin journalier V40 = n × l		L par jour	
Eau froide θ froide		°C	
Énergie utile par jour E		Wh	
Énergie utile par jour		kWh	

Volume et ballon

inerweb.fr/b/?h6-2

Ligne	Ma valeur	Unité	Source ou calcul
Exemple : V stock pour 120 L par jour	*70*	*L*	*120 × 28 ÷ 48*
Consigne du ballon θ stock		°C	
Volume équivalent V stock		L	
Volume du ballon du CCTP		L	
Volume à 40 °C du ballon plein		L	
Le ballon suffit-il ?		oui ou non	

Chauffe complète du ballon

inerweb.fr/b/?h6-3

Ligne	Ma valeur	Unité	Source ou calcul
Exemple : ballon de 100 L, 1 500 W	*3,72*	*h*	*soit 3 h 43 min*
Puissance thermique de la pompe à chaleur		W	
COP		sans unité	
Énergie de la chauffe complète du ballon		Wh	
Temps de chauffe		h	
Temps de chauffe en heures et minutes		h min	
Puissance électrique absorbée		W	

Températures de l'arrêté

inerweb.fr/b/?h6-4

Ligne	Ma valeur	Unité	Source ou calcul
Exemple : consigne de l'appartement	*60*	*°C*	*valeur d'exercice*
Consigne du ballon du CCTP		°C	
Points de puisage de la toilette, au plus		°C	
Autres points de puisage, au plus		°C	
Réseau de plus de 3 L, au moins		°C	
Stockage à 55 °C au moins dès		L	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Énergie utile par jour		kWh
Temps de chauffe complète du ballon		h