Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études, niveau guidé

Objet : les points du noyau classés et son synoptique lu.
Données : CCTP, page 4, lot 6 : la CTA, les ventilo-convecteurs du bureau et de la salle ; en gras : l'exemple de la méthode.

Exercice 1. Dix points à classer

inerweb.fr/b/?r3-1

N°	Point	Sorte	Classe
1	Température de reprise (CTA)		
2	CO_2 mesuré dans la salle de réunion		
3	CO_2 à tenir : 1 000 ppm		
4	Marche du ventilateur de soufflage		
5	Marche et arrêt de la CTA		
6	Vanne de la batterie froide		
7	Filtre encrassé (CTA)		
8	Mode confort ou réduit du bureau		
9	Température de la salle de réunion, mesurée		
10	Température à tenir dans le bureau		

Mots : mesure, état, commande, alarme, consigne ; E TOR, E ANA, S TOR, S ANA, logiciel.

Exercice 2. Les points du noyau

inerweb.fr/b/?r3-2

Sorte	CTA	VC bureau	VC salle	Total
Mesures	**4**			
États	**2**			
Commandes	**5**			
Alarmes	**3**			
Consignes	**2**			
Points	**16**			

Le noyau, par classe (logiciel : consigne) :


E TOR	E ANA	S TOR	S ANA	logiciel

Exercice 3. Cinq valeurs du synoptique

inerweb.fr/b/?r3-3

CTA, mercredi 9 h 30, hiver commande : marche

Consignes : soufflage 19,0 °C ; CO_2 1 000 ppm **21,6 °C**



Salle de réunion : CO_2 **940 ppm** registre 80 %

Alarmes : défaut de ventilateur filtre encrassé antigel

Ventilo-convecteurs	État	Mesure	Consigne	Mode
Bureau	marche	**18,6 °C**	19,0 °C	confort
Salle de réunion	marche	**18,9 °C**	19,0 °C	confort

Ce que vous cherchez	Valeur lue, avec son unité
Température d'air neuf	
Température de soufflage	
Température de reprise	
CO_2 de la salle de réunion	
Température du bureau	

Exercice 4. L'alarme

inerweb.fr/b/?r3-4

Quelle alarme est active ?	
Que faites-vous à l'écran ?	
Quand disparaît-elle ?	

Cases en trait double : à reporter à l'écran Vérifier.