CVC-R 6 — Terminus : vérifier un dossier CVC-R

Nom : .....

Date : .....

CVC-R · 45 min, seul, sans aide · dossier : page 1 des fiches CVC-R 2 à 5

La commande seul

inerweb.fr/b/?pcr6-1

Vous êtes au bureau d'études. Le dessinateur a terminé le dossier CVC-R de la maison d'étude : document 1, schéma de principe hydraulique ; document 2, plan de réseau aéraulique ; document 3, schéma frigorifique ; document 4, synoptique de régulation. Il a écrit la nomenclature ci-dessous. Vous la vérifiez avant l'envoi à l'installateur.

Extrait du descriptif

inerweb.fr/b/?pcr6-2

1. Pompe à chaleur air/eau dans le garage ; radiateurs à eau chaude basse température dans toutes les pièces chauffées : séjour-cuisine, entrée, WC, trois chambres, palier, salle d'eau.
2. Chauffe-eau thermodynamique de 200 L, consigne 55 °C, mitigeur thermostatique en sortie réglé à 50 °C.
3. VMC simple flux : bouches d'extraction en cuisine (120 m³/h), salle d'eau (30 m³/h) et WC (30 m³/h).
4. Régulation selon la température extérieure ; sonde de départ SD1 sur le départ, après C1.

1. Vérifier la nomenclature

inerweb.fr/b/?pcr6-3

> Pour chaque ligne, trouvez le repère sur le document cité. Cochez « conforme » ou « écart ».

Repère	Indication du dessinateur	Doc.	Conforme	Écart
PAC1	pompe à chaleur air/eau, dans le garage	1	☐	☐
R1 à R8	7 radiateurs	1	☐	☐
MT1	mitigeur thermostatique réglé à 55 °C	1	☐	☐
B1	bouche d'extraction, cuisine, 120 m³/h	2	☐	☐
B3	bouche d'extraction, WC, 30 m³/h	2	☐	☐
VMC1	caisson de VMC, dans les combles	2	☐	☐
CD1	condenseur à plaques, côté basse pression	3	☐	☐
PH1	pressostat haute pression, entre CP1 et CD1	3	☐	☐
SD1	sonde de départ, sur le départ, après C1	4	☐	☐
RG1	régulateur, commande PAC1 et C1	4	☐	☐

2. Corriger les écarts

inerweb.fr/b/?pcr6-4

> Pour chaque écart, écrivez le repère et la correction, puis sa preuve : le document, le descriptif ou la règle.

3. Suivre la chaleur de l'air jusqu'au séjour

inerweb.fr/b/?pcr6-5

> Avec les documents 3 puis 1, écrivez dans l'ordre : où le fluide prend la chaleur de l'air, où il la donne à l'eau, l'appareil qui fait tourner l'eau, puis le radiateur R1 du séjour.

4. Écrire au dessinateur

inerweb.fr/b/?pcr6-6

> Choisissez l'écart qui met en danger les personnes. Écrivez en deux lignes votre message au dessinateur : quoi corriger, et pourquoi.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · CVC-R 6 de la ligne « Lire les plans » d'inerWeb BE.