



PT. ARKANANTA APTA PRATISTA
Jl. M.T Haryono No. 131-133 RT.43 Balikpapan 76126
Kalimantan Timur, Indonesia
Phone : (0542) 7212 700, Fax : (0542) 7212 630, 7212 730

BERITA ACARA PENGGANTIAN BATERAI UPS APC 10kVA

Pada hari ini Kamis Tanggal 06 Oktober 2022 Pukul 14.00 telah selesai dilakukan penggantian baterai ups 10Kva, sebagai informasi ups tersebut bertugas membackup supply daya untuk 4 server

Rincian penggantian 4 unit baterai sebagai berikut :

- Penggantian Baterai Slot 1 Kapasitas 2.5kVA
- Penggantian Baterai Slot 2 Kapasitas 2.5kVA
- Penggantian Baterai Slot 3 Kapasitas 2.5kVA
- Penggantian Baterai Slot 4 Kapasitas 2.5kVA
- Reset semua slot input baterai
- Kalibrasi Power Output

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan 07 Oktober 2022

Dibuat Oleh

Eko H.C
IT Section Head

Disetujui

Rachman Y
Acc & IT Manager