



PT. ARKANANTA APTA PRATISTA  
Jl. M.T Haryono No. 131-133 RT.43 Balikpapan 76126  
Kalimantan Timur, Indonesia  
Phone : (0542) 7212 700, Fax : (0542) 7212 630, 7212 730

---

## BERITA ACARA KERUSAKAN UPS APC 10kVA

Pada hari ini Kamis Tanggal 22 September 2022 Pukul 15.10 PM, Power Backup 9 tidak dapat mensupply power ke 4 unit server. Setelah dilakukan pemeriksaan dan diagnostic secara mendalam ditemukan penyebab tidak berfungsinya ups tersebut.

Hasil pemeriksaan / analisis sebagai berikut :

1. Total 4 Slot Baterai yang ada, setiap modul baterai dari masing masing slot tidak dapat menyimpan daya
2. Indikasi Over Capacity, sehingga usia modul baterai lebih cepat dari prediksi

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 23 September 2022

Dibuat Oleh

Eko H.C

IT Section Head

Disetujui

Rachman Y

Acc & IT Manager