Baru	levisi							PIC	IT Officer
☑ JSEA Baru	☐ JSEA Revisi	Tanggal dibuat :	20 Februari 2020	Tanggal ditinjau:	20 Februari 2020	Tanggal disetujui:	20 Februari 2020		an rendah
JOB SAFETY ENVIRONMENTAL ANALYSIS (JSEA)		Prepared by : Suyanto	(Nama & tandatangan)	Reviewed by : Eko Huy Cayyyono	(Nama & tandatangan)	Approved by : Rachman Yulikiswanto T	Tindakan Perbaikan	1.1.1.1 Pisahkan listrik tegangan tinggi & tegangan rendah	
								Resiko	1.1.1 kesetrum
Odor		Judul JSEA:	INSTALASI VOIP	Lokasi Pekerjaan :	HO Balikpapan			Potensi Bahaya	1.1 Aliran listrik
ARKA		No. Reg :	ARKA/ITY-JSEA/2020/06	Departemen / Divisi	Accounting & IT / IT Division	Alat Pelindung Diri yang diperlukan :	Sarung Tangan	No Tahapan Pekerjaan	1 instalasi kabel