

Inspección de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión

R.D. 337/2014

D. ÁLVARO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, en representación de AB-AUCATEL INSPECCIÓN Y CONTROL S.L.U. Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación nº 208/EI659 para la Inspección de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión:

CERTIFICA:

Que de conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, aprobado por Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo (BOE de 01/06/2014), se ha procedido el día **13/02/25** a la inspección **Periódica** de la siguiente instalación, de acuerdo al procedimiento de inspección IT-CT-01/03/04 y prescripciones técnicas según **Real Decreto 3275/1982**, con el resultado indicado.

DATOS DEL TITULAR		
RAZÓN SOCIAL: CERAMICAS MIMAS S.L.		
DOMICILIO SOCIAL: CAMINO FOYES FERRAES, S/N		
LOCALIDAD: ALCORA	C.P.: 12110	PROVINCIA: CASTELLON
CIF: B12447041	TELÉFONO:	

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
TIPO	☐	CENTRAL	☐ Hidroeléctrica ☐ Térmica ☐ Nuclear ☐ Fotovoltaica ☐ Eólica ☐
	☐	SUBESTACIÓN	☐ De central ☐ De transporte ☐ De distribución
			☐ Interior ☐ Exterior ☐ Blindada
	☒	C. T.	Uso al que se destina: Industrial
			☒ Interior ☐ Exterior (☐ Vallado ☐ Sobre apoyo ☐ A pie de apoyo)
EXPTE. INDUSTRIA Nº: 7350		EMPRESA DISTRIBUIDORA: IBERDROLA	
DIRECCIÓN: CAMINO FOYES FERRAES, SN			
LOCALIDAD: ALCORA		C.P.: 12110	PROVINCIA: CASTELLON
EMPRESA MANTENEDORA			
RAZÓN SOCIAL: CANDIDO BALLESTER S.L.			CIF:
Nº MANTENEDOR:		CATEGORÍA: ☒ AT1 ☐ AT2	TFNO.:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN				
Tipo de Centro:	De Seccionamiento: ☐	De Transformación: ☒	Nº de Transformadores: 1	
	Categoría	Potencia (KVA)	Relación de Transformación (V)	Nº Fabricación
Transformador Nº 1	3ª	1600,0	20000 / 420	138211
Transformador Nº 2				
Transformador Nº 3				
Transformador Nº 4				
Transformador Nº 5				

Inspección de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión

R.D. 337/2014

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN [X] FAVORABLE [] CONDICIONADO [] NEGATIVO						
INSTALACIÓN	FECHA INSPECCIÓN	Defecto Leve (DL)	Defecto Grave (DG)	Defecto Muy Grave (DMG)	FECHA CORRECCIÓN DE DEFECTOS	FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN
Central		[]	[]	[]		
Subestación		[]	[]	[]		
Centro de Transf.	13/02/25	[]	[]	[]		13/02/28
Transformador N° 1	13/02/25	[]	[]	[]		13/02/28
Transformador N° 2		[]	[]	[]		
Transformador N° 3		[]	[]	[]		
Transformador N° 4		[]	[]	[]		
Transformador N° 5		[]	[]	[]		

Favorable: no se determina la existencia de ningún defecto muy grave o grave. Los defectos leves se anotan para constancia del titular
Condicionado: existen defectos graves o defectos leves procedentes de otra inspección anterior que no se han corregido, pero que podrían agravarse con el paso del tiempo y poner en riesgo la seguridad de la instalación. Se indica fecha máxima para la corrección de defectos.
Negativo: existen defectos muy graves. Se emite certificado negativo y se remite a la Administración pública competente.

RELACIÓN DE DEFECTOS Y OBSERVACIONES			
Código	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	PLAZO DE CORRECCIÓN
OBSERVACIONES:			

En Castellón , a 13 de febrero de 2025



Fdo.: ÁLVARO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ

Firmado digitalmente por ALVARO[RODRIGUEZ] DOMINGUEZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=ALVARO[RODRIGUEZ]DOMINGUEZ,
serialNumber=71215250M, givenName=ALVARO,
sn=RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ou=CIUDADANOS,
o=ACCV, c=ES

