Федеральное казенное предприятие «Анозит»
(ФКП «Анозит»)
Садовое кольцо ул., д. 1, Куйбышев, Новосибирская обл., 632380
Тел. (499) 450-80-10, факс (38362) 2-12-08, сбыт: тел. (499) 450-80-10 доб. 15-44
E-mail: info@anozit.ru, http://www.anozit.ru
ОКПО 95465078; ОГРН 1065471010340; ИНН/КПП 5452112527/545201001

10 СЕН 2025 № 2В-15/115
На № _____ от _____

Руководителю
ООО «Привод»

Артиллерийская ул., д.18
Казань, 420088

Тел/факс: +7 (843) 528-07-69
E-mail: office@privod-electro.ru

О предоставлении коммерческого предложения

Уважаемый Руководитель!

Просим Вас предоставить коммерческое предложение на адрес электронный почты info@anozit.ru, esv@anozit.ru на вашем фирменном бланке по следующей номенклатуре (Таблица № 1). Указать актуальную цену и производителя товара, **условия оплаты и сроки поставки с учетом доставки до склада нашего предприятия** (ФКП «Анозит», Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Садовое кольцо, 1).

Таблица № 1

п/п	Наименование товара	Кол-во, шт.	Наименование показателя технической характеристики	Значение
	Насосный агрегат с асинхронным электродвигателем 630/750, 690 В, с частотным преобразователем и шкафом дистанционного управления	2	**Насосный агрегат с электродвигателем на одной раме сагрегатированный в составе**	
			Насос Д4000-95-2 (или эквивалент)	
			Подача, $м^3/ч$	3200
			Напор, м	50
			Коэффициент полезного действия, %	Не менее 88,5
			Внутренний диаметр всасывающего патрубка, мм	600
			Внутренний диаметр напорного патрубка, мм	500
			Максимальное рабочее давление, МПа	1,6

1			Материал проточной части	Чугун
			Внутренний диаметр ответного фланца всасывающего патрубка, мм	600
			Внутренний диаметр ответного фланца напорного патрубка, мм	500
			Уплотнение вала	Сальниковое
			Расположение электродвигателя относительно всасывающего патрубка	**Правое-1 шт, левое -1 шт.**
			Ответный фланец напорного патрубка Ø500	2 шт
			Ответный фланец всасывающего патрубка Ø600	2 шт
			Электродвигатель асинхронный АДЧР-630-8У1 (или эквивалент)	
			Номинальная мощность, кВт	630
			Номинальное напряжение, В	690
			Соединение обмотки статора	Y
			Номинальная частота тока, Гц	50
			Номинальный ток статора , А	724
			Номинальное число оборотов, об/мин	750
			Коэффициент полезного действия, %	Не менее 95,1
			Климатическое исполнение	У1
			Частотный преобразователь	
			Мощность, кВт	от 710 до 750
			Номинальный ток, А	не менее 760
			Диапазон входного напряжения, В	525-690±10%
			Частота, Гц	50
			Количество отображаемых параметров на русифицированной панели управления, шт	не менее 9
			Метод управления	Векторное
			Источники задания частоты	Фиксированное с панели, два аналоговых выхода I/U, импульсный вход по RS-485, различное комбинирование входов
			Стандартные функции	ПИД-регулирование, подхват скорости, автозапуск, пропуск резонансных частот, ограничение min и max частот, RS-485, аналоговый выход, частотно-импульсный выход
			Прямое управление выходной частотой	Да

			ПИД-регулирование	Да
			Срок службы использования в элементной базе безэлектролитных (пленочных) конденсаторов, час	не менее 250 000
			Перегрузочная способность, %	не менее 150
			Длительность перегрузки 150%, с	не менее 89
			Длительность перегрузки 180%, с	не менее 10
			Длительность перегрузки 200%, с	не менее 3
			Нижний предел регулируемой выходной частоты, Гц	0
			Верхний предел регулируемой выходной частоты, Гц	не более 320
			Диапазон допустимой температуры при которой оборудование может эксплуатироваться, ^{0}С	не уже от -10 до +50
			Относительная влажность (без конденсации)	от 5% до 95%
			Класс защиты IP	не менее IP20
			Габаритные размеры, мм	не более 1201x2198x798
			Гальванически изолированный USB разъем для подключения компьютера	Наличие
			Категория встроенного фильтра ЭМС	не менее С2
			Срок службы вентиляторов охлаждения, год	не менее 9
			Возможность подсоединения к сетям АСУ ТП реализованным на предприятии	Контроллер торговой марки ОВЕН (СПК-210 с ПО Scada simp light)
			Протокол связи с АСУТП	Ethernet с протоколом Modbus RTU
			Наличие GSD файла с описанием на рус. языке	Наличие
			Возможность подключения системы удаленного управления преобразователем частоты	Да
			Защита перегрева двигателя	Наличие
			Защита от обрыва фазы двигателя	Наличие
			Защита двигателя от короткого замыкания	Наличие
			Функция поддержки управления при отключении питания	Наличие
			Выкатная конструкция модульных составляющих	Наличие
			Функция «автоподхвата» вращающейся нагрузки	Наличие
			Исполнение корпуса одностороннего исполнения	Шкафное
			Встроенный сетевой дроссель (фильтр гармоник)	Наличие
			Длина моторного кабеля без применения внешних дросселей, м	Не менее 150
			Шкаф дистанционного управления частотным приводом	
			Дисплей цифровой	Наличие
			Обвязка	Наличие

			Контроллер управления ПЧ	Наличие
			Кнопки (клавиши) на шкафу управления	Наличие
2	Насосный агрегат с асинхронным электродвигателем 160/1000, 380/660 В и частотным преобразователем	1	**Насосный агрегат с электродвигателем на одной раме сагрегатированный в составе**	
			Насос Д2000-21-2 (или эквивалент)	
			Подача, $м^3/ч$	2000
			Напор, м	21
			Коэффициент полезного действия, %	Не менее 88
			Внутренний диаметр всасывающего патрубка, мм	500
			Внутренний диаметр напорного патрубка, мм	400
			Материал проточной части	Чугун
			Внутренний диаметр ответного фланца всасывающего патрубка, мм	500
			Внутренний диаметр ответного фланца напорного патрубка, мм	400
			Уплотнение вала	Сальниковое
			Высота до оси вала, мм	315
			Расположение электродвигателя относительно всасывающего патрубка	Правое
			Ответный фланец напорного патрубка Ø400, шт	1
			Ответный фланец всасывающего патрубка Ø500, шт	1
			Частотный преобразователь	
			Мощность, кВт	от 180 до 200
			Номинальный ток, А	не менее 340
			Напряжение питания, В	380
			Диапазон регулировки, Гц	0-400
			Количество фаз, шт	3
			Перегрузка, % в течение 1 минуты	от 120 до 150
			Класс защиты IP	не менее IP20
			Диапазон допустимой температуры при которой оборудование может эксплуатироваться, ^0C	не уже от -10 до +50
			Относительная влажность (без конденсации)	от 5% до 95%
			ПИД-регулирование	Наличие
			Интерфейс	RS-485
			Возможность подсоединения к сетям АСУ ТП реализованным на предприятии	Контроллер торговой марки ОВЕН (СПК-210 с ПО Scada simp light)
			Протокол связи с АСУТП	Ethernet с протоколом Modbus RTU
			Импульсный выход	Наличие
			Выносная панель управления	Имеется
			Монтаж	Настенный

			Двигатель асинхронный 5АМН315М6У3 (или эквивалент)	
			Тип двигателя	Асинхронный брызгозащищенный
			Количество фаз	3
			Номинальное напряжение, В	380/660
			Мощность, кВт	160
			Номинальное число оборотов, об/мин	1000
			Степень защиты, IP	Не ниже 23
			Монтажное исполнение	IM1001 или IM1081 на лапах
			Материал корпуса	Чугун
			Соответствие ГОСТ	ГОСТ 31606-2012
3	Насосный агрегат с синхронным электродвигателем 630/750, 10 000 В, с цифровым регулятором напряжения и согласующим трансформатором	2	**Насосный агрегат с синхронным электродвигателем на одной раме сагрегатированный в составе**	
			Насос Д4000-95-2 (или эквивалент)	
			Подача, $м^3/ч$	3200
			Напор, м	50
			Коэффициент полезного действия, %	Не менее 88,5
			Внутренний диаметр всасывающего патрубка, мм	600
			Внутренний диаметр напорного патрубка, мм	500
			Максимальное рабочее давление, МПа	1,6
			Материал проточной части	Чугун
			Внутренний диаметр ответного фланца всасывающего патрубка, мм	600
			Внутренний диаметр ответного фланца напорного патрубка, мм	500
			Уплотнение вала	Сальниковое
			Расположение электродвигателя относительно всасывающего патрубка	**Левое- 1шт** **правое- 1 шт**
			Ответный фланец напорного патрубка Ø500	2 шт
			Ответный фланец всасывающего патрубка Ø600	2 шт
			Двигатель синхронный СДН-14-59-8У3 (или эквивалент)	
			Тип двигателя	Синхронный высоковольтный
			Номинальное напряжение, В	10 000
			Мощность, кВт	630

			Номинальное число оборотов, об/мин	750
			Климатическое исполнение	У3
			Монтажное исполнение	IM1001 или IM1081 на лапах
			Материал корпуса	Чугун
			Цифровой регулятор возбуждения	
			Мощность двигателя, кВт	630
			Номинальный ток возбуждения, А	До 320 включительно
			Система возбуждения	щеточная
			Номинальное напряжение возбуждения возбудителя, В	До 50 включительно
			Частота, Гц	50
			Схема выпрямления	Нулевая, мостовая
			Климатическое исполнение по ГОСТ 15150.	УХЛ 4
			Кратность форсировки возбуждения по напряжению при номинальных значениях питающих напряжений, не менее, крат	1,5
			Длительность форсировки, не более, сек	50
			Номинальное напряжение цепей измерения напряжения статора, В	~100
			Напряжение питания цепей управления, В	~220, =200
			Допустимые отклонения напряжения питания, длительно, %	от -15 до +10
			Ток потребления по цепям ~220В в номинальном режиме, А	не более 1,2
			Ток потребления по цепям =220В в номинальном режиме, А	не более 1,2
			Потребление по измерительным цепям напряжения и тока статора, Вт	не более 1
			Номинальный ток цепей измерения тока статора, А	5
			Охлаждение	Воздушное естественное
			Панель оператора	Цветной графический ЖК-дисплей
			Осциллографирование параметров	До 100 записей всех параметров возбудителя в секунду включительно
			Объем журнала событий	не менее 2000 записей
			Хранение осциллограмм в	да

			энергонезависимой памяти	
			Наличие протокола событий	да
			Возможность просмотра осциллограмм на ноутбуке	да
			Програмное обеспечение	отечественное (РФ)
			Степень защиты шкафа	IP20
			Обслуживание шкафа управления	двухстороннее
			Класс защиты IP	не менее IP20
			Температура окружающей среды, град.С	от +1 до +35
			Влажность при 25^{0}С, %	80
			Согласующий трансформатор	
			Мощность, кВт	25
			Напряжение, В	380/100
			Ток, А	185
			Схема	Y/Y-0
			Степень защиты	IP20

Главный инженер В.В. Черненко

Эрих Сергей Владимирович, главный энергетик
+7 (499) 450-80-10 доб. 11-90