Спецификация основных изделий и материалов.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
	2480С-220АС/Т-1/УХЛ1 В1 1Ex db IIC T6 Gb IP66 с Ex - ИБП 60мин.	Корпус алюминиево-кремниевый сплав Ex, сверхяркие светодиоды, 2480лм, ~176...230В, макс. 26,8 Вт, 5000 К, пульсация не более 0,5%, угол освещенности 160°, выносной Ex-ИБП 60мин., 1240лм, с обогревом 76,8 Вт, -40...+40°С, кл.з.ч. II, на трубу Ду=25мм, каб.ввод ВБШВнг-LS 3х2,5	26шт.	4,3 кг	либо аналог
	2480С-220АС/Т-1/УХЛ1 1Ex db IIC T6 Gb IP66	//-//, 2480лм, ~110...230В, 18...27 Вт, 5000 К, пульсация не более 0,5%, угол освещенности 160°, -40 ... +40°С, кл.з.ч. II, на трубу Ду=25мм, каб.ввод ВБШВнг-LS 3х2,5	108 шт.	4,3 кг	либо аналог
	1240С-220АС/Т-1/УХЛ1 1Ex db IIC T6 Gb IP66	//-//, 1240лм, ~110...230В, 11...15 Вт, 5000 К, пульсация не более 0,5%, угол освещенности 160°, -40 ... +40°С, кл.з.ч. II, на трубу Ду=25мм, кабельный ввод ВБШВнг-LS 3х2,5	108 шт.	4,3 кг	либо аналог
	2480С-220АС/У-1/УХЛ1 1Ex db IIC T6 Gb IP66	//-//, 2480лм, износостойкие токоведущие стержни, ~110...230В, 18Вт, 5000 К, пульсация не более 0,1%, угол освещ. 110°, -40 ... +40°С, кл.з.ч. II, универсальное (на скобе), кабельный ввод ВБШВнг-LS 3х2,5	19 шт.	3,45 кг	либо аналог. монтаж в пространстве под печами h=1,6м
	1Ex d IIC T6 IP66 УХЛ1	клеммная коробка 4 ввода-М20х1,5. (9-17мм) каб.ввод бронир. 5х2,5/3х2,5/3х2,5/3х2,5	8 шт.	0,7 кг	либо аналог
	1Ex d IIC T6 IP66 УХЛ1	клеммная коробка 4 ввода-М20х1,5. (9-17мм) каб.ввод бронир. 3х2,5/3х2,5/3х2,5/3х2,5	24 шт.	0,7 кг	либо аналог
	1Ex d IIC T6 IP66 УХЛ1	клеммная коробка 3 ввода-М20х1,5. (9-17мм) каб.ввод бронир.кабель 3х2,5/3х2,5/3х2,5	263 шт.	0,7 кг	либо аналог
	ТУ 16-705.501-2010	Провод ПуГВ сечением 1х6 кв.мм. Ж/З цвет	100 м	0,75 кг	заземл.
	ГОСТ 31996-2012	ВБШВнг(А)-LS -0,66 кВ , сечением: 5х2,5 мм 3х2,5 мм 3х2,5 мм	 330м 3170м 580м	 0,5 кг 0,35 кг 0,35 кг	с учетом разделки 2% трассы трассы светильники
Спецификация основных изделий и материалов на лист					