Акционерное общество «Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»

Юридический адрес: 125315, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, ул. Часовая,д. 9, помещ. V, ком. 7
Почтовый/фактический адрес: 107199, г. Москва, ул. Иркутская, д. 2, корп. 1
www.vmgap.ru, vmgap@vmgap.ru, +7 495 228-83-38
ОКПО 07541414, ОГРН 1027700012867, ИНН 7714013456, КПП 771401001

_25.02.2026_ №_023-02-1023/0641_

на №_____ от_____

Генеральному директору
ФКП «АВАНГАРД»
Логинову Д.О.

E-mail: priemnaya.gd@tdavg.ru
oks-avangard04@yandex.ru

Генеральному директору
ООО «Югспецстрой»
Льянову И.И.

E-mail: mmd161@mail.ru

Руководителю службы
технического заказчика
АО «Казанский Гипрониавиапром»
им. Б.И. Тихомирова»
Мусину А.Н.

E-mail: root@gap-rt.ru
a.musin@gap-rt.ru

О системах ОВ здания 202/1

Уважаемый Дмитрий Олегович!

Проектными решениями по объекту: «Комплекс мероприятий по подготовке производства по наращиванию производственных мощностей ФКП «Авангард». Комплекс зданий и сооружений производства коллоксилина» в здании 202/1 предусмотрено использование систем общеобменной вентиляции В1,В1р, В2,В2р, В3,В3р, В4,В4р, В5,В5р, В7,В7р, В8,В8р, В12, В12р в том числе в качестве аварийных, удаляющих воздух содержащий пары азотной и серной кислоты.

Каркасно-панельные вытяжные установки в проектной документации В1,В1р, В2,В2р, В3,В3р, В4,В4р, В5,В5р, В7,В7р, В8,В8р, В12, В12р необходимо заменить на радиальные вентиляторы в кислотостойком исполнении.

Расход и напор вентиляторов принять по проекту. Материал вентиляторов должен выдерживать воздействие паров азотной и серной кислоты. Таким материалом в частности является коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т, либо полимерный материал полипропилен.

Размещение вентиляторов предусмотрено на кровле на проектных площадках. В комплект поставки необходимо включить обратные кислотостойкие клапаны

для установки на входе в вентиляторы, гибкие вставки, виброопоры, а также шкафы управления аналогичные проектным.

Генеральный директор А.В. Миронов

Суровягин Владимир Юрьевич (495) 228 83-38 вн. 620, e-mail: suroviagin.vy@vmgap.ru