АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Место нахождения:
443079, Россия,
Самара, ул. Гагарина, 22
ОГРН 1056367019136
ИНН 6367047389
КПП 631601001

тел. (846) 342-60-00, факс 342-60-01
e-mail: office@ssk63.ru

Исх № 27187 от 15.12.2025г.

На № _____ от _____

О рассмотрении расчетов РЗА

ООО «ВС-Эстейт» -
г.Москва, ул.Б.Татарская, 7
Генеральному директору
Р.М. Рашидову

abs.vs.mv@gmail.com
finotdel.info@gmail.com

Уважаемый Рашид Мирзамагомедович!

В ответ на Ваше письмо №2511/3 от 25.11.2025г. сообщаю следующее о рассмотрении расчета(ов) РЗА РП-2:

1. Отсутствует схема электрических соединений или схема замещений отходящих линий от РП-2 1с.ш. и 2с.ш.;
2. Отсутствует расчет и выбор уставок ПС 110/10 кВ АВИС ф-12;
3. При расчете и выборе уставок вводного и секционного выключателя в РП-2 не учтено питание при ненормальном режиме электроснабжения по одному фидеру (ф-12 или Ф-40);
4. При расчете и выборе уставок вводного и секционного выключателя в РП-2 ток нагрузки необходимо применить по "акту разграничения балансовой принадлежности".

Технический директор В.В. Мишин

Панькин А.В.
342-58-26