ЭлТехИмпорт

ИНН 1661066482 КПП 168601001
Р/сч. 40702810203000193694
БИК 042202803
Корр сч. 30101810700000000803
e-mail: elteximport@mail.ru

Исх.письмо №48 от 19 января 2026 года

Генеральному директору ООО «ПРИВОД»
Шигабутдинову Рамилю Равилевичу

Уважаемый Рамиль Равилевич!

В рамках реализации проектов рабочей документации по объектам СЦ №45 и МСЦ №80 ООО «Привод» выполняет работы по поставке и монтажу узлов теплоснабжения приточно-вытяжных установок и шкафов управления системами вентиляции.

Согласно утвержденной проектной документации, указанное оборудование предусмотрено к размещению на стенах помещений.

В ходе подготовки к монтажу, в целях оптимизации размещения оборудования, обеспечения удобства обслуживания и соответствия фактическим условиям на объектах, нашими специалистами была предложена, а вашим руководством на месте согласована корректировка: установка указанных узлов и шкафов управления на монтажные кронштейны.

Данное техническое решение не влечет изменений функциональных характеристик, стоимости или сроков выполнения работ.

В связи с вышеизложенным, просим Вас рассмотреть возможность и направить официальное письменное подтверждение (или дополнение к действующему проекту) на изменение способа монтажа:

- узлов теплоснабжения приточно-вытяжных установок;
- шкафов управления системами вентиляции;
- с настенного размещения (согласно проекту рабочей документации) на установку на монтажные кронштейны для объектов СЦ №45 и МСЦ №80.

Данное подтверждение позволит нам осуществить окончательный монтаж в соответствии с фактически согласованной схемой и исключить несоответствия при приемочных мероприятиях.

При необходимости наши специалисты готовы предоставить эскизы или техническое обоснование предлагаемого решения.

Благодарим за понимание и оперативное решение вопроса.

Ответ на это письмо просим прислать на электронную почту elteximport@mail.ru.

Директор **Колесник В.Л.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 1661066482 «ЭЛТЕХИМПОРТ» ОГРН 1201600047593 КАЗАНЬ