VS Estate

Юридический адрес:115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д. 7, помещ. I, комн. 10, 10Б, 10В
ИНН 7730649390 КПП 770501001

Генеральному директору
АО «Самарская сетевая компания»

В.С. Мухаметшину

443079, Самарская область , г. Самара, ул. Гагарина, д. 22

office@ssk63.ru

Исх. № 17-02-1 от 17.02.2026 г.

Уважаемый Виль Сабирович!

В дополнение к нашему письму от 25.11.2025 г. № 1125.3 и в рамках выполнения работ по объекту: «Реконструкция РП–2, П–я секция, 20 ячеек и шинный мост. Замена ячеек КСО–2УМ на ячейки типа КРУ "Волга–М"», направляем Вам обновленную Карту уставок релейной защиты и автоматики для терминалов БЗП-02, устанавливаемых в ячейках РП-2.

Представленная карта уставок учитывает:

1. Результаты проверки селективности с питающими линиями 10 кВ ГПП 110 кВ «Авис».
2. Необходимость корректировки времени срабатывания МТЗ на головных участках (с 2,0 с до 1,4 с) и вывода токовой отсечки на ГПП для обеспечения селективности с защитами РП-2.
3. Проверку трансформаторов тока на 10%-ную погрешность и термическую стойкость, по результатам которой подтверждена работоспособность выбранных параметров (коэффициент трансформации 300/5 для отходящих линий принят как минимально допустимый).

Направляем Вам на согласование следующие итоговые параметры настройки устройств РЗА:

Присоединение	**Устройство**	**КТТ**	**Защита**	**Уставка по току (вторичн.), А**	**Уставка по времени, с**
Вводной выключатель	БЗП-02-ВВ	800/5	МТЗ-2	7,29	1,10
			УРОВ	3,65	0,30
Секционный выключатель	БЗП-02-СВ	800/5	МТЗ-2	6,95	0,80
			УРОВ	3,47	0,30
ОЛ КТП-18, -21, -22, -23, -24	БЗП-02-ОТ	**300/5**	МТЗ-1	21,45	0,00
			МТЗ-2	2,08	0,50
			ЗОЗЗ	**0,02–0,05**	9,00
			УРОВ	1,04	0,30
ОЛ КТП-41	БЗП-02-ОТ	300/5	МТЗ-1	30,33	0,00
			МТЗ-2	3,26	0,50
			ЗОЗЗ	0,07	9,00

			УРОВ	1,63	0,30

4. Рекомендации по настройке питающих линий на ГПП 110 кВ «Авис»:

Для обеспечения селективности и исключения ложных отключений при коротких замыканиях на РП-2 просим Вас инициировать перед службами ГПП изменение существующих уставок:

- МТО (6000 А) – вывести;
- МТЗ (1200 А) – уменьшить время срабатывания до 1,4 с.

Просим Вас согласовать представленные параметры до 18.02.2026 г. Бланки задания уставок (подробные опросные листы для программирования терминалов БЗП-02-ВВ, БЗП-02-СВ, БЗП-02-ОТ) прилагаются к настоящему письму.

Приложение: Расчёт уставок релейной защиты.

С уважением,
Генеральный директор

К.К. Питюл