МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ
основаны в 1736 году

Акционерное общество
«МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ»
(АО «МЗ»)

1905 года ул., д. 35/Ж, г. Пермь, 614014
Тел./факс: +7 (342) 260-73-01, 260-75-92
E-mail: sdg@mzperm.ru
ОКПО 44821531, ОГРН 1025901364026
ИНН/КПП 5906034720/590601001

17.02.2026 № 3377

На № 3961 от 29.12.2025

О замене тепловых завес

АО «48 УНР»
Главному инженеру
Григорьеву А.Ф.

Ленинградский пр-кт, д. 80, к. 16,
г. Москва, 125315
E-mail: info@48unr.ru

Копия:
АО «Казанский
Гипронииавиапром
им. Б.И. Тихомирова»
Руководителю Приволжско-
Уральского управления
Шулепову Д.С.

Дементьева ул., д. 1, г. Казань,
420127
E-mail: a.musin@gap-rt.ru,
d.shulepov@gap-rt.ru

Уважаемый Андрей Федорович!

В рамках реализации объекта «Строительство и реконструкция 2х цехов по производству и капитальному ремонту основной номенклатуры изделий» по адресу Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. 1905 года, д. 35 направляю Вам информацию о замене тепловых завес согласно письму АО «Гипронииавиапром» от 16.02.2026 № 023-07-675/0520.

Приложение: исх. № 023-07-675 0520 от 16.02.2026 на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
Заместитель директора
по капитальному строительству А.А. Белкин

АО «48 УНР»
ВХ № 493
от 17.02.2026

Мукин Антон Сергеевич (Отдел приемо-сдаточной документации, Ведущий инженер),
260-73-07, mukin_as@mzperm.ru

Акционерное общество «Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»

Юридический адрес: 125315, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, ул. Часовая,д. 9, помещ. V, ком. 7
Почтовый/фактический адрес: 107199, г. Москва, ул. Иркутская, д. 2, корп. 1
www.vmgap.ru, vmgap@vmgap.ru, +7 495 228-83-38
ОКПО 07541414, ОГРН 1027700012867, ИНН 7714013456, КПП 771401001

16.02.2026 № 023-07-675/0520

на №399 от 15.01.2026

О замене тепловых завес

Заместителю директора
по капитальному строительству
АО «МЗ»
Белкину А.А.
e-mail: sdg@mzperm.ru
belkin_aa@mzperm.ru

Руководителю службы
технического заказчика
АО «Казанский
Гипронииавиапром"
им. Б.И. Тихомирова»
Мусину А.Н.
e-mail: a.musin@gap-rt.ru
a.sofin@gap-rt.ru
d.shulepov@gap-rt.ru

Уважаемый Александр Алексеевич!

В ответ на письмо АО «МЗ» исх. №399 от 15.01.2026 о замене тепловых завес сообщаю, что утверждение, что модель тепловых завес «СМАРТ ХИТ ВТЗ 1,5W», упомянутая в проектной документации, не подходит для установки в горизонтальном положении, в связи с особенностями эксплуатации (открытие ворот) не верно. Установка в горизонтальном положении данных ворот не отличается от установки в горизонтальном положении завес Ballu.

По предоставленным данным о завесах и узлах управления фирмы Ballu, поставленных на объект, сообщаем, что данное оборудование не соответствует требуемым типоразмерам и техническим характеристикам.

Для Сборочного цеха:

В проектной документации для ворот были предусмотрены завесы из трех блоков длиной 1,5 м каждый, что соответствует проему ворот. На данный момент закуплены завесы длиной 2,1 м. Монтаж возможен, но противоречит утверждению о соответствии.

Заверняева Кристина Алексеевна (495) 228-83-38, доб. 442, e-mail: zavernyaeva.ka@vmgap.ru
Кирина Любовь Олеговна (495) 228-83-38, доб. 441, e-mail: kirina.lo@vmgap.ru

СЭД АО "МЗ"
Вх. № 2463
" 16 " февраля 20 26 г.

Для Механосборочного цеха:

Должно быть предусмотрено три блока завес на трое ворот и по одной завесе на трое дверей (9 одинаковых завес и 3 одинаковых узла на ворота; 3 одинаковые завесы и 3 одинаковые узла на двери).

На данный момент распределение блоков завес по проемам не соответствует воротам, дверям.

Ранее уже была направлена таблица по необходимым изменениям:

Наименование	Кол-во в поставке		Необходимое решение:
Завеса тепловая Ballu BHC-U20W55-PS	шт.	4	Исключить 4 шт.
Завеса тепловая Ballu BHC-U15W40-PS	шт.	6	Докупить 3 шт.
Завеса тепловая Ballu BHC-B15W15-PS	шт.	2	Докупить 1 шт.
Узел смесительный Ballu BMU-10 M	шт.	4	Исключить 1 шт.
Узел смесительный Ballu BMU-4.0 M	шт.	2	Докупить 1 шт.

Начальник службы производства В.А. Николаев