Генеральному Директору
ООО "ЮГСПЕЦСТРОЙ"
Льянову И.И.

Общество с ограниченной
ответственностью «Привод»
(ООО «Привод»)
420047, РФ, РТ, г. Казань,
ул. Абая Кунанбаева, дом 18,
office@privod-electro.ru
Тел.: (843) 528-07-69

Исх. № 066 П-3 от «05» февраля 2026 г.

Уважаемый Ибрагим Идрисович!

На основании договора строительного подряда № 09/12/П между ООО «ЮГСПЕЦСТРОЙ» и ООО «Привод» направляем на согласование проектную специфи-кацию № 1218-Д00100.1/25-ИОС4.1 Том №5.4.1 и № 1218-Д00100.2/25-Р-АОВ1.1 по объекту: НИИПМ,
Адрес: г. Пермь, ул. Гальперина, д. 11, к. 3, стр. 50/2.

В проект были внесены изменения, необходимые для запуска в производство материалов и об орудования. Прилагаем актуализированную спецификацию к настоящему письму.

Раздел ОВ:

№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Ед. изм	Кол-во
	Вентиляция. Производственная часть				
1	Приточная установка., L= 8100 м3/ч, Рсвоб.нап.=500 Па, Nдвиг=4 кВт, U=400 В, n=2850 об/мин;	ВЕРОСА-500-097-03-61-У3	ООО "ВЕЗА", г.Москва	компл.	6
2	Узел регулирующий (первый подогрев)	ВЕКТОР-5-Ш-6-П(Л)-С+	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	6
3	Узел регулирующий (второй подогрев)	ВЕКТОР-5-Ш-2-П(Л)-С+	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	6
4	Компрессорно-конденсаторный блок	МАКК 320-701 МК	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	6

5	Приточная установка,. L= 10210 м3/ч, Рсвоб.нап.=500 Па, Nдвиг=4 кВт, U=400 В, n=1425 об/мин;	ВЕРОСА-500-115-03-00-У3	ООО "ВЕЗА", г.Москва	компл.	3
6	Приточная установка, L= 11880 м3/ч, Рсвоб.нап.=500 Па, Nдвиг=4,0 кВт, U=400 В, n=1425 об/мин;	ВЕРОСА-500-138-03-00-У3	ООО "ВЕЗА", г.Москва	компл.	3
7					
8	Приточная установка, L= 5150 м3/ч, Рсвоб.нап.=500 Па, Nдвиг=2,2 кВт, U=400 В, n=2820 об/мин;	ВЕРОСА-500-058-03-61-У3	ООО "ВЕЗА", г.Москва	компл.	1
9	Узел регулирующий	ВЕКТОР-5-Ш-5-П(Л)-С+	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	2
10	Приточная установка, L= 3800 м3/ч, Рсвоб.нап.=400 Па, Nдвиг=1,5 кВт, U=400 В, n=1420 об/мин;	ВЕРОСА-500-054-03-00-У3	ООО "ВЕЗА", г.Москва	компл.	1
11					
12	Приточная установка, L= 5650 м3/ч, Рсвоб.нап.=500 Па, Nдвиг=3 кВт, U=400 В, n=2820 об/мин;	ВЕРОСА-500-078-03-61-У3	ООО "ВЕЗА", г.Москва	компл.	1
13	Узел регулирующий	ВЕКТОР-5-Ш-5-П(Л)-С+	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	2
14	Приточная установка, L= 4860 м3/ч, Рсвоб.нап.=400 Па, Nдвиг=1,5 кВт, U=400 В, n=2820 об/мин;	ВЕРОСА-500-054-03-00-У3	ООО "ВЕЗА", г.Москва	компл.	1
15	Приточная установка, с резервом, L=1500 м3/ч, Рсвоб.нап.=700 Па, Nдвиг=1,1 кВт, U=400 В, n=2820 об/мин;	ВЕРОСА-500-019-03-61-У3	ООО "ВЕЗА", г.Москва	компл.	1
16	Узел регулирующий	ВЕКТОР-5-Ш-2-П(Л)-С+	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1

DKC FAROS LED GOREX KOPOS Световые Технологии PitON

17	Приточная установка, L= 1445 м3/ч, Рсвоб.нап.=700 Па, Nдвиг=0,75 кВт, U=400 В, n=2835 об/мин;	ВЕРОСА-500-039-03-00-У3	ООО "ВЕЗА", г.Москва	компл.	1
18	Узел регулирующий	ВЕКТОР-5-Ш-2-П(Л)-С+	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
19	Приточная установка, L= 2440 м3/ч, Рсвоб.нап.=500 Па, Nдвиг=1,1 кВт, U=400 В, n=2820 об/мин;	ВЕРОСА-500-039-03-00-У3	ООО "ВЕЗА", г.Москва	компл.	1
20	Узел регулирующий	ВЕКТОР-5-Ш-4-П(Л)-С+	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
21	Приточная установка с резервом, L= 840 м3/ч, Рсвоб.нап.=300 Па, Nдвиг=0,37 кВт, U=400 В, n=2730 об/мин;	ВЕРОСА-500-019-03-61-У3	ООО "ВЕЗА", г.Москва	компл.	1
22	Узел регулирующий	ВЕКТОР-5-Ш-1Б-П(Л)-С+	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
23	Приточная установка с рециркуляцией, L= 1800 м3/ч, Рсвоб.нап.=300 Па, Nдвиг=0,55 кВт, U=400 В, n=2730 об/мин;	ВЕРОСА-500-034-03-00-У3	ООО "ВЕЗА", г.Москва	компл.	1
24	Вентилятор радиальный взрывозащищенный. L= 2850 м3/ч, Nдвиг=1,1 кВт.	ВРАН9-045-Т80-В-00110/4-У1-1-П0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	3
25	Вентилятор радиальный взрывозащищенный. L= 2850 м3/ч, Nдвиг=1,1 кВт.	ВРАН9-045-Т80-В-00110/4-У1-1-Л0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	3
26	Вентилятор радиальный взрывозащищенный. L= 7490 м3/ч, Nдвиг=3 кВт.	ВРАН9-071-Т80-В-00300/6-У1-1-П0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	3
27	Вентилятор радиальный взрывозащищенный. L= 7490 м3/ч, Nдвиг=3 кВт.	ВРАН9-071-Т80-В-00300/6-У1-1-Л0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	3
28	Вентилятор радиальный взрывозащищенный. L= 5940 м3/ч, Nдвиг=1,5 кВт.	ВРАН9-063-Т80-В-00150/8-У1-1-П0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	6

DKC FAROS LED GOREX KOPOS Световые Технологии PitON

29	Вентилятор радиальный взрывозащищенный. L= 5940 м3/ч, Nдвиг=1,5 кВт.	ВРАН9-063-Т80-В-00150/8-У1-1-Л0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	6
30	Вентилятор радиальный взрывозащищенный. L= 10210 м3/ч, Nдвиг=2,2 кВт.	ВРАН9-080-Т80-В-00220/8-У1-1-П0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	3
31	Вентилятор радиальный взрывозащищенный. L= 10210 м3/ч, Nдвиг=2,2 кВт.	ВРАН9-080-Т80-В-00220/8-У1-1-Л0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	3
32	Вентилятор радиальный взрывозащищенный. L= 2885 м3/ч, Nдвиг=1,1 кВт.	ВРАН9-045-Т80-В-00110/4-У1-1-П0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	6
33	Вентилятор радиальный взрывозащищенный. L= 2885 м3/ч, Nдвиг=1,1 кВт.	ВРАН9-045-Т80-В-00110/4-У1-1-Л0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	6
34	Вентилятор радиальный коррозионностойкий взрывозащищенный. L= 6740 м3/ч, Nдвиг=3 кВт.	ВРАН9-071-Т80-ВК-00300/6-У1-1-П0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
35	Вентилятор радиальный коррозионностойкий взрывозащищенный. L= 6740 м3/ч, Nдвиг=3 кВт.	ВРАН9-071-Т80-ВК-00300/6-У1-1-Л0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
36	Вентилятор радиальный коррозионностойкий взрывозащищенный. L= 1500 м3/ч, Nдвиг=0,55 кВт.	ВРАН9-040-Т80-ВК-00055/4-У1-1-П0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
37	Вентилятор радиальный коррозионностойкий взрывозащищенный. L= 1500 м3/ч, Nдвиг=0,55 кВт.	ВРАН9-040-Т80-ВК-00055/4-У1-1-Л0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
38	Вентилятор радиальный коррозионностойкий взрывозащищенный. L= 2024 м3/ч, Nдвиг=0,55	ВРАН9-040-Т80-ВК-00055/4-У1-1-П0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
39	Вентилятор радиальный коррозионностойкий взрывозащищенный. L= 2024 м3/ч, Nдвиг=0,55 кВт.	ВРАН9-040-Т80-ВК-00055/4-У1-1-Л0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1

40	Вентилятор радиальный коррозионностойкий взрывозащищенный. L= 3800 м3/ч, Nдвиг=1,1 кВт.	ВРАН9-045-Т80-ВК-00110/4-У1-1-Л0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
41	Вентилятор радиальный коррозионностойкий взрывозащищенный. L= 3800 м3/ч, Nдвиг=1,1 кВт.	ВРАН9-045-Т80-ВК-00110/4-У1-1-П0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
42	Вентилятор радиальный взрывозащищенный. L= 10190 м3/ч, Nдвиг=5,5 кВт.	ВРАН9-080-Т80-В-00550/6-У1-1-П0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
43	Вентилятор радиальный взрывозащищенный. L= 10190 м3/ч, Nдвиг=5,5 кВт.	ВРАН9-080-Т80-В-00550/6-У1-1-Л0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
44	Вентилятор радиальный взрывозащищенный. L= 1100 м3/ч, Nдвиг=0,37 кВт.	ВРАН9-025-Т80-В-00037/2-У1-1-П0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
45	Вентилятор радиальный взрывозащищенный. L= 1100 м3/ч, Nдвиг=0,37 кВт.	ВРАН9-025-Т80-В-00037/2-У1-1-Л0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
46	Вентилятор радиальный взрывозащищенный. L= 4860 м3/ч, Nдвиг=1,5 кВт.	ВРАН9-050-Т80-В-00150/4-У1-1-П0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
47	Вентилятор радиальный взрывозащищенный. L= 4860 м3/ч, Nдвиг=1,5 кВт.	ВРАН9-050-Т80-В-00150/4-У1-1-Л0-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
48	Вентилятор канальный. L= 350 м3/ч, Nдвиг=0,095 кВт.	Канал-ВЕНТ-160	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	2
49	Вентилятор канальный. L= 170 м3/ч, Nдвиг=0,07 кВт.	Канал-ВЕНТ-125	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
50	Вентилятор канальный. L= 230 м3/ч, Nдвиг=0,095 кВт.	Канал-ВЕНТ-160	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	2
51	Вентилятор канальный. L= 840 м3/ч, Nдвиг=0,215 кВт.	Канал-ВЕНТ-315	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
52	Вентилятор канальный. L= 1800 м3/ч, Nдвиг=0,93 кВт.	Канал-ПКВ-50-30-4-400	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
53	Вентилятор канальный. L= 600 м3/ч, Nдвиг=0,63 кВт.	Канал-ПКВ-40-20-4-400	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1

54	Вентилятор канальный. L= 2270 м3/ч, Nдвиг=0,75 кВт.	Канал-КВАРК-П-60-30-28-2-230	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
55	Вентилятор канальный. L= 1445 м3/ч, Nдвиг=1,7 кВт.	Канал-ПКВ-60-30-4-230	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
56	Вентилятор канальный. L= 90 м3/ч, Nдвиг=0,07 кВт.	Канал-ВЕНТ-100	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
57	Вентилятор канальный. L= 320 м3/ч, Nдвиг=0,095 кВт.	Канал-ВЕНТ-160	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
58	Вентилятор канальный. L= 3420 м3/ч, Nдвиг=1,15 кВт.	Канал-ПКВ-70-40-6-400	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	2
59	Вентилятор канальный. L= 700 м3/ч, Nдвиг=0,63 кВт.	Канал-ПКВ-40-20-4-400	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
60	Вентилятор канальный. L= 600 м3/ч, Nдвиг=0,63 кВт.	Канал-ПКВ-40-20-4-400	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
61	Агрегат для отсоса и улавливания пыли	АОУМ-400-2	ООО «ЭЛСТАТ»	шт.	1
62	Унифицированный воздушный клапан для наружной установки	Гермик-С-160*200-Н-1*LM230-S-	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	2
	с электроприводом на 230В (высотой 160мм)	V-1-УХЛ2-0			
63	Воздухоприемное устройство (высотой 160мм)	РОН 320-200х160-30-0-Ц	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	2
62	Унифицированный воздушный клапан для наружной установки	Гермик-С-1500*1500-Н-1*SM230-S-	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
	с электроприводом на 230В (высотой 1500мм)	V-1-УХЛ2-0			
63	Воздухоприемное устройство (высотой 1500мм)	РОН 320-1500х1500-30-0-Ц	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
64	Клапан воздушный универсальный с электроприводом "открыто/закрыто"; 400х400мм; 24В	РЕГУЛЯР-Л-400х400-Н-1*24В-У3	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	4
65	Клапан воздушный универсальный с электроприводом плавное регулирование; 700х400мм; 24В	РЕГУЛЯР-Л-700х400-Н-1*24В-У3	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	4
66	Клапан противопожарный нормально открытый, диаметром 100 мм, электропривод на 220В	КПУ-1Н-О-Н-100-2*ф-МВ220-СН	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт	1

67	Клапан противопожарный нормально открытый, диаметром 160 мм, электропривод на 220В	КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-МВ220-СН	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт	4
68	Клапан противопожарный нормально открытый, диаметром 200 мм, электропривод на 220В	КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-МВ220-СН	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт	23
69	Клапан противопожарный нормально открытый, диаметром 250 мм, электропривод на 220В	КПУ-1Н-О-Н-250-2*ф-МВ220-СН	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт	3
70	Клапан противопожарный нормально открытый, диаметром 315 мм, электропривод на 220В	КПУ-1Н-О-Н-315-2*ф-МВ220-СН	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт	1
71	Клапан противопожарный нормально открытый, диаметром 355 мм, электропривод на 220В	КПУ-1Н-О-Н-355-2*ф-МВ220-СН	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт	2
72	Клапан противопожарный нормально открытый, взрывозащищенный, диаметром 450 мм, электропривод на 220В	КПУ-1Н-О-В-450-2*ф-МВ220-СН	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт	1
73	Клапан противопожарный нормально открытый, взрывозащищенный, диаметром 500 мм, электропривод на 220В	КПУ-1Н-О-В-500-2*ф-МВ220-СН	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт	1
74	Клапан противопожарный нормально открытый, взрывозащищенный, диаметром 710 мм, электропривод на 220В	КПУ-1Н-О-В-710-2*ф-МВ220-СН	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт	8
75	Клапан противопожарный нормально открытый, взрывозащищенный, диаметром 900 мм, электропривод на 220В	КПУ-1Н-О-В-900-2*ф-МВ220-СН	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт	3
76	Клапан обратный взрывозащищенный и коррозионностойкий ; Ø315мм	НЕРПА-КО-315-УХЛ2-КВ-1000	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	2
77	Клапан обратный взрывозащищенный и коррозионностойкий ; Ø400мм	НЕРПА-КО-400-УХЛ2-КВ-1000	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	4
78	Клапан обратный взрывозащищенный и коррозионностойкий ; Ø500мм	НЕРПА-КО-500-УХЛ2-КВ-1000	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	2
79	Клапан обратный взрывозащищенный; Ø160мм	А3Е100.000-02 т.с.5.904-58		шт.	4

DKC FAROS LED GOREX KOPOS Световые Технологии PitON

80	Клапан обратный; Ø200мм	КЛАРА-200-Н	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	3
81	Клапан обратный взрывозащищенный; Ø250мм	АЗЕ101.000 т.с.5.904-58		шт.	2
82	Клапан обратный взрывозащищенный; Ø315мм	АЗЕ101.000-01 т.с.5.904-58		шт.	6
83	Клапан обратный взрывозащищенный; Ø400мм	АЗЕ101.000-03 т.с.5.904-58		шт.	12
84	Клапан обратный взрывозащищенный; Ø450мм	АЗЕ101.000-04 т.с.5.904-58		шт.	3
85	Клапан обратный взрывозащищенный; Ø500мм	АЗЕ101.000-05 т.с.5.904-58		шт.	19
86	Клапан обратный взрывозащищенный; Ø560мм	АЗЕ101.000-06 т.с.5.904-58		шт.	2
87	Клапан обратный взрывозащищенный; Ø710мм	АЗЕ101.000-08 т.с.5.904-58		шт.	14
88	Клапан обратный взрывозащищенный; Ø900мм	АЗЕ101.000-10 т.с.5.904-58		шт.	3
89	Узел прохода в искрозащитном исполнении; Ø315	УП6.00.00.00-03 т.с. 5-904-11		шт	1
90	Узел прохода в искрозащитном исполнении; Ø400	УП6.00.00.00-04 т.с. 5-904-11		шт	5
91	Узел прохода в искрозащитном исполнении; Ø500	УП6.00.00.00-06 т.с. 5-904-11		шт	3
92	Узел прохода в искрозащитном исполнении; Ø630	УП6.00.00.00-07 т.с. 5-904-11		шт	1
93	Узел прохода в искрозащитном исполнении; Ø710	УП6.00.00.00-08 т.с. 5-904-11		шт	3
94	Узел прохода общего назначения без клапана; Ø200	УП1 т.с. 5-904-45		шт	4
95	Узел прохода общего назначения без клапана; Ø250	УП1-01 т.с. 5-904-45		шт	1
96	Зонт круглый Ø200	ЗП.00.000 т.с. 5.904-51		шт	4
97	Воздухораспределитель серии ВЭПш	ВЭПш12Н т.с. 1.494-38		шт	4

98	Воздухораспределитель серии ВЭПш	ВЭПш13Н т.с. 1.494-38		шт	9
99	Воздухоприемное устройство (высотой 300мм)	РОН 320-600х300-30-0-Ц	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	2
100	Воздухоприемное устройство (высотой 200мм)	РОН 320-400х200-30-0-Ц	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	3
101	Воздухоприемное устройство (высотой 400мм)	РОН 320-700х400-30-0-Ц	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	2
102	Воздухоприемное устройство (высотой 400мм)	РОН 320-600х400-30-0-Ц	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
103	Воздухоприемное устройство (высотой 300мм)	РОН 320-500х300-30-0-Ц	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
104	Диффузор круглый; Ø100	ДПУ-М: Ø100	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	1
105	Зонт круглый Ø250	ЗП.00.000-01 т.с. 5.904-51		шт	1
106	Шумоглушитель	Канал-ГКК-250-900	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
107	Клапан воздушный коррозионостойкий взрывозащищенный с ручным управ.; Ø160мм	РЕГУЛЯР-Л-160-КВ-1*РУЧКА-У3-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	4
108	Клапан воздушный коррозионостойкий взрывозащищенный с ручным управ.; Ø200мм	РЕГУЛЯР-Л-200-КВ-1*РУЧКА-У3-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
109	Клапан воздушный коррозионостойкий взрывозащищенный с ручным управ.; Ø250мм	РЕГУЛЯР-Л-250-КВ-1*РУЧКА-У3-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
110	Клапан воздушный коррозионостойкий взрывозащищенный с ручным управ.; Ø400мм	РЕГУЛЯР-Л-400-КВ-1*РУЧКА-У3-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
111	Клапан воздушный взрывозащищенный с ручным управ.; Ø160мм	РЕГУЛЯР-Л-160-В-1*РУЧКА-У3-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	19
112	Клапан воздушный взрывозащищенный с ручным управ.; Ø200мм	РЕГУЛЯР-Л-200-В-1*РУЧКА-У3-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	5
113	Клапан воздушный взрывозащищенный с ручным управ.; Ø250мм	РЕГУЛЯР-Л-250-В-1*РУЧКА-У3-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	11

DKC FAROS LED GOREX KOPOS Световые Технологии PitON

114	Клапан воздушный взрывозащищенный с ручным управ.; Ø355мм	РЕГУЛЯР-Л-355-В-1*РУЧКА-У3-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	3
115	Клапан воздушный взрывозащищенный с ручным управ.; Ø400мм	РЕГУЛЯР-Л-400-В-1*РУЧКА-У3-0	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	2
116	Лючок питометражный для замера параметров воздуха	ЛЗ	ЗАО НЗВЗ "Волгопромвентиляция	шт	90
117	Лючок вентиляционный для чистки воздуховодов	ЛВ		шт	40
118	Решетка алюминиевая настенная без клапана регулирования 150х150	АМН	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	2
119	Решетка алюминиевая настенная без клапана регулирования 200х200	АМН	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	1
120	Решетка алюминиевая настенная без клапана регулирования 400х100	АМН	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	1
121	Решетка алюминиевая настенная без клапана регулирования 700х300	АМН	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	2
122	Решетка алюминиевая настенная без клапана регулирования 800х400	АМН	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	14
123	Решетка алюминиевая настенная без клапана регулирования 500х500	АМН	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	1
124	Решетка алюминиевая настенная без клапана регулирования 600х600	АМН	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	1
125	Решетка алюминиевая настенная без клапана регулирования 800х800	АМН	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	3
126	Решетка алюминиевая настенная с клапаном регулирования 150х150	АМР	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	5
127	Решетка алюминиевая настенная с клапаном регулирования 200х200	АМР	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	26

DKC FAROS LED GOREX KOPOS Световые Технологии PitON

128	Решетка алюминиевая настенная с клапаном регулирования 300x200	AMP	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	6
129	Решетка алюминиевая настенная с клапаном регулирования 400x200	AMP	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	2
130	Решетка алюминиевая настенная с клапаном регулирования 500x200	AMP	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	2
131	Решетка алюминиевая настенная с клапаном регулирования 500x300	AMP	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	2
132	Решетка алюминиевая настенная с клапаном регулирования 600x200	AMP	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	6
133	Решетка алюминиевая настенная с клапаном регулирования 600x300	AMP	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	8
134	Решетка алюминиевая настенная с клапаном регулирования 800x300	AMP	"ЗАО ""Арктика"" г. Москва"	шт	4
135	Сетка проволочная Ø400			шт	4
136	Сетка проволочная Ø710			шт	3
137	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, Ø 100 мм	ГОСТ 14918-2020		м	3
138	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, Ø 160 мм	ГОСТ 14918-2020		м	92
139	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, Ø 200 мм	ГОСТ 14918-2020		м	178
140	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, Ø 250 мм	ГОСТ 14918-2020		м	96
141	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, Ø 315 мм	ГОСТ 14918-2020		м	130
142	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, Ø 355 мм	ГОСТ 14918-2020		м	20

DKC FAROS LED GOREX KOPOS Световые Технологии PitON

143	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, Ø 400 мм	ГОСТ 14918-2020		м	139
144	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, Ø 450 мм	ГОСТ 14918-2020		м	45
145	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Ø 500 мм	ГОСТ 14918-2020		м	247
146	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Ø 560 мм	ГОСТ 14918-2020		м	7
147	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Ø 630 мм	ГОСТ 14918-2020		м	13
148	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Ø 710 мм	ГОСТ 14918-2020		м	84
149	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, Ø 900 мм	ГОСТ 14918-2020		м	49
150	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 200x200	ГОСТ 14918-2020		м	5
151	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 300x300	ГОСТ 14918-2020		м	5
152	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 400x200	ГОСТ 14918-2020		м	5
153	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 400x400	ГОСТ 14918-2020		м	13
154	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 500x300	ГОСТ 14918-2020		м	4
155	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 600x300	ГОСТ 14918-2020		м	2
156	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 600x400	ГОСТ 14918-2020		м	2
157	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 700x400	ГОСТ 14918-2020		м	3
158	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, Ø 100 мм	ГОСТ 14918-2020		м	14
159	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, Ø 160 мм	ГОСТ 14918-2020		м	22

160	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, Ø 200 мм	ГОСТ 14918-2020		м	215
161	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, Ø 250 мм	ГОСТ 14918-2020		м	44
162	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, Ø 315 мм	ГОСТ 14918-2020		м	28
163	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, Ø 355 мм	ГОСТ 14918-2020		м	32
164	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, Ø 400 мм	ГОСТ 14918-2020		м	11
165	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, Ø 500 мм	ГОСТ 14918-2020		м	22
166	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, Ø 560 мм	ГОСТ 14918-2020		м	5
167	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, Ø 710 мм	ГОСТ 14918-2020		м	15
168	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, Ø 900 мм	ГОСТ 14918-2020		м	13
169	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, 300x200	ГОСТ 14918-2020		м	13
170	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, 400x400	ГОСТ 14918-2020		м	2
171	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, 500x400	ГОСТ 14918-2020		м	4
172	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, 600x300	ГОСТ 14918-2020		м	3
173	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, 500x500	ГОСТ 14918-2020		м	9
174	Насадка с водоотводящим кольцом	НВК160 /т.с. 3.904.2-26		шт.	1
175	Насадка с водоотводящим кольцом	НВК200 /т.с. 3.904.2-26		шт.	1
176	Насадка с водоотводящим кольцом	НВК250 /т.с. 3.904.2-26		шт.	1

177	Насадка с водоотводящим кольцом	НВК315 /т.с. 3.904.2-26		шт.	4
178	Насадка с водоотводящим кольцом	НВК400 /т.с. 3.904.2-26		шт.	8
179	Насадка с водоотводящим кольцом	НВК450 /т.с. 3.904.2-26		шт.	1
180	Насадка с водоотводящим кольцом	НВК500 /т.с. 3.904.2-26		шт.	10
181	Насадка с водоотводящим кольцом	НВК560 /т.с. 3.904.2-26		шт.	1
182	Насадка с водоотводящим кольцом	НВК710 /т.с. 3.904.2-26		шт.	3
183	Огнезащитное (тепловое) покрытие гибкими матами из каменной ваты с покрытием из	ALU1 Wired Mat 105	"ROCKWOOL"	м2	80
	неармированной алюминиевой фольги "Rockwool",толщиной 40 мм, для воздуховодов, EI120				
184	Огнезащитное покрытие гибкими матами из каменной ваты с покрытием из неарми-	ALU1 Wired Mat 105	"ROCKWOOL"	м2	360
	рованной алюминиевой фольги "Rockwool", толщиной 25 мм, для воздуховодов, EI60				
185	Крепление воздуховодов, материал сталь			кг	4500
	Дымоудаление Производственная часть				
1	Крышный вентилятор дымоудаления общепромышленного исполнения типоразмер 91,	КРОВ91-080-ДУ400-Н-00550/6-У1	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
	режим работы ДУ400, климатическое исполнение 1,				
	с эл./дв 5,5 кВт, 955 об/мин, 380В t=400 0С; L=16566 м 3/ч; Р(20 0С)=615 Па				
2	Стакан монтажный	СТАМ 400-88-Н	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1

3	Крышный приточный вентилятор	ВКОП0-056-Н-00400/2-У1	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
	с электродвигателем 4,0 кВт, 2850 об/мин; L=11596 м 3/ч; Р(20 0С)=515 Па				
4	Стакан монтажный	СТАМ 405-71-Н	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
5	Переходник крышный	ПЕК-ОСА-056-С	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
6	Клапан противопожарный дымовой, канального типа, с рабочим	КПУ-1Н-Д-Н-800х500-2*ф-МВ24-СН	"Веза", г.Москва	шт	3
	сечением 800х500 мм, электропривод на 24В				
7	Воздухоприемное устройство	РОН 120 800х800	"Веза", г.Москва	шт	3
8	Воздухоприемное устройство	РОН 120 800х500	"Веза", г.Москва	шт	1
9	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, 800х500	ГОСТ 14918-2020		м	60
10	Огнезащитное покрытие гибкими матами из каменной ваты с покрытием из неармированной алюминиевой фольги "Rockwool", толщиной 25 мм, для воздуховодов, EI60	ALU1 Wired Mat 105	"ROCKWOOL"	м2	135
11	Крепление воздуховодов, материал сталь			кг	500
	Кондиционирование. Производственная часть				
1	Внутренний кассетный блок с дренажным насосом	BLC_C/in-36HN1_21Y	Ballu	шт.	6
2	Наружный блок	BLC_O/out-36HN1_21Y	Ballu	шт.	6
3	Панель для внутренних блоков кассетного типа	BLC-PS_21	Ballu	шт.	6
4	Нагреватель картера компрессора	RM0607	Ballu	шт.	6
5	Нагреватель дренажа	RM0605	Ballu	шт.	6
6	Регулятор давления конденсации	HC-1171015	Ballu	шт.	6

7	Внутренний кассетный блок с дренажным насосом	BSW/in-48HN1_24Y	Ballu	шт.	4
8	Наружный блок	BSW/out-48HN1_24Y	Ballu	шт.	4
9	Панель для внутренних блоков кассетного типа	BLC-PS_21	Ballu	шт.	4
10	Нагреватель картера компрессора	RM0607	Ballu	шт.	4
11	Нагреватель дренажа	RM0605	Ballu	шт.	4
12	Регулятор давления конденсации	HC-1171015	Ballu	шт.	4
13	Внутренний кассетный блок с дренажным насосом	BLC_C/in-60HN1_21Y	Ballu	шт.	4
14	Наружный блок	BLC_O/out-60HN1_21Y	Ballu	шт.	4
15	Панель для внутренних блоков кассетного типа	BLC-PS_21	Ballu	шт.	4
16	Нагреватель картера компрессора	RM0607	Ballu	шт.	4
17	Нагреватель дренажа	RM0605	Ballu	шт.	4
18	Регулятор давления конденсации	HC-1171015	Ballu	шт.	4
19	Внутренний кассетный блок с дренажным насосом	BLC_C/in-36HN1_21Y	Ballu	шт.	8
20	Наружный блок	BLC_O/out-36HN1_21Y	Ballu	шт.	8
21	Панель для внутренних блоков кассетного типа	BLC-PS_21	Ballu	шт.	8
22	Нагреватель картера компрессора	RM0607	Ballu	шт.	8
23	Нагреватель дренажа	RM0605	Ballu	шт.	8
24	Регулятор давления конденсации	HC-1171015	Ballu	шт.	8
25	Фреонопровод медный Ø 9.52 мм			м	387
26	Фреонопровод медный Ø 15.88 мм			м	286
27	Фреонопровод медный Ø 19.05 мм			м	95
28	Фреонопровод медный Ø 22.23 мм			м	95
29	Фреонопровод медный Ø 34,9 мм			м	95
30	Тепловая изоляция трубопроводов ф9.05, K-FLEX ST 09x010	K-FLEX ST	"K-FLEX", г. Москва	м	321

31	Тепловая изоляция трубопроводов ф15.88, K-FLEX ST 09x015	K-FLEX ST	"K-FLEX", г. Москва	м	244
32	Тепловая изоляция трубопроводов ф19.05, K-FLEX ST 09x018	K-FLEX ST	"K-FLEX", г. Москва	м	77
33	Тепловая изоляция трубопроводов ф22.23, K-FLEX ST 09x022	K-FLEX ST	"K-FLEX", г. Москва	м	77
34	Тепловая изоляция трубопроводов ф34.9, K-FLEX ST 09x035	K-FLEX ST	"K-FLEX", г. Москва	м	77
35	Тепловая изоляция трубопроводов ф9.05	K-FLEX 13x010 ST AL CLAD	"K-FLEX", г. Москва		66
36	Тепловая изоляция трубопроводов ф15.88	K-FLEX 13x015 ST AL CLAD	"K-FLEX", г. Москва		42
37	Тепловая изоляция трубопроводов ф19.05	K-FLEX 13x018 ST AL CLAD	"K-FLEX", г. Москва		18
38	Тепловая изоляция трубопроводов ф22.23	K-FLEX 13x022 ST AL CLAD	"K-FLEX", г. Москва		18
39	Тепловая изоляция трубопроводов ф34.9	K-FLEX 13x035 ST AL CLAD	"K-FLEX", г. Москва		18
40	Короб металлический для прокладки трубопроводов с крышкой размерами 300x100 мм			м	25
	Отопление электрическое Производственная часть				
1	Электроконвектор промышленный с механическим термостатом, автоматическим	ЭКСП2(Т90)-3,0-1/230 IP54	нология", Псковская область, г.	шт	5
	выключателем, кронштейнами, степень защиты IP54, N= 3,0 кВт, 230 В IP54				
	Отопление Производственная часть				
1	Регистр из гладких труб Ø 159x4, L= 1,0 м, 3 рядов	ГОСТ 10704-91		шт	4
2	Регистр из гладких труб Ø 159x4, L= 1,5 м, 3 рядов	ГОСТ 10704-91		шт	1
3	Регистр из гладких труб Ø 159x4, L= 2,0 м, 3 рядов	ГОСТ 10704-91		шт	1

3.1	Регистр из гладких труб Ø 159х4, L= 2,5 м, 3 рядов	ГОСТ 10704-91		шт	1
4	Регистр из гладких труб Ø 159х4, L= 3,0 м, 3 рядов	ГОСТ 10704-91		шт	9
5	Регистр из гладких труб Ø 159х4, L= 1,0 м, 5 рядов	ГОСТ 10704-91		шт	4
6	Регистр из гладких труб Ø 159х4, L= 1,5 м, 5 рядов	ГОСТ 10704-91		шт	4
7	Регистр из гладких труб Ø 159х4, L= 2,0 м, 5 рядов	ГОСТ 10704-91		шт	1
8	Регистр из гладких труб Ø 159х4, L= 3,0 м, 5 рядов	ГОСТ 10704-91		шт	6
9	Радиатор биметаллический секционный, 3 секций, h=500мм	РБС-500-3-555	АО"Сантехпром", г.Москва	шт	3
10	Радиатор биметаллический секционный, 4 секций, h=500мм	РБС-500-4-555	АО"Сантехпром", г.Москва	шт	1
11	Радиатор биметаллический секционный, 7 секций, h=500мм	РБС-500-6-1110	АО"Сантехпром", г.Москва	шт	2
12	Радиатор биметаллический секционный, 8 секций, h=500мм	РБС-500-8-1480	АО"Сантехпром", г.Москва	шт	1
13	Радиатор биметаллический секционный, 10 секций, h=500мм	РБС-500-10-1850	АО"Сантехпром", г.Москва	шт	6
14	Радиатор биметаллический секционный, 12 секций, h=500мм	РБС-500-11-2035	АО"Сантехпром", г.Москва	шт	2
15	Кран Ø20 мм радиаторный двойной регулировки (КРДП, аналог 11б25бк), Ру=16 бар, Тмакс=150 °С	VT.004	VALTEC	шт	31
16	Кран шаровой латунный никелированный ф15	BVR-R	"Ридан"	шт.	31
17	Клапан терморегулятора с предварительной настройкой прямого исполнения ф15	TR-N	"Ридан"	шт.	15
18	Термостатический элемент	TR 84	"Ридан"	шт.	15
19	Кран запорный радиаторный, прямой ф15	LV	"Ридан"	шт.	15
20	Кран для выпуска воздуха			шт.	35

DKC FAROS LED GOREX KOPOS Световые Технологии PitON

21	Кран шаровой латунный никелированный ф15	BVR-R	"Ридан"	шт.	8
22	Кран шаровой спускной с наружной резьбой для шланга ф15	BVR-CR	"Ридан"	шт.	15
23	Кран шаровой латунный никелированный ф20	BVR-R	"Ридан"	шт.	28
24	Кран шаровой спускной с наружной резьбой для шланга ф20	BVR-CR	"Ридан"	шт.	28
25	Кран шаровой цельносварной из углеродистой стали со стандартным проходом ф40мм	RJiP Standart WW	"Ридан"	шт.	1
26	Кран шаровой цельносварной из углеродистой стали со стандартным проходом ф50мм	RJiP Standart WW	"Ридан"	шт.	1
27	Ручной балансирововчный клапан ф 40	MVT-R	"Ридан"	шт.	1
27	Ручной балансирововчный клапан ф 50	MVT-R	"Ридан"	шт.	1
29	Кран шаровой спускной с наружной резьбой для шланга ф15	BVR-CR	"Ридан"	шт.	1
30	Кран шаровой спускной с наружной резьбой для шланга ф20	BVR-CR	"Ридан"	шт.	19
31	Автоматический воздухоотводчик с резьбовым соединением на трубопровод ф15мм			шт	1
32	Кран шаровой латунный, полнопроходной,с внутренней резьбой Ø15,Тмакс=120°С	BVR	«Ридан», Россия	шт	1
33	Автоматический воздухоотводчик с резьбовым соединением на трубопровод ф20мм			шт	17
34	Кран шаровой латунный, полнопроходной,с внутренней резьбой Ø20,Тмакс=120°С	BVR	«Ридан», Россия	шт	17
35	Ограждение отопительных приборов	ЭС-2800, т.с. 5.904-62		шт	1
36	Опора неподвижная, хомутовая на ø76х3	ТС-659.00.00-04, т.с. 5.903-13		шт.	2
37	Труба стальная водогазопроводная ф15	ГОСТ 3262-75*		м	215

DKC FAROS LED GOREX KOPOS Световые Технологии PitON

38	Труба стальная водогазопроводная ф20	ГОСТ 3262-75*		м	185
39	Труба стальная водогазопроводная ф25	ГОСТ 3262-75*		м	85
40	Труба стальная водогазопроводная ф32	ГОСТ 3262-75*		м	173
41	Труба стальная водогазопроводная ф40	ГОСТ 3262-75*		м	102
42	Труба стальная электросварная ф57х3.5	ГОСТ 10704-91*		м	42
43	Труба стальная электросварная ф76х4	ГОСТ 10704-91*		м	95
44	Изоляция трубопроводов ф15, толщина 19мм	K-FLEX ST	"K-FLEX", г.Москва	м	165
45	Изоляция трубопроводов ф20, толщина 19мм	K-FLEX ST	"K-FLEX", г.Москва	м	100
46	Изоляция трубопроводов ф25 толщина 19мм	K-FLEX ST	"K-FLEX", г.Москва	м	85
47	Изоляция трубопроводов ф32, толщина 19мм	K-FLEX ST	"K-FLEX", г.Москва	м	173
48	Изоляция трубопроводов ф40, толщина 19мм	K-FLEX ST	"K-FLEX", г.Москва	м	102
49	Изоляция трубопроводов ф50, толщина 19мм	K-FLEX ST	"K-FLEX", г.Москва	м	42
50	Изоляция трубопроводов ф65, толщина 19мм	K-FLEX ST	"K-FLEX", г.Москва	м	95
51	Клей для тепловой изоляции K-FLEX	K-FLEX K 414	"K-FLEX", г.Москва	л	7
52	Лента из вспененного каучука самоклеющаяся толщиной 3 мм, ширинной 50мм	K-FLEX ST HT 3x50		м	990
	для проеклейки поперечных и продольных швов изделий				
53	Испытание систем давлением до ф100			м	897
54	Антикоррозийная защита наружной поверхности трубопроводов-термостойкая эмаль в два слоя	Элкон КО-8101	"Элкон", г.Москва	кв.м	285
55	Крепление трубопроводов	серия 4.904-69		кг	355
	<u>Теплоснабжение Производственная часть</u>				

1	Опора неподвижная, хомутовая на ø219х6	ТС-659.00.00-09, т.с. 5.903-13		шт.	2
2	Опора неподвижная, хомутовая на ø76х4	ТС-659.00.00-04, т.с. 5.903-13		шт.	2
3	Воздухосборник с плоским днищем на трубу Ø80	АIИ019.000-03, т.с.5.903-20		шт	2
4	Кран шаровой спускной DN15 с наружной резьбой с насадкой для шланга	BVR-CR	"РИДАН", г. Истра	шт	2
5	Труба стальная водогазопроводная оцинковая обыкновенная ø15	ГОСТ 3262-75*		м	8
6	Воздухосборник с плоским днищем на трубу Ø40	АIИ019.000-01, т.с.5.903-20		шт	2
7	Кран шаровой спускной DN15 с наружной резьбой с насадкой для шланга	BVR-CR	"РИДАН", г. Истра	шт	2
8	Труба стальная водогазопроводная оцинковая обыкновенная ø15	ГОСТ 3262-75*		м	8
9	Автоматический воздухоотводчик с резьбовым соединением на трубопровод ф20мм			шт	32
10	Кран шаровой латунный, полнопроходной,с внутренней резьбой Ø20,Тмакс=120°С	BVR	«Ридан», Россия	шт	32
11	Труба стальная водогазопроводная ф25	ГОСТ 3262-75*		м	33
12	Труба стальная водогазопроводная ф32	ГОСТ 3262-75*		м	283
13	Труба стальная водогазопроводная ф40	ГОСТ 3262-75*		м	24
14	Труба стальная электросварная Ø 57х3,5	ГОСТ 10704-91*		м	104
15	Труба стальная электросварная Ø 76х4,0	ГОСТ 10704-91*		м	371
16	Труба стальная электросварная Ø 89х4,0	ГОСТ 10704-91*		м	24
16.1	Труба стальная электросварная Ø 108х4,0	ГОСТ 10704-91*		м	7
16.2	Труба стальная электросварная Ø 133х4,0	ГОСТ 10704-91*		м	7
17	Труба стальная электросварная Ø 159х4,5	ГОСТ 10704-91*		м	26
18	Труба стальная электросварная Ø 219х6,0	ГОСТ 10704-91*		м	114

DKC FAROS LED GOREX KOPOS Световые Технологии PitON

19	Изоляция трубопроводов ф25, толщина 19мм	K-FLEX ST	"K-FLEX", г.Москва	м	33
20	Изоляция трубопроводов ф32, толщина 19мм	K-FLEX ST	"K-FLEX", г.Москва	м	283
21	Изоляция трубопроводов ф40, толщина 19мм	K-FLEX ST	"K-FLEX", г.Москва	м	24
22	Изоляция трубопроводов ф50, толщина 19мм	K-FLEX ST	"K-FLEX", г.Москва	м	104
23	Изоляция трубопроводов ф65, толщина 19мм	K-FLEX ST	"K-FLEX", г.Москва	м	371
24	Изоляция трубопроводов ф80, толщина 19мм	K-FLEX ST	"K-FLEX", г.Москва	м	24
24.1	Изоляция трубопроводов ф100, толщина 19мм	K-FLEX ST	"K-FLEX", г.Москва	м	7
24.2	Изоляция трубопроводов ф125, толщина 19мм	K-FLEX ST	"K-FLEX", г.Москва	м	7
25	Изоляция трубопроводов ф150, толщина 19мм	K-FLEX ST	"K-FLEX", г.Москва	м	26
26	Изоляция трубопроводов ф200, толщина 19мм	K-FLEX ST	"K-FLEX", г.Москва	м	114
27	Клей для тепловой изоляции K-FLEX	K-FLEX K 414	"K-FLEX", г.Москва	л	10
28	Лента из вспененного каучука самоклеющаяся толщиной 3 мм, ширинной 50мм	K-FLEX ST HT 3x50		м	1320
	для проеклейки поперечных и продольных швов изделий				
29	Испытание систем давлением			м	993
30	Антикоррозийная защита наружной поверхности трубопроводов-термостойкая эмаль в два слоя	Элкон КО-8101	"Элкон", г.Москва	кв.м	447
31	Крепление трубопроводов	серия 4.904-69		кг	850
	Вентиляция. АБЧ				
1	П1.1 Приточная установка забор и выброс воздуха - по оси. Производительность	ВЕРОСА-500-034-03-00-У3	ООО "ВЕЗА", Московская область	компл.	1

	2355 м3/ч, Рсвоб.нап.=500 Па, Nдвиг=1,1 кВт, U=400 В, n=2820 об/мин; слева				
2	Узел регулирующий	ВЕКТОР-5-Ш-4-П-С+	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
3	П2.1 Приточная установка забор и выброс воздуха - по оси. Производительность 1200 м3/ч, Рсвоб.нап.=500 Па, Nдвиг=0,55 кВт, U=400 В, n=2730 об/мин; слева	ВЕРОСА-500-019-03-00-У3	ООО "ВЕЗА", Московская область	компл.	1
4	Узел регулирующий	ВЕКТОР-5-Ш-2-П-С+	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
5	ПВ3.1 Приточно-вытяжная установка забор и выхлоп приточного воздуха - по оси, забор и выхлоп вытяжного воздуха - по оси, слева/справа	ВЕРОСА-500-034-03-21-У3	ООО "ВЕЗА", Московская область	компл.	1
	Производительность притока 2310 м3/ч, Рсвоб.нап.=350 Па., Nдвиг=0,55 кВт, U=400 В, n=2730 об/мин				
	Производительность вытяжки 2310 м3/ч, Рсвоб.нап.=350 Па., Nдвиг=0,55 кВт, U=400 В, n=2730 об/мин				
6	П4.1 Приточная установка забор и выброс воздуха - по оси. Производительность 600 м3/ч, Рсвоб.нап.=400 Па, Nдвиг=0,37 кВт, U=400 В, n=2753 об/мин; справа	ВЕРОСА-500-019-03-00-У3	ООО "ВЕЗА", Московская область	компл.	1
7	Узел регулирующий	ВЕКТОР-5-Ш-1Б-П(Л)-С+	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
8	В1.1 Вентилятор канальный. Производительность 1490 м3/ч, Nдвиг=1,15 кВт	Канал-ПКВ-70-40-6-400	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1

9	Шумоглушитель	Канал-ГКП-70-40	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
10	Воздушный клапан	Канал-ГЕРМИК-П-70-40-Н-F220S	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
11	Преобразователь частоты	ПЧ VF-51 1,5кВт	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
12	Гибкая вставка	Канал-ГКВ-70-40	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	2
13	В2.1 Вентилятор канальный. Производительность 800 м3/ч, Nдвиг=0,9 кВт.	Канал-ПКВ-50-30-4-230	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
14	Шумоглушитель	Канал-ГКП-50-30	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
15	Воздушный клапан	Канал-ГЕРМИК-П-50-30-Н-F220S	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
16	Регулятор скорости	CPM7-230B 7A IP20	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
17	Гибкая вставка	Канал-ГКВ-50-30	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	2
18	В4.1 Вентилятор канальный. Производительность 600 м3/ч, Nдвиг=0,9 кВт.	Канал-ПКВ-50-30-4-230	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
19	Шумоглушитель	Канал-ГКП-50-30	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
20	Воздушный клапан	Канал-ГЕРМИК-П-50-30-Н-F220S	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
21	Регулятор скорости	CPM7-230B 7A IP20	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1

22	Гибкая вставка	Канал-ГКВ-50-30	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	2
23	В5.1 Вентилятор крышный. Производительность 410 м3/ч, Nдвиг=0,135 кВт.	КРОМ-22-2-1	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
24	Стакан монтажный	СТАМ 360-27-Н	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
25	Регулятор оборотов	СРМ1-230В 1А	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
26	В6.1 Вентилятор крышный. Производительность 535 м3/ч, Nдвиг=0,135 кВт.	КРОМ-22-2-1	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
27	Стакан монтажный	СТАМ 360-27-Н	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
28	Регулятор оборотов	СРМ1-230В 1А	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
29	В7.1 Вентилятор крышный. Производительность 85 м3/ч, Nдвиг=0,135 кВт.	КРОМ-22-2-1	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
30	Стакан монтажный	СТАМ 360-27-Н	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
31	Регулятор оборотов	СРМ1-260В 1А	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
32	В8.1 Вентилятор канальный. Производительность 135м3/ч, Nдвиг=0,07 кВт	Канал-ВЕНТ-125	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
33	Шумоглушитель	Канал-ГКК-125-600	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
34	Воздушный клапан	Клапан КЛАБ-125-0*ф-Н-LF230-S2-5-1-0	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1

DKC FAROS LED GOREX KOPOS Световые Технологии PitON

35	Регулятор скорости	CPE-1,5A 230В 1,5A IP44	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	1
36	Хомут	Канал-МК-125	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	2
37	Клапан обратный круглый ф250	КЛАРА-250-Н	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	2
38	Клапан обратный круглый ф400	КЛАРА-400-Н	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	2
39	Клапан обратный прямоугольный 270х270	ТЮЛЬПАН-1-270х270-Н	ООО "ВЕЗА", Московская область	шт.	3
40	Обратный клапан круглый ф200	КО по т. с. 5-904-41		шт.	4
41	Дверь герметичная утепленная для венткамеры	ДуС 1.25х0.5/ т.с. 5.904-4		шт.	1
42	Клапан противопожарный, нормально открытый, общепромышленный, Ø100, канальный, с электромеханическим приводом 220В, с пределом огнестойкости 90 мин	КПУ-1Н-О-Н-100-2ф-220V	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	8
43	Клапан противопожарный, нормально открытый, общепромышленный, Ø125, канальный, с электромеханическим приводом 220В, с пределом огнестойкости 90 мин	КПУ-1Н-О-Н-125-2ф-220V	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	8
44	Клапан противопожарный, нормально открытый, общепромышленный, Ø160, канальный, с электромеханическим приводом 220В, с пределом огнестойкости 90 мин	КПУ-1Н-О-Н-160-2ф-220V	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	2
45	Клапан противопожарный, нормально открытый, общепромышленный, Ø200, канальный, с электромеханическим приводом 220В, с пределом огнестойкости 90 мин	КПУ-1Н-О-Н-200-2ф-220V	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	6

46	Клапан противопожарный, нормально открытый, общепромышленный, 200x200, канальный, с электромеханическим приводом 220В, с пределом огнестойкости 90 мин	КПУ-1Н-О-Н-200x200-2ф-220V	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
47	Клапан противопожарный, нормально открытый, общепромышленный, 250x200, канальный, с электромеханическим приводом 220В, с пределом огнестойкости 90 мин	КПУ-1Н-О-Н-250x200-2ф-220V	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
48	Клапан противопожарный, нормально открытый, общепромышленный, 300x200, канальный, с электромеханическим приводом 220В, с пределом огнестойкости 90 мин	КПУ-1Н-О-Н-300x200-2ф-220V	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
49	Клапан противопожарный, нормально открытый, общепромышленный, 500x200, канальный, с электромеханическим приводом 220В, с пределом огнестойкости 90 мин	КПУ-1Н-О-Н-300x200-2ф-220V	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
50	Клапан противопожарный, нормально открытый, общепромышленный, 600x200, канальный, с электромеханическим приводом 220В, с пределом огнестойкости 90 мин	КПУ-1Н-О-Н-600x200-2ф-220V	ООО "ВЕЗА", г.Москва	шт.	1
51	Узел прохода общего назначения без клапана Ø400 на воздуховод ф200	УП1 т.с. 5-904-45		шт.	1
52	Зонт круглого сечения на воздуховод Ø200	ЗК.00.000-05 т.с. 5.904-51		шт.	1
53	Обратный клапан круглый ф200	КО по т. с. 5-904-41		шт.	4
54	Диффузор потолочный, с регулятором расхода, с камерой статического давления, с боковым подключением воздуховода	4АПР 300x300+3КСДМ	"Арктос", Россия	шт.	26
55	Диффузор потолочный, с регулятором расхода, с камерой статического давления, с боковым подключением воздуховода	4АПР 450x450+3КСДМ	"Арктос", Россия	шт.	9
56	Диффузор круглый, Ø100 мм	ДПУ-М Ø100	"Арктос", Россия	шт.	6

57	Диффузор круглый, Ø125 мм	ДПУ-М Ø125	"Арктос", Россия	шт.	23
58	Жалюзийная решетка, с регулятором расхода 300x100	АМР 300x100	"Арктос", Россия	шт.	2
59	Жалюзийная решетка, с регулятором расхода 300x150	АМР 300x150	"Арктос", Россия	шт.	2
60	Жалюзийная решетка, с регулятором расхода 500x200	АМР 500x200	"Арктос", Россия	шт.	10
62	Решётка переточная 400x200	АП 400x200	"Арктос", Россия	шт.	2
63	Лючок для замера пораметров воздуха	ЛП		шт	25
64	Клапан воздушный универсальный с ручным управлением, круглого сечения ø100	РЕГУЛЯР-Л-ø100-Н-1*РУЧКА УХЛ4	ООО "ВЕЗА", г.Москва		5
65	Клапан воздушный универсальный с ручным управлением, круглого сечения ø125	РЕГУЛЯР-Л-ø125-Н-1*РУЧКА УХЛ4	ООО "ВЕЗА", г.Москва		3
66	Клапан воздушный универсальный с ручным управлением, круглого сечения ø160	РЕГУЛЯР-Л-ø160-Н-1*РУЧКА УХЛ4	ООО "ВЕЗА", г.Москва		3
67	Клапан воздушный универсальный с ручным управлением, круглого сечения ø200	РЕГУЛЯР-Л-ø200-Н-1*РУЧКА УХЛ4	ООО "ВЕЗА", г.Москва		7
68	Клапан воздушный универсальный с ручным управлением, круглого сечения ø250	РЕГУЛЯР-Л-ø250-Н-1*РУЧКА УХЛ4	ООО "ВЕЗА", г.Москва		1
69	Клапан воздушный универсальный с ручным управлением, прямоугольного сечения 300x200	РЕГУЛЯР-Л-300x200-Н-1*РУЧКА УХЛ4	ООО "ВЕЗА", г.Москва		2
70	Клапан воздушный универсальный с ручным управлением, прямоугольного сечения 150x200	РЕГУЛЯР-Л-150x200-Н-1*РУЧКА УХЛ4	ООО "ВЕЗА", г.Москва		1
71	Клапан воздушный универсальный с ручным управлением, прямоугольного сечения 200x100	РЕГУЛЯР-Л-200x100-Н-1*РУЧКА УХЛ4	ООО "ВЕЗА", г.Москва		1

72	Клапан воздушный универсальный с ручным управлением, прямоугольного сечения 200х150	РЕГУЛЯР-Л-200х150-Н-1*РУЧКА УХЛ4	ООО "ВЕЗА", г.Москва		1
73	Гибкий гофрированный воздуховод Ø100			м	6
74	Гибкий гофрированный воздуховод Ø125			м	25
75	Гибкий гофрированный воздуховод Ø160			м	6
76	Гибкий гофрированный воздуховод Ø200			м	4
77	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, ø100мм	ГОСТ 14918-2020		м	110
78	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, ø125 мм	ГОСТ 14918-2020		м	75
79	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, ø160 мм	ГОСТ 14918-2020		м	15
80	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, ø200 мм	ГОСТ 14918-2020		м	85
81	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, ø250 мм	ГОСТ 14918-2020		м	25
82	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, ø400 мм	ГОСТ 14918-2020		м	1,5
83	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 150х150мм	ГОСТ 14918-2020		м	1,5
84	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 250х200мм	ГОСТ 14918-2020		м	15
85	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 300х200м	ГОСТ 14918-2020		м	30
86	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 300х250мм	ГОСТ 14918-2020		м	16
87	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 300х500мм	ГОСТ 14918-2020		м	3
88	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 400х200мм	ГОСТ 14918-2020		м	1,5
89	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 400х250мм	ГОСТ 14918-2020		м	3
90	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 400х300мм	ГОСТ 14918-2020		м	3

91	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 500х200мм	ГОСТ 14918-2020		м	25
92	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 500х300мм	ГОСТ 14918-2020		м	15
93	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 795х395мм	ГОСТ 14918-2020		м	3
94	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, ø100мм	ГОСТ 14918-2020		м	4
95	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, ø125 мм	ГОСТ 14918-2020		м	21
96	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, ø160 мм	ГОСТ 14918-2020		м	12
97	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, ø200 мм	ГОСТ 14918-2020		м	16
98	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, ø400 мм	ГОСТ 14918-2020		м	3
99	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, 300х200м	ГОСТ 14918-2020		м	4
100	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, 500х200мм	ГОСТ 14918-2020		м	4
101	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, 600х300мм	ГОСТ 14918-2020		м	25
102	Маты минераловатные для огнезащиты и теплоизоляции воздуховодов. Предел огнестойкости 1 час. Толщина изоляции 25мм.	Alu1 Wired Mat 105	ROCKWOOL	м2	90
103	Маты из полос каменной ваты ROCKWOOL для тепловой изоляции, с покрытием из алюминиевой фольги. Толщина изоляции 30 мм.	ROCKWOOL ЛАМЕЛЛА МАТ	ROCKWOOL	м2	2
104	Крепление воздуховодов, материал сталь			кг	200
	Кондиционирование. АБЧ				
	Сплит-система с комплектом зимнего регулирования		"KENTATSU", г.Москва	компл.	2
1	К1 Наружный блок	KSTR140HFAN3R/-40			

2	К1.1 Внутренний блок с пультом управления, с дренажная помпой	KSUT140HFAN3L			
3	Соединительный кабель для адаптера			шт.	1
4	Адаптер			шт.	1
	Сплит-система с комплектом зимнего регулирования		"KENTATSU", г.Москва	компл.	2
5	К2 Наружный блок	KSTR140HFAN3R/-40			
6	К2.1 Внутренний блок с пультом управления, с дренажная помпой	KSUT140HFAN3L			
7	Соединительный кабель для адаптера			шт.	1
8	Адаптер			шт.	1
9	Устройство ротации			шт.	1
	Сплит-система		"KENTATSU", г.Москва		
10	К3 Наружный блок	KSGI21HFAN1		шт.	1
11	К3.1 Внутренний блок с пультом управления, с дренажная помпой	KSRI21HFAN1		шт.	1
	Сплит-система		"KENTATSU", г.Москва		
12	К4 Наружный блок	KSGI21HFAN1		шт.	1
13	К4.1 Внутренний блок с пультом управления, с дренажная помпой	KSRI21HFAN1		шт.	1
	Сплит-система		"KENTATSU", г.Москва		
14	К5 Наружный блок	KSGI21HFAN1		шт.	1
15	К5.1 Внутренний блок с пультом управления, с дренажная помпой	KSRI21HFAN1		шт.	1
	Сплит-система		"KENTATSU", г.Москва		
16	К6 Наружный блок	KSGI21HFAN1		шт.	1
17	К6.1 Внутренний блок с пультом управления, с дренажная помпой	KSRI21HFAN1		шт.	1
	Сплит-система		"KENTATSU", г.Москва		

18	К7 Наружный блок	KSGI26HFAN1		шт.	1
19	К7.1 Внутренний блок с пультом управления, с дренажная помпой	KSRI26HFAN1		шт.	1
	Сплит-система		"KENTATSU", г.Москва		
20	К8 Наружный блок	KSGI21HFAN1		шт.	1
21	К8.1 Внутренний блок с пультом управления, с дренажная помпой	KSRI21HFAN1		шт.	1
22	Кронштейны (2шт.) для крепления наружных блоков кондиционеров весом не более 150 кг			компл.	10
22.1	Фреонопровод медный Ø 6.35 мм			м	50
22.2	Фреонопровод медный Ø 9.52 мм			м	60
22.3	Фреонопровод медный Ø 19.05 мм			м	10
23	Тепловая изоляция трубопроводов ф6.35, K-FLEX ST AL CLAD 9x6	LEX ST AL CLAD 9x6/ТУ 2532-001-7521827	"K-FLEX", г.Москва	м	50
23	Тепловая изоляция трубопроводов ф9,52, K-FLEX ST AL CLAD 9x10	LEX ST AL CLAD 9x10/ТУ 2532-001-7521827	"K-FLEX", г.Москва	м	60
23.1	Тепловая изоляция трубопроводов ф19.05, K-FLEX ST AL CLAD 9x20	EX ST AL CLAD 9x20/ТУ 2532-001-7521827	"K-FLEX", г.Москва	м	10
25	Лента K-FLEX ST			м	130
26	Клей K-FLEX			л	1
27	Очиститель K-FLEX			л	0,1
	Отопление. АБЧ				
1	А1, А2 Электроконвектор промышленный с механическим термостатом, автоматическим выключателем, кронштейнами, степень защиты IP54, N= 0,5 кВт, 230 В IP54, температура	ЭКСП2(Т90)-0,5-1/230	нология", г.Остров, Псковская о	шт	2

DKC FAROS LED GOREX KOPOS Световые Технологии PitON

2	Радиатор биметаллический секционный, 3 секций, h=500мм	РБС-500-3, ТУ 4935-008-03989804-2007	ОАО "Сантехпром" г.Москва	шт	23
3	Радиатор биметаллический секционный, 4 секций, h=500мм	РБС-500-4, ТУ 4935-008-03989804-2007	ОАО "Сантехпром" г.Москва	шт	16
4	Радиатор биметаллический секционный, 5 секций, h=500мм	РБС-500-5, ТУ 4935-008-03989804-2007	ОАО "Сантехпром" г.Москва	шт	6
5	Радиатор биметаллический секционный, 6 секций, h=500мм	РБС-500-6, ТУ 4935-008-03989804-2007	ОАО "Сантехпром" г.Москва	шт	1
6	Радиатор биметаллический секционный, 7 секций, h=500мм	РБС-500-7, ТУ 4935-008-03989804-2007	ОАО "Сантехпром" г.Москва	шт	4
7	Радиатор биметаллический секционный, 8 секций, h=500мм	РБС-500-8, ТУ 4935-008-03989804-2007	ОАО "Сантехпром" г.Москва	шт	2
8	Радиатор биметаллический секционный, 9 секций, h=500мм	РБС-500-9, ТУ 4935-008-03989804-2007	ОАО "Сантехпром" г.Москва	шт	1
9	Радиатор биметаллический секционный, 10 секций, h=500мм	РБС-500-10, ТУ 4935-008-03989804-2007	ОАО "Сантехпром" г.Москва	шт	8
10	Радиатор биметаллический секционный, 11 секций, h=500мм	РБС-500-11, ТУ 4935-008-03989804-2007	ОАО "Сантехпром" г.Москва	шт	1
10	Радиатор биметаллический секционный, 12 секций, h=500мм	РБС-500-12, ТУ 4935-008-03989804-2007	ОАО "Сантехпром" г.Москва	шт	2

11	Универсальный комплект монтажный 1/2 без кронштейнов		ОАО "Сантехпром" г.Москва	компл	64
12	Кронштейны для крепления к стене радиаторов с количеством секций 3-10 (2 верхних кронштейна, 1 нижний кронштейн).		ОАО "Сантехпром" г.Москва	компл	61
13	Кронштейны для крепления к стене радиаторов с количеством секций 10-15 (3 верхних кронштейна, 2 нижний кронштейн).		ОАО "Сантехпром" г.Москва	компл	3
14	Клапан терморегулятора с предварительной настройкой	TR-N	"РИДАН", г. Истра	шт	64
15	Запорный сервисный колпачок для полного перекрытия потока для клапанов терморегулятора TR-N		"РИДАН", г. Истра	шт	2
16	Термостатический элемент	TR84	"РИДАН", г. Истра	шт	58
17	Клапан запорный радиаторный, для двухтрубной системы DN15, PN16	LV15	"РИДАН", г. Истра	шт	64
18	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой DN15	BVR-R	"РИДАН", г. Истра	шт	37
19	Кран шаровой полнопроходной со спускной резьбой, с насадкой для шланга DN15	BVR-CR	"РИДАН", г. Истра	шт	27
20	Клапан ручной балансировочный фланцевый ø25мм, Ру=16 бар, Tmax = 130 °С, с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, прокладками, крепежыми изделиями	MVT-R 25	"РИДАН", г. Истра	шт	2
21	Клапан ручной балансировочный фланцевый ø32мм, Ру=16 бар, Tmax = 130	MVT-R 32	"РИДАН", г. Истра	шт	4

DKC FAROS LED GOREX KOPOS Световые Технологии PitON

	°С, с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, прокладками, крепежыми изделиями				
22	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой DN25	BVR-R	"РИДАН", г. Истра	шт	2
23	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой DN32	BVR-R	"РИДАН", г. Истра	шт	4
25	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой DN20	BVR-R	"РИДАН", г. Истра	шт	6
24	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой DN15	BVR-R	"РИДАН", г. Истра	шт	20
25	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой DN20	BVR-R	"РИДАН", г. Истра	шт	36
26	Автоматический воздухоотводчик без обратного клапана DN 15мм, PN10	Airvent-R	"РИДАН", г. Истра	шт	14
27	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой DN15	BVR-R	"РИДАН", г. Истра	шт	14
29	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø15	ГОСТ 3262-75*		м	490
30	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø20	ГОСТ 3262-75*		м	120
31	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø25	ГОСТ 3262-75*		м	195
32	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø32	ГОСТ 3262-75*		м	50
33	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø40	ГОСТ 3262-75*		м	15
34	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø57х3	ГОСТ 10704-91		м	10
35	Трубная изоляция из вспененного каучука для трубопроводов диаметром 15 мм, толщиной 19 мм	/IC CLAD SR 19x022-2 ST, ТУ 5768-001-7521	"K-FLEX", г. Москва	м	10
36	Трубная изоляция из вспененного каучука для трубопроводов диаметром 20 мм, толщиной 19 мм	/IC CLAD SR 19x028-2 ST, ТУ 5768-001-7521	"K-FLEX", г. Москва	м	15

DKC FAROS LED GOREX KOPOS Световые Технологии PitON

37	Трубная изоляция из вспененного каучука для трубопроводов диаметром 25 мм, толщиной 25 мм	/IC CLAD SR 25x035-2 ST, ТУ 5768-001-7521	"K-FLEX", г. Москва	м	15
38	Трубная изоляция из вспененного каучука для трубопроводов диаметром 50 мм, толщиной 25 мм	/IC CLAD SR 25x057-2 ST,ТУ 5768-001-75218	"K-FLEX", г. Москва	м	6
39	Лента самоклеющая системы IC CLAD	K-FLEX C CLAD SR	"K-FLEX", г. Москва	м	70
40	Клей K-FLEX	K-FLEX 414	"K-FLEX", г. Москва	л	2
41	Очиститель K-FLEX	K-FLEX	"K-FLEX", г. Москва	л	0,5
42	Антикоррозийная защита наружной поверхности трубопроводов - термостойкая эмаль в два слоя	Элкон КО-8101 ТУ2312-237-05763441-98	«Элкон», г. Москва	кв.м	210
43	Крепление трубопроводов	серия 4.904-69		кг	230
	Теплоснабжение. АБЧ				
1	Автоматический воздухоотводчик без обратного клапана DN 15мм, PN10	Airvent-R	"РИДАН", г. Истра	шт	10
2	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой DN15	BVR-R	"РИДАН", г. Истра	шт	10
3	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой DN15	BVR-R	"РИДАН", г. Истра	шт	6
4	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø15	ГОСТ 3262-75*		м	3
5	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø25	ГОСТ 3262-75*		м	60
6	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø40	ГОСТ 3262-75*		м	1
7	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø57x3	ГОСТ 10704-91		м	60
8	Трубная изоляция из вспененного каучука для трубопроводов диаметром 25 мм,	K-FLEX/IC CLAD SR 25x035-2 ST	"K-FLEX", г.Москва	м	60
	толщиной 25 мм	ТУ 5768-001-75218277-13			

9	Трубная изоляция из вспененного каучука для трубопроводов диаметром 40 мм,	K-FLEX/IC CLAD SR 25x048-2 ST	"K-FLEX", г.Москва	м	1
	толщиной 25 мм	ТУ 5768-001-75218277-13			
10	Трубная изоляция из вспененного каучука для трубопроводов диаметром 50 мм,	K-FLEX/IC CLAD SR 25x057-2 ST	"K-FLEX", г.Москва	м	60
	толщиной 25 мм	ТУ 5768-001-75218277-13			
11	Лента самоклеющая системы IC CLAD	K-FLEX C CLAD SR	"K-FLEX", г.Москва	м	140
12	Клей K-FLEX	K-FLEX 414	"K-FLEX", г.Москва	л	4
13	Очиститель K-FLEX	K-FLEX	"K-FLEX", г.Москва	л	1
14	Антикоррозийная защита наружной поверхности трубопроводов - термостойкая эмаль в два слоя	Элкон КО-8101, ТУ2312-237-05763441-98	«Элкон», г. Москва	кв.м	40
15	Крепление трубопроводов	серия 4.904-69		кг	40

Раздел АОВ:

№	Наименование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа (возможно применение аналога)	Поставщик (может быть выбран на конкурсной основе)	Ед.изм	Кол-во
1	Приборы и средства автоматизации				
1.39	Адаптер функциональный к кондиционеру	AF-X	"Daichi" Россия	шт	12
1.40	Согласователь работы кондиционеров CPK-DiM	CPK-DiM	"Daichi" Россия	шт	6
1.41	Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной	ШПС-24 исп.12	НВП "Болид" г.Королев	шт	1
	автоматики				
1.42	Герметичная аккумуляторная батарея, 12В, 17А/ч	АБ 1217 С	НВП "Болид" г.Королев	шт	2

1.43	Резервированный источник питания	РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS)	НВП "Болид" г.Королев	шт	1
1.44	Герметичная аккумуляторная батарея, 12В, 26А/ч	АБ 1226 С	НВП "Болид" г.Королев	шт	2
1.45	Контроллер двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ-2И исп 0.1	НВП "Болид" г.Королев	шт	2
1.46	Блок сигнально-пусковой адресный	С2000-СП4/24	НВП "Болид" г.Королев	шт	3
1.47	Блок сигнально-пусковой адресный	С2000-СП4/220	НВП "Болид" г.Королев	шт	33
1.48	Шкаф контрольно-пусковой, 220/380В, Iном.коммут.25А, max.10 кВт	ШКП-10RS(М) IP54	"Bolid" г. Москва	шт	2
2	Аппаратура устанавливаемая по месту				
2.1	Пост кнопочный с одной кнопкой "Пуск", 1НО, 220В, "Опробование клапана"	ПКЕ-222-1У2-IP54	"КЭАЗ", г.Курск	шт	36
2.2	Пост взрывозащищенный кнопочный серии из нержавеющей стали:		"Завод Горэлтех"	шт	14
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Пуск", зелен.);		г. С.-Петербург		
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Стоп", красн.);				
	- 1 зеленой лампой (220В, "Работа");				
	- 1 красной лампой (220В, "Авария").				
2.3	Пост взрывозащищенный кнопочный серии из нержавеющей стали:		"Завод Горэлтех"		10
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Пуск", зелен.);		г. С.-Петербург		
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Стоп", красн.);				
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 2НО, "Опробование сигнализации", черн.);				
	- с 1 кнопкой (без фиксации, 1НО+1НЗ, "Отключение зв. сигнализации", красн.);				
	- 1 зуммер (220В, прерывистый)				
	- 1 зеленой лампой (220В, "Работа");				

DKC FAROS LED GOREX KOPOS Световые Технологии PitON

	- 1 красной лампой (220В, "Авария").				
3	Кабели и провода				
3.1	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из	ППГнг(А)-HF		км	0,25
	полимерных компози-ций, не содержащих галогенов, сеч. 3х1,5 кв.мм				
3.2	Кабель монтажный неэкранированный с жилами из медных проволок, с изоляцией	МКШВнг(А)-HF		км	1,3
	и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов,				
	сеч.1х2х1,0 кв.мм				
3.3	Кабель монтажный экранированный с жилами из медных проволок, с изоляцией	МКЭШВнг(А)-HF		км	1,2
	и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов,				
	сеч.2х2х1,0 кв.мм				
3.4	Кабель монтажный неэкранированный с жилами из медных проволок, с изоляцией	МКЭШВнг(А)-HF		км	0,1
	и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов,				
	сеч.3х2х1,0 кв.мм				
3.5	Кабель монтажный экранированный с жилами из медных проволок, с изоляцией	МКЭШВнг(А)-HF		км	0,4
	и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов,				
	сеч.5х2х1,0 кв.мм				
3.6	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из	КППГнг(А)-HF		км	1
	полимерных компози-ций, не содержащих галогенов, сеч. 7х1,5 кв.мм				
3.7	Кабель монтажный бронированный с жилами из медных проволок,	МКЭКШВнг(А)-HF		км	0,5

	с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной				
	опасности. сеч.3х2х1 кв.мм				
3.8	Кабель монтажный бронированный с жилами из медных проволок,	МКЭКШВнг(А)-HF		км	0,4
	с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной				
	опасности. сеч.5х2х1 кв.мм				
4	Кабельная линия согласно "123-ФЗ" и "СП6.13130-2021"				
4.1	Кабель симметричный, огнестойкий, групповой прокладки, полимерных	КПСЭнг(А)-FRHF	"Сегмент Энерго"	м	900
	композиц-ий, не содержащих галогенов, сеч. 2х2х1		Россия		
4.2	Кабель контрольный огнестойкий с медными жилами, изоляция и оболочка из	КППГнг(А)-FRHF	"Сегмент Энерго"	м	360
	полимерных композиц-ий, не содержащих галогенов, сеч. 4х1,5 кв.мм		Россия		
4.3	Кабель контрольный огнестойкий с медными жилами, изоляция и оболочка из	КППГнг(А)-FRHF	"Сегмент Энерго"	м	360
	полимерных композиц-ий, не содержащих галогенов, сеч. 7х1,5 кв.мм		Россия		
4.4	Кабель монтажный бронированный с жилами из медных проволок, с изоляцией	МКЭКШВнг(А)-FRHF	"Сегмент Энерго"	м	100
	и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной		Россия		
	опасности. сеч.3х2х1 кв.мм				
4.5	Труба гофрированная легкая ПВХ, 350Н, серая, с/з, d=25			м	1620
4.6	Скоба металлическая однолапковая ОМД 25-60			шт	4860

4.7	Огнестойкая распределительная коробка, 16 полюсов, IP42, E120	40-0470-FR6.0-16		шт	36
4.8	Огнестойкая распределительная коробка, 8 полюсов, IP42, E120	40-0470-FR6.0-8		шт	36
5	Серийные изделия				
5.1	Ударопрочный корпус с прозрачной крышкой 300x200x146		"DKC" Россия	шт	36
5.2	Монтажная плата для корпуса, 300x200		"DKC" Россия	шт	36
5.3	Кабельный ввод		"DKC" Россия	шт	180
5.4	Металлический лоток перфорированный 200x50x3000, 1,0мм, СЦ	ЛПМЗТ-200x50x3000-1,0-СЦ	"Ostec" Россия	шт	69
5.5	Крышка к лотку 200x15x3000, СЦ	КЛЗТ-200x15x3000-0,6-СЦ	"Ostec" Россия	шт	69
5.6	Металлический лоток неперфорированный 100x50x3000, 1,0мм, СЦ	ЛНМЗТ-100x50x3000-1,0-СЦ	"Ostec" Россия	шт	40
5.7	Крышка к лотку 100x15x3000, СЦ	КЛЗТ-100x15x3000-0,6-СЦ	"Ostec" Россия	шт	40
5.8	Подвес настенный сборный, в составе:				
5.8.1	Настенная планка подвеса	НПП-120	"Ostec" Россия	шт	109
5.8.2	Консоль подвеса настенного типа	КПН(СН)-200	"Ostec" Россия	шт	109
5.9	С-подвес потолочный усиленный 200 мм	СППУ-200-1,5-СЦ	"Ostec" Россия	шт	327
5.10	Шпилька M8x1000	ШП-8x1000.68-ГОСТ-ЭЦ	"Ostec" Россия	шт	327
5.11	Держатель с защелкой		"ДКС" Россия	шт	1500
6	Трубы защитные для электропроводок				
6.1	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластика, цвет серый,	ТУ2247-008-47022248-2002	"DKC" Россия	м	1500
	внешний диаметр 25 мм				
7	Проходки кабельные через стены или перекрытия				

7.1	Сертифицированная огнестойкая проходка "СТОП ОГОНЬ" в составе:		"Про Энерго", г.Москва	шт	42
7.2	Терморасширяющаяся трубка, Dy=12мм	СОН 12/3 ТУ2540-001-76099751-2005	"Про Энерго", г.Москва	шт	168
7.3	Герметик Силотерм, 305г	ЭП-71 ТУ2257-003-33680530-03	"Про Энерго", г.Москва	уп	42
7.4	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная с полностью сплющенным	Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75*		м	21
	гратом				
7.5	Сертифицированный огнестойкий вызрывозащищенный проход "НТМ" в составе:				
7.5.1	Рама монтажная круглая НТМ-РМК100/Н	НТМ-РМК100/Н	Завод "Гермес"	шт	24
7.5.2	Пресс-блок НТМ-ПБК100	НТМ-ПБК100	Завод "Гермес"	шт	24
7.5.3	Транзитный модуль НТМ30/10-26	НТМ20/3-16	Завод "Гермес"	шт	48
7.5.4	Модуль-заглушка НТМ30/0	НТМ20/0	Завод "Гермес"	шт	48
7.5.5	Лента уплотнительная НТМ-ЛУ	НТМ-ЛУ	Завод "Гермес"	шт	24
7.5.6	Смазка монтажная НТМ-СМ	НТМ-СМ	Завод "Гермес"	шт	24

Генеральный директор

ООО «Привод» **Р. Р. Шигабутдинов**

DKC FAROS LED GOREX KOPOS Световые Технологии PitON