



Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz

Tabelle 13 / SG: Bestehende Zentralen mit Hoheitsanteil des Kantons St.Gallen (geordnet nach erster Betriebsaufnahme)

Stand: 1. Januar 2020

Nummer der Zentrale	Name der Zentrale	Betriebsaufnahme		Ausbauwasser- menge	Instal. Turbinen- leistung	Max. mögl. Leistung ab Generator	Mittlere Produktionserwartung (Ohne Umwälzbetrieb)		
		Erste	Nach letztem Umbau	(Förder- wasser- menge)	(Instal. Pump- Leistung)	(Max. mögl. Leistungs- aufnahme der Motoren)	(Mittlerer Energiebedarf) (Ohne Umwälzbetrieb)		
				(m ³ /s)	(MW)	(MW)	Winter (GWh)	Sommer (GWh)	Jahr (GWh)
1 106800	Stadtbrücke, Lichtensteig	1820	2013	16.00	0.57	0.55	1.00	1.50	2.50
2 403400	Säge, Murg	1836	1990	2.40	2.32	2.32	3.70	7.80	11.50
3 106900	Dietfurt	1861	2002	12.00	0.98	0.94	2.20	2.80	5.00
4 107100	Mühlau	1865	2010	31.00	1.37	1.30	2.30	3.30	5.60
5 402700	Felsen, Flums	1866	1993	1.25	1.48	1.45	3.00	5.00	8.00
6 402300	Mels (Halde)	1878	2003	2.50	0.55	0.50	0.96	1.68	2.64
7 402675	Röllbach, Flums	1890	1963	0.18	0.34	0.34	0.90	1.00	1.90
8 104800	Ragaz	1892	1956	4.60	0.70	0.52		0.80	0.80
9 107200	Niederglatt	1893	1967	4.80	0.35	0.31	0.25	0.40	0.65
10 402750	Töbeli	1895	1992	0.13	0.60	0.50	1.20	1.60	2.80
11 107700	Erlenholz	1895	2003	4.10	0.48	0.48	1.50	1.50	3.00
12 106600	Giessen	1896	2001	9.25	1.90	2.50	1.97	4.46	6.43
13 105100	Sevelen	1897	1989	0.35	1.14	1.12	1.82	2.83	4.65
14 106100 *	Lochmühle	1898	2003	0.60	0.54	0.54	1.11	1.28	2.38
15 105500	Löchli	1899	1996	0.55	1.43	0.96	1.23	2.28	3.51
16 107500 *	Kubel	1900	1976	18.00	5.09	5.70	4.58	5.87	10.45
17 402500	Pravizin 1 (Bruggwiti)	1901	1988	1.87	5.07	5.40	6.47	17.33	23.80
18 106750	Im Roos	1903	2004	12.00	0.86	0.86	0.97	2.90	3.87
19 105200	Tobelackerli	1903	2013	0.35	0.69	0.68	0.60	0.60	1.20
20 105800	Blatten, am Kanal (SAK)	1906	1989	14.00	0.38	0.40	0.66	0.80	1.46
21 105700	Lienz	1906	1989	13.00	0.38	0.40	0.66	0.79	1.45
22 105900	Montlingen	1906	1989	14.50	0.38	0.40	0.71	0.83	1.54
23 402100	Tobel	1906	1995	2.80	0.99	0.95	1.70	2.20	3.90

- Nur Zentralen mit einer maximal möglichen Leistung ab 300 kW erfasst.
- Im Feld "Nummer der Zentrale" sind internationale Wasserkraftanlagen mit einem "I" markiert, interkantonale mit einem "***".
- Internationale Wasserkraftanlagen: Bei Leistungs- und Energiedaten nur Hoheitsanteil der Schweiz berücksichtigt.
- Interkantonale Wasserkraftanlagen: Leistungs- und Energiedaten nach festgelegtem Hoheitsanteil.
- Pumpenergie für die Saisonspeicherung ist nicht abgezogen.



Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz

Tabelle 13 / SG: Bestehende Zentralen mit Hoheitsanteil des Kantons St.Gallen (geordnet nach erster Betriebsaufnahme)

Stand: 1. Januar 2020

Nummer der Zentrale	Name der Zentrale	Betriebsaufnahme		Ausbauwasser- menge	Instal. Turbinen- leistung	Max. mögl. Leistung ab Generator	Mittlere Produktionserwartung (Ohne Umwälzbetrieb)		
		Erste	Nach letztem Umbau	(Förder- wasser- menge)	(Instal. Pump- Leistung)	(Max. mögl. Leistungs- aufnahme der Motoren)	(Mittlerer Energiebedarf) (Ohne Umwälzbetrieb)		
				(m ³ /s)	(MW)	(MW)	Winter (GWh)	Sommer (GWh)	Jahr (GWh)
24 403500	Muslen	1908	1982	1.00	1.63	1.58	1.30	2.40	3.70
25 403300	Gödis	1909	1990	2.00	2.80	2.80	4.40	9.00	13.40
26 106625	Nesslau (Ijentalerbach)	1909	2010	0.76	1.25	1.25	0.85	1.65	2.50
27 105600	Strick	1912	1990	0.60	1.22	0.91	1.70	3.50	5.20
28 107000	Soor	1917	2001	12.00	0.98	0.94	2.30	2.90	5.20
29 106700	Trempe	1925	2007	8.00	1.80	1.80	3.60	4.40	8.00
30 402900	Oberterzen (Büeli)	1927		0.21	1.16	1.16	2.55	3.89	6.44
31 105300	Altendorf (Buchs)	1928	1987	0.70	3.56	3.70	3.17	8.64	11.81
32 402200	Mels (KW Stoffel)	1931	1989	2.34	3.30	3.40	5.26	8.74	14.00
33 402600	Pravizin 2 (Äuli)	1943		0.40	0.70	0.75	1.51	1.83	3.34
34 106650	Herrentöbeli	1945	1991	11.00	0.84	1.00	1.19	2.40	3.59
35 107600	Sittertal	1945	2007	6.00	0.46	0.43	0.90	1.60	2.50
36 402400	Plons	1948	2019	1.80	6.93	6.93	5.72	17.20	22.92
37 105000	Grossbach	1950	1993	0.13	0.70	0.68	1.30	2.50	3.80
38 403000	Merlen	1950	2019	0.92	0.56	0.68	0.70	1.70	2.40
39 402800	Talbach	1954		0.15	0.75	0.75	2.60	2.80	5.40
40 105400	Bannwald (Grabs)	1959	1994	0.51	0.44	0.50	0.60	0.90	1.50
41 402725	Neues Säggengüetli	1974		1.00	1.19	1.29	0.80	3.42	4.22
42 104600	Mapragg	1977		81.40	279.90	274.30	48.80	127.80	176.60
				(36.00)	(159.00)	(162.20)			
43 104700	Sarelli	1978		31.00	90.00	88.20	48.70	131.10	179.80
44 104900	Valeis	1982	2004	0.44	1.20	1.10	1.80	3.50	5.30
45 105150	Vorderberg	1987		0.30	0.98	1.00	0.70	1.89	2.59

- Nur Zentralen mit einer maximal möglichen Leistung ab 300 kW erfasst.
- Im Feld "Nummer der Zentrale" sind internationale Wasserkraftanlagen mit einem "I" markiert, interkantonale mit einem "**".
- Internationale Wasserkraftanlagen: Bei Leistungs- und Energiedaten nur Hoheitsanteil der Schweiz berücksichtigt.
- Interkantonale Wasserkraftanlagen: Leistungs- und Energiedaten nach festgelegtem Hoheitsanteil.
- Pumpenergie für die Saisonspeicherung ist nicht abgezogen.



Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz

**Tabelle 13 / SG: Bestehende Zentralen mit Hoheitsanteil des Kantons St.Gallen
(geordnet nach erster Betriebsaufnahme)**

Stand: 1. Januar 2020

Nummer der Zentrale	Name der Zentrale	Betriebs- aufnahme		Ausbau- wasser- menge	Instal. Turbinen- leistung	Max. mögl. Leistung ab Generator	Mittlere Produktionserwartung (Ohne Umwälzbetrieb)		
		Erste	Nach letztem Umbau	(Förder- wasser- menge)	(Instal. Pump- Leistung)	(Max. mögl. Leistungs- aufnahme der Motoren)	(Mittlerer Energiebedarf) (Ohne Umwälzbetrieb)		
				(m ³ /s)	(MW)	(MW)	Winter (GWh)	Sommer (GWh)	Jahr (GWh)
46 403150	Plätz	1994	2003	2.00	6.50	6.40	5.30	18.40	23.70
47 107650	Burentobel	2008		12.50	0.30	0.30	0.50	0.80	1.30
48 106125	Morgental	2014		0.84	1.20	1.20	1.88	2.12	4.00
49 404050	Uznaberg, Uznach	2015		0.94	0.51	0.46	0.95	0.95	1.90
50 107625	Grafenau, St. Gallen	2018		11.30	0.31	0.31	0.60	0.90	1.50
51 402370	Mädems-Parmort	2018		0.50	1.76	1.76	2.00	3.70	5.70
52 402350	Weissenstein, Mels	2018		0.13	0.64	0.64	1.00	1.36	2.36
53 402360	Chapfensee	2019		1.60	0.65	0.65	0.70	1.00	1.70
54 402710	Eggli, Walenstadt	2019		1.00	3.14	3.14	3.00	7.60	10.60
					445.94 (159.00)	439.12 (162.20)	195.86	450.14	646.00

- Nur Zentralen mit einer maximal möglichen Leistung ab 300 kW erfasst.
- Im Feld "Nummer der Zentrale" sind internationale Wasserkraftanlagen mit einem "I" markiert, interkantonale mit einem "**".
- Internationale Wasserkraftanlagen: Bei Leistungs- und Energiedaten nur Hoheitsanteil der Schweiz berücksichtigt.
- Interkantonale Wasserkraftanlagen: Leistungs- und Energiedaten nach festgelegtem Hoheitsanteil.
- Pumpenergie für die Saisonspeicherung ist nicht abgezogen.