DIRECTION SERVICE
TECHNIQUE / SECURITE
INCENDIE

Ajaccio, le 27/03/2025

NOTE DE SERVICE

Objet : Levée de doute Radiothérapie.

Lors de la sensibilisation d'un détecteur incendie au sein même du local où est effectué le traitement par radiothérapie, il vous est demandé de respecter scrupuleusement les consignes suivantes.

Lors de votre arrivée sur les lieux prendre contact avec le personnel médical et leur demander un visionnage des cameras situées à l'intérieur.
Deux cas de figure :

1. **Aucune fumée ou départ de feu identifiable, attendre la fin du traitement et réaliser une levée de doute une fois autorisé par le personnel.**
2. **Fumée ou feu identifié veuillez procéder comme suit :**

-Demander au personnel de stopper immédiatement l'opération (utilisation des deux boutons de coupures d'urgences)
-Si porte du « bunker » non opérationnelle, cette dernière devra être déverrouillé à l'aide de la clef positionnée sur le pupitre.

IL EST IMPORTANT DE LIMITER VOTRE INTERVENTION AU NIVEAU DE LA CIRCULATION ET DU LOCAL PRINCIPALE, SI UN DETECTEUR A ETE SOLLICITE DANS LE LOCAL A L'ARRIERE DE LA SALLE DE SOIN PROCEDER AVEC VIGILANCE A UNE INSPECTION VISUELLE A L'ENTREE DU LOCAL.

Retranscription obligatoire des actions sur la main courante.

Responsable du service sécurité Incendie
Mr MARCHI Philippe