

RE: 00309/DG/CGPS/DRDE/IE/RCGPS

V/R. F : ITG/BDP/KIAMA/2023/155

00309

MARCHE : N°000072/M/MPT/CCCM-SPI/CIPM/ 2022
DU 10 OCTOBRE 2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRE NATIONAL
OUVERT N°00009/AONO/MPT/CIPM/CCCM-SPI/2022 DU 03 AOUT 2022
LANCE EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LE RECRUTEMENT D'UN
BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DE LA
MISE A NIVEAU DE L'INFRASTRUCTURE DATA CENTER DU PROJET E-
POST DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST)

A MONSIEUR
LE DIRECTEUR GENERAL
DE ITG STORE SA
BP 812 Douala.

OBJET : Avis sur la proposition de remplacement du gaz
FM200 par le gaz AG-55.

Monsieur le Directeur Général,

Accusant réception de votre demande de remplacement du gaz utilisé pour le système d'installation extinction automatique à gaz dans le cadre du projet d'intérêt, nous marquons notre avis favorable pour ledit changement.

En effet, le gaz AG-55 proposé présente le principal avantage d'être naturel et donc n'a aucun impact sur l'environnement contrairement FM200 qui est un composé carbo-fluoré dont l'impact sur l'environnement n'est plus à démontrer.

Le présent avis ne constitue pas une validation du projet d'exécution du système d'extinction automatique à gaz à produire par vos soins et dont la consistance conformément au règlement APSAD R13 est rappelée ci-dessous :

- ✓ Le nom et situation du risque ;
- ✓ La nature du risque protégée ;
- ✓ Description du fonctionnement du système (installation, asservissement) ;
- ✓ Schéma avec précision à l'échelle ou dimension ;
- ✓ Conseils à l'utilisateur (étanchéité, évolution du risque, etc.) ;
- ✓ Type et implantation des dispositifs de détection, commandes manuelles et commandes manuelles de secours, coffrets de relaying ;
- ✓ Type, implantation, orientation, surface de couverture et caractéristiques des diffuseurs ;
- ✓ Calcul de la quantité de stockage de gaz requise ;
- ✓ Calculs hydrauliques incluant les schémas isométriques appropriés ;
- ✓ Implantation et caractéristiques du stockage de gaz ;
- ✓ Calcul de l'évent de surpression (si présent).


Sachant compter sur votre diligence habituelle dans le traitement des recommandations, je vous prie de croire en l'assurance de ma parfaite collaboration.

Le Directeur Général

Pièce jointe :

Copie :

- DAG/MINPOSTEL, Chef Service du Marché ;
- CELINFO/MINPOSTEL, Ingénieur du Marché ;
- DSI/CAMPOST, Ingénieur du Marché Assistant ;
- Archives.



Fidel MOLE HAM
Ingénieur de Concep