



au cœur de

KIAMA S.A. au capital de 40 000 000 de FCFA,
Mobile Omnisport, Derrière le Stade Annexe N°3
contact@kiama.cm www.kiama.cm
Tél: (237) 697 812 515 / 682 202 675
Fax: (237) 222 209 04 WhatsApp +237 8220 2675
BP: 15709 Yaoundé Cameroun

Yaoundé le **05** AVR. 2023

Référence: UDG/CGPS/DRDE/RCGPS

00164

A
**Madame la Ministre des Postes et des
Télécommunications (Maitre D'ouvrage)**

Objet : Rapport de visite de sites d'exécution du marché N°00000031/M/MTP/
CIPM/CCCM-AI/2022 du 09 juin 2022 relatif à la mise à niveau de l'infrastructure data
center du projet e-post de la Cameroon Postal Service (CAMPOST)

Madame la Ministre,

Dans le cadre de la mission de contrôle relative au marché N°00000072/M/MTP/ CCCM-SPI/CIPM/2022 du 10 Octobre 2022 passé après appel d'offre national ouvert N°00009/AONO/ MPT/CIPM/ CCCM-SPI/2022 du 03 Août 2022, nous avons effectué avec toutes les parties prenantes, une visite des différents sites d'exécution du marché d'objet et de référence repris en marge. A l'issue de cette visite, il convient de vous exposer les observations qui méritent une action urgente, étant donné leur incidence sur le cahier de charges du projet.

Site	Problèmes relevés	Solutions proposées
Yaoundé	La longueur de la salle proposée (7 m) est inférieure à celle requise (7,2 m)	Le prestataire propose de réajuster la disposition des équipements
	La salle proposée pour le FM 2000 abrite l'infrastructure de vidéosurveillance	Transférer le dispositif dans un nouveau local
	La CAMPOST n'a pas budgétisé le transfert du service de vidéosurveillance.	Faire un avenant au prestataire pour ces travaux supplémentaires
Douala	L'espace prévu pour accueillir le groupe électrogène contient des restes d'un ancien groupe	Aménager cet espace en démontant les vestiges de l'ancien groupe électrogène
	CAMPOST n'a pas de budget pour aménager le nouveau local	Faire un avenant pour le réaménagement et pour annuler la construction prévue dans le marché

Dans l'attente de vos hautes instructions, veuillez croire, **Madame la Ministre**, à l'expression renouvelée de notre parfaite collaboration.

Pièce jointe : Rapport provisoire d'état des lieux

Copie :

- Chef service du marché
- Ingénieur du marché
- Ingénieur du marché assistant



LE DIRECTEUR GENERAL

Fidel MOLE HAMMA
Ingénieur de Conception