

Document de confidentialité

Ref: 00213/DG/CGPS/DRDE/SIE/RCGPS

V/Ref: ITGSTORE/DG/BDP/MINPOSTEL/PR-22069/2023



MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL
DE ITG STORE SA
BP 812 Douala.

OBJET : Demande de changement de matériel

MARCHE N°000072/M/MPT/CCCM-SPI/CIPM/2022 DU 10 OCTOBRE 2022 POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DE LA MISE A NIVEAU DE L'INFRASTRUCTURE DATA CENTER DU PROJET E-POST DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST)

Monsieur le Directeur Général,

Nous accusons réception de votre demande du 14 juin 2023 et de référence reprise en marge relative à un changement de matériel. Y faisant suite, il me plait de porter à votre connaissance notre avis favorable.

En effet, conformément à l'article 10 de votre marché, le remplacement de matériel est autorisé sous réserve que le matériel de remplacement soit de caractéristiques au moins égales à celles du matériel initial. Ceci étant entendu que ledit remplacement corresponde à une substitution en quantité identique de la référence du contrat par la nouvelle référence proposée.

L'analyse du tableau comparatif joint à votre correspondance montre qu'effectivement le switch de modèle CE 16808 a des caractéristiques supérieures à celles du modèle CE 16804. Ceci justifie notre accord.

Néanmoins, nous attirons votre attention sur le fait que ledit remplacement n'appelle à aucune valorisation financière supplémentaire vis à vis du contrat de base.

Par ailleurs, il conviendrait de finaliser les ateliers en cours et produire l'ensemble du projet d'exécution afin d'évaluer l'incidence des diverses actualisations sur le projet de base et partant l'écart global du projet à exécuter sur le projet de base.

Sachant compter sur votre diligence habituelle, je vous prie de croire en l'assurance de ma parfaite collaboration.

Copies :

- DAG/MINPOSTEL, Chef Service du Marché ;
- CELINFO/MINPOSTEL, Ingénieur du Marché ;
- DSI/CAMPOST, Ingénieur du Marché assistant.

N°RCCM: RC/YAO/2016/B/224

